

## COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

<input type="checkbox"/> Inspection périodique	<input checked="" type="checkbox"/> inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
--	---	--

### IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société:	<b>MATISEC</b>
Service:	<b>SAV</b>
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	20/05/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
Service Après Vente

### IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	<b>CEA MARCOULE</b>
SERVICE	
ADRESSE	

### IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	<b>QO 9834</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	X
Fabricant	WORTHINGTON		2014/68/UE (19/07/2016)	
Matériaux	ACIER	Fluide	AIR	Groupe
Année de fabrication	avr-15	Volume(en l)	6	
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS ( en bar )	300	PE/PT( bar ) 450
Type de robinet	VTI 300B DIN M18X150 AX LD			
Périodicités	inspection 4 an(s)	requalification	10 ans	
date de dernière inspection	févr-23	date de dernière requalification		avr-15

### COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

### REPLISSAGE / CONTRÔLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	X

### RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service		EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X	date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

### TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

## COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

### IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société:	<b>MATISEC</b>
Service:	<b>SAV</b>
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	21/05/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
Service Après Vente

### IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	<b>CEA MARCOULE</b>
SERVICE	
ADRESSE	

### IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	<b>QO 9834</b>	Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant				97/23/CE	X
Fabricant	WORTHINGTON	Fluide	AIR	2014/68/UE (19/07/2016)	
Matériaux	ACIER	Volume(en l)	6	PT ( en bar )	450
Année de fabrication	avr-15	PS ( en bar )	300	PE ( en bar )	450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme			Non conforme	
Type de robinet	VTI 300B DIN M18X150 AX LD				
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification	10 ans
date de dernière inspection	mai-25			date de dernière requalification	mai-25

### COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le :  
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony  
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le :  
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL  
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony  
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.
commentaires:.....		sans objet

### RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

### TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
mai-29	mai-35	sans objet