


**PV DE CONTROLE FINAL  
UCAL SECOURS & UCAL SECOURS PR**

Indice	Date	Origine des modifications	Rédigé par	Vérifié par	Approuvé par
0	02/11/06	Création Ancien doc GR-018	L GAUDILLERE Visa :	G. CHARROT Visa :	G. GARNIER Visa :

**PV DE CONTROLE FINAL  
UCAL SECOURS & UCAL SECOURS PR**

<b>Client : TORAY ABIDOS</b>		
<b>Référence du produit : 421051</b>		
<b>Libellé du produit : UCAL SECOURS 2100L</b>		
<b>N° appareil : 1041</b>	<b>04/2022</b>	<b>N° détenteur : 21064</b>
		<b>N° inverseur : 2142</b>

Vérifications		OK	NOK	Commentaires
<b>Contrôle éléments filtrants</b>				
<b>1</b>	Contrôle visuel des filtres	X		
<b>2</b>	Fonctionnement sifflet	X		
<b>3</b>	Valeur perte de charge	X		
<b>Contrôle détenteur</b>				
<b>5</b>	Valeur pression statique	8,5		
<b>6</b>	Etanchéité détenteur Variation de pression mesurée après 1mn	0		
<b>7</b>	Valeur d'ouverture de la soupape de sécurité	10,6		
<b>Contrôle du circuit de secours</b>				
<b>8</b>	Fonctionnement sifflet	X		
<b>9</b>	Valeur de la pression de bascule sur l'inverseur	4,5		

Date de contrôle : 07/04/2025	Nom du contrôleur : GABET LAURENT	Visa : 
<b>Résultat des contrôles :</b> <input checked="" type="checkbox"/> conforme <input type="checkbox"/> non conforme		
<b>Remarques :</b>    		