


**PV DE CONTROLE FINAL
UCAL SECOURS & UCAL SECOURS PR**

Indice	Date	Origine des modifications	Rédigé par	Vérifié par	Approuvé par
0	02/11/06	Création Ancien doc GR-018	L GAUDILLERE Visa :	G. CHARROT Visa :	G. GARNIER Visa :

**PV DE CONTROLE FINAL
UCAL SECOURS & UCAL SECOURS PR**

Client : TORAY ABIDOS		
Référence du produit : 421051		
Libellé du produit : UCAL SECOURS 2100L		
N° appareil : 330 07/2013	N° détenteur : 20294	N° inverseur : 607

Vérifications		OK	NOK	Commentaires
Contrôle éléments filtrants				
1	Contrôle visuel des filtres	X		
2	Fonctionnement sifflet	X		
3	Valeur perte de charge	X		
Contrôle détenteur				
5	Valeur pression statique	6,8		
6	Etanchéité détenteur Variation de pression mesurée après 1mn	0,2		
7	Valeur d'ouverture de la soupape de sécurité	11,5		
Contrôle du circuit de secours				
8	Fonctionnement sifflet	X		
9	Valeur de la pression de bascule sur l'inverseur	4,5		

Date de contrôle : 11/04/2025	Nom du contrôleur : GABET LAURENT	Visa : 
Résultat des contrôles : <input checked="" type="checkbox"/> conforme <input type="checkbox"/> non conforme		
Remarques : 		