


**PV DE CONTROLE FINAL  
UCAL SECOURS & UCAL SECOURS PR**

Indice	Date	Origine des modifications	Rédigé par	Vérifié par	Approuvé par
0	02/11/06	Création Ancien doc GR-018	L GAUDILLERE Visa :	G. CHARROT Visa :	G. GARNIER Visa :

**PV DE CONTROLE FINAL  
UCAL SECOURS & UCAL SECOURS PR**

<b>Client : TORAY SE1</b>		
<b>Référence du produit : 1005498</b>		
<b>Libellé du produit : UCAL SECOURS 2100L BI BOUTEILLES</b>		
<b>N° appareil : 338 12/2013</b>	<b>N° détenteur :</b>	<b>N° inverseur :</b>

Vérifications		OK	NOK	Commentaires
<b>Contrôle éléments filtrants</b>				
<b>1</b>	Contrôle visuel des filtres	X		
<b>2</b>	Fonctionnement sifflet	X		
<b>3</b>	Valeur perte de charge			
<b>Contrôle détenteur</b>				
<b>5</b>	Valeur pression statique	X		8 B
<b>6</b>	Etanchéité détenteur Variation de pression mesurée après 1mn	X		
<b>7</b>	Valeur d'ouverture de la soupape de sécurité	X		10,6 B
<b>Contrôle du circuit de secours</b>				
<b>8</b>	Fonctionnement sifflet	X		
<b>9</b>	Valeur de la pression de bascule sur l'inverseur	X		

Date de contrôle : 29/04/2025	Nom du contrôleur : GABET LAURENT	Visa : 
Résultat des contrôles : <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span><input checked="" type="checkbox"/> conforme</span> <span><input type="checkbox"/> non conforme</span> </div>		
Remarques :		