


**PV DE CONTROLE FINAL
UCAL SECOURS & UCAL SECOURS PR**

Indice	Date	Origine des modifications	Rédigé par	Vérifié par	Approuvé par
0	02/11/06	Création Ancien doc GR-018	L GAUDILLERE Visa :	G. CHARROT Visa :	G. GARNIER Visa :

**PV DE CONTROLE FINAL
UCAL SECOURS & UCAL SECOURS PR**

Client : TORAY SE1		
Référence du produit : 1005498		
Libellé du produit : UCAL SECOURS 2100L BI BOUTEILLES		
N° appareil : 343 12/2013	N° détenteur : D1541001	N° inverseur : 998

Vérifications		OK	NOK	Commentaires
Contrôle éléments filtrants				
1	Contrôle visuel des filtres	X		
2	Fonctionnement sifflet	X		
3	Valeur perte de charge			
Contrôle détenteur				
5	Valeur pression statique	X		8 B
6	Etanchéité détenteur Variation de pression mesurée après 1mn	X		
7	Valeur d'ouverture de la soupape de sécurité	X		10,3B
Contrôle du circuit de secours				
8	Fonctionnement sifflet	X		
9	Valeur de la pression de bascule sur l'inverseur	X		

Date de contrôle : 30/04/2025	Nom du contrôleur : GABET LAURENT	Visa : 
Résultat des contrôles : <div align="center"> <input checked="" type="checkbox"/> conforme <input type="checkbox"/> non conforme </div>		
Remarques :		