



FICHE DE CONTRÔLE ARI

N° d'essai :

Effectué le :

31/03/2025

Nom:

L.GABET

Table de paramètres:

1

Fonction:

SAV

	Type d'appareil : MATAIR		Nature:		
	Numéro de Chassis: MT4577 - INST1		Fabriqué en:		
	Numéro de régulateur: R28107				
	Numéro de détendeur:				
	Numéro de masque: M38521				
Etanchéité masque	Valeur début test: -14.8 mb		Pente fuite Référence: 6 mb/mn		
	Valeur fin test: -14.4 mb		Pente de fuite mesurée: 2.4 mb/mn		
Résultat: Correct	Remarques:				
Manomètre					
	Consignes	Mesures	Tolérance haute	Tolérance basse	Saisie opérateur
		Max.b	0 b	10 b	10 b 0 b
Résultat:		130 b	0 b	10 b	10 b 0 b
0		70 b	0 b	5 b	5 b 0 b
	Remarques:				
Moyenne pression	Seuil référence:		7 b		Tolérance basse référen: 1 b
Résultat: Incorrect	Valeur MP+10s:		0 b		Tolérance haute référen: 1 b
Etanchéité détendeur	Valeur MP+20s:		0 b		Pente de fuite Référence: 0.3 b/mn
Résultat:					Pente de fuite mesurée: 0 b/mn
0	Remarque:				
Sifflet manuel	Seuil Référence:		55 b		Tolérance basse référen: 5 b
	Valeur mesurée:		0 b		Tolérance haute référen: 5 b
Résultat: 0	Remarque:				
Soupape de sécurité	Seuil Référence:		9 b		Tolérance basse référen: 0 b
	Valeur mesurée:		0 b		Tolérance haute référen: 4 b
Résultat: 0	Remarque:				

Controle dynamique	Fréquence respiratoire:	40 Cps/mn	Volume:	2.5 Litres
	Valeur BP stat mesurée:	3.7 mb	Tolérance basse référen:	2 mb
Résultat BP:	ValeurminiMP mesurée:	7.5 b	Tolérance haute référen:	4 mb
Correct	ValeurmaxBP mesurée:	9.49375 mb	Mini MP Référence:	4.5 b
	ValeurminiBP mesurée:	1.25625 mb	SHR Référence:	10 mb
Résultat MP:	Remarque :		SBR Référence:	0.5 mb
Correct				

