

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

☒ Inspection périodique	☐ inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
---	--	--

IDENTIFICATION INSPECTEUR

	Société:	MATISEC	signature et cachet de l'inspecteur :
	Service:	SAV	
	Nom:	GERIN Anthony	
	Fonction:	INSPECTEUR	
	Date:	05/06/2026	

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	CNPE TRICASTIN
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0528	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Exploitant	299		97/23/CE		
Fabricant	WORTHINGTON		2014/68/UE (19/07/2016)	X	
Matériaux	ACIER	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	juil-19	Volume(en l)	6		
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Type de robinet	VTI 300B DIN M18X150 AX LD				
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification	10
date de dernière inspection	janv-22		date de dernière requalification	juil-19	

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

REPLISSAGE / CONTRÔLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X	EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **05/06/2026**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0811	Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant	332			97/23/CE	
Fabricant	WORTHINGTON	Fluide	AIR	Groupe	2
Matériaux	ACIER	Volume(en l)	6		
Année de fabrication	juil-19	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille		Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet		VTI 300B DIN M18X150 AX LD			
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification	10 ans
date de dernière inspection		janv-22		date de dernière requalification	juil-19

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant **X**
 non satisf.
 sans objet

commentaires:.....

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant **X**
 non satisf.
 sans objet

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant **X**
 non satisf.
 sans objet

commentaires:.....

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant **X**
 non satisf.
 sans objet

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X
apte à subir l'épreuve hydraulique	
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme	
moyen de rebut	
par inspecteur	par exploitant
visa de l'exploitant:	signature
nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **05/06/2026**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0434	Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant	250			97/23/CE	
Fabricant	WORTHINGTON	Fluide	AIR	Groupe	2
Matériaux	ACIER	Volume(en l)	6		
Année de fabrication	juil-19	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille		Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet		VTI 300B DIN M18X150 AX LD			
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification	10 ans
date de dernière inspection		janv-22	date de dernière requalification		juil-19

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

commentaires:.....

REMPLISSAGE / CONTRÔLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X
apte à subir l'épreuve hydraulique	
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme	
moyen de rebut	
par inspecteur	par exploitant
visa de l'exploitant:	signature
nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

☒ Inspection périodique	☐ inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
---	--	--

IDENTIFICATION INSPECTEUR

	Société:	MATISEC	signature et cachet de l'inspecteur :  A. GERIN Service Après Vente
	Service:	SAV	
	Nom:	GERIN Anthony	
	Fonction:	INSPECTEUR	
	Date:	05/06/2026	

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	CNPE TRICASTIN
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0505	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant	278		97/23/CE	
Fabricant	WORTHINGTON	Fluide	AIR	Groupe
Matériaux	ACIER	Volume(en l)	6	
Année de fabrication	juil-19	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet	VTI 300B DIN M18X150 AX LD			
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification
				10
date de dernière inspection	janv-22	date de dernière requalification	juil-19	

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:	résultat:	satisfaisant	X
		non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification intérieure:	résultat:	satisfaisant	X
		non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:	résultat:	satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :		non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	résultat:	satisfaisant	X
		non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X	EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

☒ Inspection périodique	☐ inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
---	--	--

IDENTIFICATION INSPECTEUR

	Société:	MATISEC	signature et cachet de l'inspecteur :  A. GERIN Service Après Vente
	Service:	SAV	
	Nom:	GERIN Anthony	
	Fonction:	INSPECTEUR	
	Date:	05/06/2026	

IDENTIFICATION EXPLOITANT

	NOM	CNPE TRICASTIN
	SERVICE	
	ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0792	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant	316		97/23/CE	
Fabricant	WORTHINGTON		2014/68/UE (19/07/2016)	X
Matériaux	ACIER	Fluide	AIR	Groupe 2
Année de fabrication	juil-19	Volume(en l)	6	
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	PE/PT(bar) 450
Type de robinet	VTI 300B DIN M18X150 AX LD			
Périodicités	inspection 4	an(s)	requalification 10	ans
date de dernière inspection	janv-22	date de dernière requalification	juil-19	

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
commentaires:.....			

REPLISSAGE / CONTRÔLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X	EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

☒ Inspection périodique	☐ inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
---	--	--

IDENTIFICATION INSPECTEUR

	Société:	MATISEC	signature et cachet de l'inspecteur :  A. GERIN Service Après Vente
	Service:	SAV	
	Nom:	GERIN Anthony	
	Fonction:	INSPECTEUR	
	Date:	05/06/2026	

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	CNPE TRICASTIN
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0492	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)			
N° Exploitant	265		97/23/CE			
Fabricant	WORTHINGTON		2014/68/UE (19/07/2016)	X		
Matériaux	ACIER	Fluide	AIR	Groupe	2	
Année de fabrication	juil-19	Volume(en l)	6			
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450	
Type de robinet	VTI 300B DIN M18X150 AX LD		X	Non conforme		
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification	10	ans
date de dernière inspection	janv-22			date de dernière requalification		juil-19

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille : commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	

REPLISSAGE / CONTRÔLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X	EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION


Inspection
périodique

inspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR


Société: **MATISEC**
Service: **SAV**
Nom: **GERIN Anthony**
Fonction: **INSPECTEUR**
Date: **05/06/2026**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0786	Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant	310			97/23/CE	
Fabricant	WORTHINGTON	Fluide	AIR	Groupe	2
Matériaux	ACIER	Volume(en l)	6		
Année de fabrication	juil-19	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille		Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet		VTI 300B DIN M18X150 AX LD			
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification	10 ans
date de dernière inspection		janv-22		date de dernière requalification	juil-19

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

REPLISSAGE / CONTRÔLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X	EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique			
ne pas remettre en service		date de réforme	
		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION


Inspection
périodique

inspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR


Société: **MATISEC**
Service: **SAV**
Nom: **GERIN Anthony**
Fonction: **INSPECTEUR**
Date: **05/06/2026**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0822	Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant	343			97/23/CE	
Fabricant	WORTHINGTON	Fluide	AIR	Groupe	2
Matériaux	ACIER	Volume(en l)	6		
Année de fabrication	juil-19	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille		Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet		VTI 300B DIN M18X150 AX LD			
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification	10 ans
date de dernière inspection		janv-22		date de dernière requalification	juil-19

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :		non satisf.	
commentaires:.....	résultat:	sans objet	

REPLISSAGE / CONTRÔLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X
apte à subir l'épreuve hydraulique	
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme	
moyen de rebut	
par inspecteur	par exploitant
visa de l'exploitant:	signature
nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **05/06/2026**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0494	Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant	267			97/23/CE	
Fabricant	WORTHINGTON	Fluide	AIR	Groupe	2
Matériaux	ACIER	Volume(en l)	6		
Année de fabrication	juil-19	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille		Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet	VTI 300B DIN M18X150 AX LD				
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification	10 ans
date de dernière inspection		janv-22		date de dernière requalification	juil-19

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X	EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique			
ne pas remettre en service		date de réforme	
		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMpte Rendu d'Inspection Périodique d'un Récepteur sous Pression

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **05/06/2026**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

IDENTIFICATION BOUTEILLE				Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Bouteille		UA 0524				97/23/CE		
N° Exploitant		295				2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant		WORTHINGTON		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux		ACIER		Volume(en l)	6			
Année de fabrication		juil-19		PS (en bar)	300		PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X		Non conforme	
Type de robinet		VTI 300B DIN M18X150 AX LD						
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification		10	ans	
date de derniere inspection			janv-22		date de derniere requalification			juil-19

COMpte Rendu d'Inspection

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

REPLISSAGE / CONTRÔLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X
apte à subir l'épreuve hydraulique	
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

☒ Inspection périodique	☐ inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
---	--	--

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	05/06/2026

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0527	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant	298		97/23/CE	
Fabricant	WORTHINGTON	Fluide	AIR	Groupe 2
Matériaux	ACIER	Volume(en l)	6	
Année de fabrication	juil-19	PS (en bar)	300	PE/PT(bar) 450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet	VTI 300B DIN M18X150 AX LD			
Périodicités	inspection 4	an(s)	requalification 10	ans
date de dernière inspection	janv-22	date de dernière requalification		juil-19

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X	EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **05/06/2026**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0521	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant	292		97/23/CE	
Fabricant	WORTHINGTON		2014/68/UE (19/07/2016)	X
Matériaux	ACIER	Fluide	AIR	Groupe
Année de fabrication	juil-19	Volume(en l)	6	2
		PS (en bar)	300	PE/PT(bar) 450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet	VTI 300B DIN M18X150 AX LD			
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification
				10 ans
date de dernière inspection	janv-22	date de dernière requalification		juil-19

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

REMPLISSAGE / CONTRÔLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X
apte à subir l'épreuve hydraulique	
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme	
moyen de rebut	
par inspecteur	par exploitant
visa de l'exploitant:	signature
nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

☒ Inspection périodique	☐ inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
---	--	--

IDENTIFICATION INSPECTEUR

	Société:	MATISEC	signature et cachet de l'inspecteur :
	Service:	SAV	
	Nom:	GERIN Anthony	
	Fonction:	INSPECTEUR	
	Date:	05/06/2026	

IDENTIFICATION EXPLOITANT

	NOM	CNPE TRICASTIN
	SERVICE	
	ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0512	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)			
N° Exploitant	285		97/23/CE			
Fabricant	WORTHINGTON		2014/68/UE (19/07/2016)	X		
Matériaux	ACIER	Fluide	AIR	Groupe	2	
Année de fabrication	juil-19	Volume(en l)	6			
Marques d'identité de la bouteille		PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450	
Type de robinet		Conforme	X	Non conforme		
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification	10	ans
date de dernière inspection		janv-22		date de dernière requalification		juil-19

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
commentaires:.....			

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X	EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **05/06/2026**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0498	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Exploitant	271		97/23/CE		
Fabricant	WORTHINGTON		2014/68/UE (19/07/2016)		X
Matériaux	ACIER	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	juil-19	Volume(en l)	6		
Marques d'identité de la bouteille		PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Type de robinet		Conforme	X	Non conforme	
Périodicités	inspection 4	an(s)	requalification 10	ans	
date de dernière inspection	janv-22	date de dernière requalification	juil-19		

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

commentaires:.....

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X
apte à subir l'épreuve hydraulique	
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme	
moyen de rebut	
par inspecteur	par exploitant
visa de l'exploitant:	signature
nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **05/06/2026**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0803	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Exploitant	326		97/23/CE		
Fabricant	WORTHINGTON		2014/68/UE (19/07/2016)		X
Matériaux	ACIER	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	juil-19	Volume(en l)	6	PS (en bar)	300
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme		
Type de robinet	VTI 300B DIN M18X150 AX LD				
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification	10
date de dernière inspection	janv-22	date de dernière requalification	juil-19		

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

commentaires:.....

REPLISSAGE / CONTRÔLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X
apte à subir l'épreuve hydraulique	
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme	
moyen de rebut	
par inspecteur	
par exploitant	
visa de l'exploitant:	signature
nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **05/06/2026**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0491	Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant	264			97/23/CE	
Fabricant	WORTHINGTON	Fluide	AIR	Groupe	2
Matériaux	ACIER	Volume(en l)	6		
Année de fabrication	juil-19	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme		
Type de robinet	VTI 300B DIN M18X150 AX LD				
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification	10 ans
date de dernière inspection		janv-22	date de dernière requalification		juil-19

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

REPLISSAGE / CONTRÔLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X	EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique			
ne pas remettre en service		date de réforme	
		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

☒ Inspection périodique	☐ inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
---	--	--

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	05/06/2026

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0497	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Exploitant	270		97/23/CE		
Fabricant	WORTHINGTON		2014/68/UE (19/07/2016)		X
Matériaux	ACIER	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	juil-19	Volume(en l)	6		
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Type de robinet	VTI 300B DIN M18X150 AX LD				
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification	10
date de dernière inspection	janv-22			date de dernière requalification	juil-19

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X	EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

☒ Inspection périodique	☐ inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
---	--	--

IDENTIFICATION INSPECTEUR

	Société:	MATISEC	signature et cachet de l'inspecteur :
	Service:	SAV	
	Nom:	GERIN Anthony	
	Fonction:	INSPECTEUR	
	Date:	05/06/2026	

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	CNPE TRICASTIN
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0806	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant	329		97/23/CE	
Fabricant	WORTHINGTON	Fluide	AIR	Groupe 2
Matériaux	ACIER	Volume(en l)	6	
Année de fabrication	juil-19	PS (en bar)	300	PE/PT(bar) 450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet	VTI 300B DIN M18X150 AX LD			
Périodicités	inspection 4 an(s)	requalification 10 ans		
date de dernière inspection	janv-22	date de dernière requalification	juil-19	

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:	résultat:	satisfaisant	X
commentaires:		non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:	résultat:	satisfaisant	X
commentaires:		non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:	résultat:	satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :		non satisf.	
commentaires:		sans objet	

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	résultat:	satisfaisant	X
commentaires:		non satisf.	
		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X	EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **05/06/2026**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0818	Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant	339			97/23/CE	
Fabricant	WORTHINGTON	Fluide	AIR	Groupe	2
Matériaux	ACIER	Volume(en l)	6		
Année de fabrication	juil-19	PS (en bar)	300	PE/PT (bar)	450
Marques d'identité de la bouteille		Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet		VTI 300B DIN M18X150 AX LD			
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification	10 ans
date de dernière inspection		janv-22		date de dernière requalification	juil-19

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X	EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique			
ne pas remettre en service		date de réforme	
		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

☒ Inspection périodique	☐ inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
---	--	--

IDENTIFICATION INSPECTEUR

	Société:	MATISEC	signature et cachet de l'inspecteur :  A. GERIN Service Après Vente
	Service:	SAV	
	Nom:	GERIN Anthony	
	Fonction:	INSPECTEUR	
	Date:	05/06/2026	

IDENTIFICATION EXPLOITANT

	NOM	CNPE TRICASTIN
	SERVICE	
	ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0522	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Exploitant	293		97/23/CE		
Fabricant	WORTHINGTON		2014/68/UE (19/07/2016)	X	
Matériaux	ACIER	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	juil-19	Volume(en l)	6		
Marques d'identité de la bouteille		PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Type de robinet		Conforme	X	Non conforme	
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification	10
date de dernière inspection		janv-22		date de dernière requalification	juil-19

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :		non satisf.	
commentaires:.....	résultat:	sans objet	

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X	EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **05/06/2026**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0780	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Exploitant	304		97/23/CE		
Fabricant	WORTHINGTON		2014/68/UE (19/07/2016)		X
Matériaux	ACIER	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	juil-19	Volume(en l)	6		
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Type de robinet	VTI 300B DIN M18X150 AX LD				
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification	10 ans
date de dernière inspection		janv-22	date de dernière requalification		juil-19

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant **X**
 non satisf.
 sans objet

commentaires:.....

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant **X**
 non satisf.
 sans objet

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant **X**
 non satisf.
 sans objet

commentaires:.....

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant **X**
 non satisf.
 sans objet

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X
apte à subir l'épreuve hydraulique	
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme

moyen de rebut

par inspecteur

par exploitant

visa de l'exploitant:

signature

nom

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **05/06/2026**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0798	Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant	322			97/23/CE	
Fabricant	WORTHINGTON	Fluide	AIR	Groupe	2
Matériaux	ACIER	Volume(en l)	6		
Année de fabrication	juil-19	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme		
Type de robinet	VTI 300B DIN M18X150 AX LD				
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification	10 ans
date de dernière inspection	janv-22			date de dernière requalification	juil-19

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :		non satisf.	
commentaires:.....	résultat:	sans objet	

REPLISSAGE / CONTRÔLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

RÉSULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X	EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique			
ne pas remettre en service		date de réforme	
		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **05/06/2026**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0518	Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant	291			97/23/CE	
Fabricant	WORTHINGTON	Fluide	AIR	Groupe	2
Matériaux	ACIER	Volume(en l)	6		
Année de fabrication	juil-19	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme		
Type de robinet	VTI 300B DIN M18X150 AX LD				
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification	10 ans
date de dernière inspection	janv-22		date de dernière requalification		juil-19

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant **X**
 non satisf.
 sans objet

commentaires:.....

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant **X**
 non satisf.
 sans objet

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

résultat:

satisfaisant **X**
 non satisf.
 sans objet

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

commentaires:.....

REPLISSAGE / CONTRÔLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant **X**
 non satisf.
 sans objet

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X
apte à subir l'épreuve hydraulique	
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme	
moyen de rebut	
par inspecteur	par exploitant
visa de l'exploitant:	signature
nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **05/06/2026**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0514	Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant	287			97/23/CE	
Fabricant	WORTHINGTON	Fluide	AIR	Groupe	2
Matériaux	ACIER	Volume(en l)	6		
Année de fabrication	juil-19	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet	VTI 300B DIN M18X150 AX LD				
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification	10 ans
date de dernière inspection		janv-22	date de dernière requalification		juil-19

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

REPLISSAGE / CONTRÔLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X
apte à subir l'épreuve hydraulique	
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme	
moyen de rebut	
par inspecteur	par exploitant
visa de l'exploitant:	signature
nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

☒ Inspection périodique	☐ inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
---	--	--

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	05/06/2026

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0791	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant	315		97/23/CE	
Fabricant	WORTHINGTON	Fluide	AIR	Groupe 2
Matériaux	ACIER	Volume(en l)	6	
Année de fabrication	juil-19	PS (en bar)	300	PE/PT(bar) 450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet	VTI 300B DIN M18X150 AX LD			
Périodicités inspection	4	an(s)	requalification	10 ans
date de dernière inspection	janv-22	date de dernière requalification	juil-19	

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:	résultat:	satisfaisant	X
commentaires:.....		non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:	résultat:	satisfaisant	X
commentaires:.....		non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:	résultat:	satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :		non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

REMPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	résultat:	satisfaisant	X
commentaires:.....		non satisf.	
		sans objet	

RÉSULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X	EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **05/06/2026**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0797	Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant	321			97/23/CE	
Fabricant	WORTHINGTON	Fluide	AIR	Groupe	2
Matériaux	ACIER	Volume(en l)	6		
Année de fabrication	juil-19	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme		
Type de robinet	VTI 300B DIN M18X150 AX LD				
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification	10 ans
date de dernière inspection		janv-22	date de dernière requalification		juil-19

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant **X**
 non satisf.
 sans objet

commentaires:.....

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant **X**
 non satisf.
 sans objet

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant **X**
 non satisf.
 sans objet

commentaires:.....

REPLISSAGE / CONTRÔLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant **X**
 non satisf.
 sans objet

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X
apte à subir l'épreuve hydraulique	
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme	
moyen de rebut	
par inspecteur	par exploitant
visa de l'exploitant:	signature
nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

☒ Inspection périodique	☐ inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
---	--	--

IDENTIFICATION INSPECTEUR

	Société:	MATISEC	signature et cachet de l'inspecteur :  A. GERIN Service Après Vente
	Service:	SAV	
	Nom:	GERIN Anthony	
	Fonction:	INSPECTEUR	
	Date:	05/06/2026	

IDENTIFICATION EXPLOITANT

	NOM	CNPE TRICASTIN
	SERVICE	
	ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0489	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant	262		97/23/CE	
Fabricant	WORTHINGTON	Fluide	AIR	Groupe
Matériaux	ACIER	Volume(en l)	6	
Année de fabrication	juil-19	PS (en bar)	300	PE/PT(bar) 450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet	VTI 300B DIN M18X150 AX LD			
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification
				10
				ans
date de dernière inspection	juil-22	date de dernière requalification		juil-19

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	résultat:	non satisf.	
sans objet			
commentaires:.....			

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X	EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

☒ Inspection périodique	☐ inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
---	--	--

IDENTIFICATION INSPECTEUR		
	Société:	MATISEC
	Service:	SAV
	Nom:	GERIN Anthony
	Fonction:	INSPECTEUR
	Date:	05/06/2026
		signature et cachet de l'inspecteur :  A. GERIN Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT		NOM	CNPE TRICASTIN
		SERVICE	
		ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE		Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Bouteille	UA 0800			97/23/CE	
N° Exploitant	324			2014/68/UE (19/07/2016)	
Fabricant	WORTHINGTON	Fluide	AIR	Groupe	2
Matériaux	ACIER	Volume(en l)	6		
Année de fabrication	juil-19	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille		Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet		VTI 300B DIN M18X150 AX LD			
Périodicités	inspection 4	an(s)	requalification 10	ans	
date de dernière inspection		janv-22	date de dernière requalification		juil-19

COMPTE RENDU D'INSPECTION			
Vérification extérieure:		résultat:	satisfaisant X
commentaires:.....			non satisf.
			sans objet
Vérification intérieure:		résultat:	satisfaisant X
commentaires:.....			non satisf.
			sans objet
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		résultat:	satisfaisant X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :			non satisf.
commentaires:.....			sans objet

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE	
Regonflage et contrôle d'étanchéité:	résultat: satisfaisant X
commentaires:.....	non satisf.
	sans objet

RESULTAT FINAL:	EN CAS DE REFORME	
peut être maintenu en service X	date de réforme	
apte à subir l'épreuve hydraulique	moyen de rebut	
ne pas remettre en service	par inspecteur	par exploitant
	visa de l'exploitant:	signature
	nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES		
PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMpte Rendu d'Inspection Périodique d'un Récepteur sous Pression

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **05/06/2026**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0804	Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant	327			97/23/CE	
Fabricant	WORTHINGTON	Fluide	AIR	Groupe	2
Matériaux	ACIER	Volume(en l)	6		
Année de fabrication	juil-19	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme		
Type de robinet	VTI 300B DIN M18X150 AX LD				
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification	10 ans
date de dernière inspection		janv-22		date de dernière requalification	juil-19

COMpte Rendu d'Inspection

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

REPLISSAGE / CONTRÔLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X	EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique			
ne pas remettre en service		date de réforme	
		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

☒ Inspection périodique	☐ inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
---	--	--

IDENTIFICATION INSPECTEUR

	Société:	MATISEC	signature et cachet de l'inspecteur :  A. GERIN Service Après Vente
	Service:	SAV	
	Nom:	GERIN Anthony	
	Fonction:	INSPECTEUR	
	Date:	05/06/2026	

IDENTIFICATION EXPLOITANT

	NOM	CNPE TRICASTIN
	SERVICE	
	ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0805	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant	328		97/23/CE	
Fabricant	WORTHINGTON	Fluide	AIR	Groupe 2
Matériaux	ACIER	Volume(en l)	6	
Année de fabrication	juil-19	PS (en bar)	300	PE/PT(bar) 450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet	VTI 300B DIN M18X150 AX LD			
Périodicités	inspection 4 an(s)	requalification 10 ans		
date de dernière inspection	janv-22	date de dernière requalification		juil-19

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :		non satisf.	
commentaires:.....	résultat:	sans objet	

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X	EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

☒ Inspection périodique	☐ inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
---	--	--

IDENTIFICATION INSPECTEUR

	Société:	MATISEC	signature et cachet de l'inspecteur :
	Service:	SAV	
	Nom:	GERIN Anthony	
	Fonction:	INSPECTEUR	
	Date:	05/06/2026	

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	CNPE TRICASTIN
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0781	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Exploitant	305		97/23/CE		
Fabricant	WORTHINGTON		2014/68/UE (19/07/2016)	X	
Matériaux	ACIER	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	juil-19	Volume(en l)	6		
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Type de robinet	VTI 300B DIN M18X150 AX LD				
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification	10
date de dernière inspection	janv-22			date de dernière requalification	juil-19

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	résultat:	non satisf.	
		sans objet	

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X	EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

☒ Inspection périodique	☐ inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
---	--	--

IDENTIFICATION INSPECTEUR

	Société:	MATISEC	signature et cachet de l'inspecteur :
	Service:	SAV	
	Nom:	GERIN Anthony	
	Fonction:	INSPECTEUR	
	Date:	05/06/2026	

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	CNPE TRICASTIN
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0508	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Exploitant	281		97/23/CE		
Fabricant	WORTHINGTON		2014/68/UE (19/07/2016)	X	
Matériaux	ACIER	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	juil-19	Volume(en l)	6		
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Type de robinet	VTI 300B DIN M18X150 AX LD				
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification	10
date de dernière inspection	janv-22			date de dernière requalification	juil-19

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X	EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

☒ Inspection périodique	☐ inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
---	--	--

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	05/06/2026

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0495	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant	268		97/23/CE	
Fabricant	WORTHINGTON	Fluide	AIR	Groupe 2
Matériaux	ACIER	Volume(en l)	6	
Année de fabrication	juil-19	PS (en bar)	300	PE/PT(bar) 450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet	VTI 300B DIN M18X150 AX LD			
Périodicités	inspection 4	an(s)	requalification 10	ans
date de dernière inspection	janv-22	date de dernière requalification	juil-19	

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:	résultat:	satisfaisant	X
commentaires:		non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:	résultat:	satisfaisant	X
commentaires:		non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:	résultat:	satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :		non satisf.	
commentaires:		sans objet	

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	résultat:	satisfaisant	X
commentaires:		non satisf.	
		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X	EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **05/06/2026**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0525	Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant	296			97/23/CE	
Fabricant	WORTHINGTON	Fluide	AIR	Groupe	2
Matériaux	ACIER	Volume(en l)	6		
Année de fabrication	juil-19	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille		Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet		VTI 300B DIN M18X150 AX LD			
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification	10 ans
date de dernière inspection		janv-22		date de dernière requalification	juil-19

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X	EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique			
ne pas remettre en service		date de réforme	
		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **05/06/2026**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0515	Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant	288			97/23/CE	
Fabricant	WORTHINGTON	Fluide	AIR	Groupe	2
Matériaux	ACIER	Volume(en l)	6		
Année de fabrication	juil-19	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme		
Type de robinet	VTI 300B DIN M18X150 AX LD				
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification	10 ans
date de dernière inspection	janv-22			date de dernière requalification	juil-19

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

commentaires:.....

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X
apte à subir l'épreuve hydraulique	
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme	
moyen de rebut	
par inspecteur	
par exploitant	
visa de l'exploitant:	signature
nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **05/06/2026**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0499	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant	272		97/23/CE	
Fabricant	WORTHINGTON		2014/68/UE (19/07/2016)	X
Matériaux	ACIER	Fluide	AIR	Groupe 2
Année de fabrication	juil-19	Volume(en l)	6	
Marques d'identité de la bouteille		PS (en bar)	300	PE/PT(bar) 450
Type de robinet		Conforme	X	Non conforme
Périodicités	inspection 4	an(s)	requalification 10	ans
date de dernière inspection	janv-22	date de dernière requalification		juil-19

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X	date de réforme	
apte à subir l'épreuve hydraulique		moyen de rebut	
ne pas remettre en service		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

EN CAS DE REFORME

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

☒ Inspection périodique	☐ inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
---	--	--

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	05/06/2026

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0397	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant	409		97/23/CE	
Fabricant	WORTHINGTON	Fluide	AIR	Groupe 2
Matériaux	ACIER	Volume(en l)	6	
Année de fabrication	juil-19	PS (en bar)	300	PE/PT(bar) 450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet	VTI 300B DIN M18X150 AX LD			
Périodicités	inspection 4	an(s)	requalification 10	ans
date de dernière inspection	févr-22	date de dernière requalification	juil-19	

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	
commentaires: CORROSION IMPORTANTE	résultat:	non satisf.	X
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	résultat:	non satisf.	
		sans objet	X
commentaires:			

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
commentaires:	résultat:	non satisf.	
		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service		EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique		date de réforme	05/06/2026
ne pas remettre en service	X	moyen de rebut	PERCAGE D10
		par inspecteur	A. GERIN
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **05/06/2026**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0356	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant	377		97/23/CE	
Fabricant	WORTHINGTON	Fluide	AIR	Groupe 2
Matériaux	ACIER	Volume(en l)	6	
Année de fabrication	juil-19	PS (en bar)	300	PE/PT(bar) 450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme		X	Non conforme
Type de robinet	VTI 300B DIN M18X150 AX LD			
Périodicités	inspection 4	an(s)	requalification 10	ans
date de dernière inspection	févr-22	date de dernière requalification	juil-19	

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

REPLISSAGE / CONTRÔLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X	EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION


Inspection
périodique

inspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR


Société: **MATISEC**
Service: **SAV**
Nom: **GERIN Anthony**
Fonction: **INSPECTEUR**
Date: **05/06/2026**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0350	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant	371		97/23/CE	
Fabricant	WORTHINGTON	Fluide	AIR	Groupe 2
Matériaux	ACIER	Volume(en l)	6	
Année de fabrication	juil-19	PS (en bar)	300	PE/PT(bar) 450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet	VTI 300B DIN M18X150 AX LD			
Périodicités	inspection 4	an(s)	requalification 10	ans
date de dernière inspection	févr-22	date de dernière requalification	juil-19	

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X	EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **05/06/2026**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

IDENTIFICATION BOUTEILLE		Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Bouteille	UA 0415			97/23/CE		
N° Exploitant	424			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	WORTHINGTON	Fluide	AIR	Groupe	2	
Matériaux	ACIER	Volume(en l)	6			
Année de fabrication	juil-19	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme	X	Non conforme		
Type de robinet		VTI 300B DIN M18X150 AX LD				
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification	10	ans
date de derniere inspection		févr-22	date de derniere requalification			juil-19

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

REPLISSAGE / CONTRÔLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X	EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique			
ne pas remettre en service		date de réforme	
		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **05/06/2026**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0344	Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant	365			97/23/CE	
Fabricant	WORTHINGTON			2014/68/UE (19/07/2016)	X
Matériaux	ACIER	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	juil-19	Volume(en l)	6	PS (en bar)	300
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme		
Type de robinet	VTI 300B DIN M18X150 AX LD				
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification	10
date de dernière inspection	févr-22	date de dernière requalification			juil-19

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant	X
non satisf.	
sans objet	

commentaires:.....

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant	X
non satisf.	
sans objet	

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant	X
non satisf.	
sans objet	

commentaires:.....

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant	X
non satisf.	
sans objet	

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X
apte à subir l'épreuve hydraulique	
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme	
moyen de rebut	
par inspecteur	
par exploitant	
visa de l'exploitant:	signature
nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **05/06/2026**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0362	Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant	398			97/23/CE	
Fabricant	WORTHINGTON	Fluide	AIR	Groupe	2
Matériaux	ACIER	Volume(en l)	6		
Année de fabrication	juil-19	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille		Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet		VTI 300B DIN M18X150 AX LD			
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification	10 ans
date de dernière inspection		févr-22		date de dernière requalification	juil-19

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

commentaires:.....

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X
apte à subir l'épreuve hydraulique	
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme

moyen de rebut

par inspecteur

par exploitant

visa de l'exploitant:

signature

nom

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION


Inspection
périodique

inspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR


Société: **MATISEC**
Service: **SAV**
Nom: **GERIN Anthony**
Fonction: **INSPECTEUR**
Date: **05/06/2026**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0336	Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant	357			97/23/CE	
Fabricant	WORTHINGTON			2014/68/UE (19/07/2016)	X
Matériaux	ACIER	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	juil-19	Volume(en l)	6	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	Non conforme	
Type de robinet	VTI 300B DIN M18X150 AX LD				
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification	10 ans
date de dernière inspection	juin-22	date de dernière requalification	juil-19		

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant **X**
non satisf.
sans objet

commentaires:

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant **X**
non satisf.
sans objet

commentaires:

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant **X**
non satisf.
sans objet

commentaires:

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant **X**
non satisf.
sans objet

commentaires:

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X
apte à subir l'épreuve hydraulique	
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme	
moyen de rebut	
par inspecteur	par exploitant
visa de l'exploitant:	signature
nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

☒ Inspection périodique	☐ inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
---	--	--

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	05/06/2026

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0422	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant	429		97/23/CE	
Fabricant	WORTHINGTON	Fluide	AIR	Groupe 2
Matériaux	ACIER	Volume(en l)	6	
Année de fabrication	juil-19	PS (en bar)	300	PE/PT(bar) 450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet	VTI 300B DIN M18X150 AX LD			
Périodicités	inspection 4	an(s)	requalification 10	ans
date de dernière inspection	févr-22	date de dernière requalification	juil-19	

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X	EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION


Inspection
périodique

inspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	05/06/2026

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

IDENTIFICATION BOUTEILLE				Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Bouteille		UA 0394				97/23/CE		
N° Exploitant		406				2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant		WORTHINGTON		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux		ACIER		Volume(en l)	6			
Année de fabrication		juil-19		PS (en bar)	300		PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X		Non conforme	
Type de robinet		VTI 300B DIN M18X150 AX LD						
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification		10	ans	
date de derniere inspection			févr-22		date de derniere requalification			juil-19

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.	
commentaires:		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	
	résultat:	non satisf.	X
commentaires: CORROSION IMPORTANTE		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :		non satisf.	
commentaires:		sans objet	X

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.	
commentaires:		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service		EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique		date de réforme	05/06/2026
ne pas remettre en service	X	moyen de rebut	PERCAGE D10
		par inspecteur	A. GERIN
		par exploitant	
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

☒ Inspection périodique	☐ inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
---	--	--

IDENTIFICATION INSPECTEUR

	Société:	MATISEC	signature et cachet de l'inspecteur :  A. GERIN Service Après Vente
	Service:	SAV	
	Nom:	GERIN Anthony	
	Fonction:	INSPECTEUR	
	Date:	05/06/2026	

IDENTIFICATION EXPLOITANT

	NOM	CNPE TRICASTIN
	SERVICE	
	ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0481	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant	254		97/23/CE	
Fabricant	WORTHINGTON	Fluide	AIR	Groupe
Matériaux	ACIER	Volume(en l)	6	
Année de fabrication	juil-19	PS (en bar)	300	PE/PT(bar) 450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet	VTI 300B DIN M18X150 AX LD			
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification
				10
				ans
date de dernière inspection	janv-22	date de dernière requalification		juil-19

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X	EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

☒ Inspection périodique	☐ inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
---	--	--

IDENTIFICATION INSPECTEUR		
	Société:	MATISEC
	Service:	SAV
	Nom:	GERIN Anthony
	Fonction:	INSPECTEUR
	Date:	05/06/2026
		signature et cachet de l'inspecteur :  A. GERIN Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT	
NOM	CNPE TRICASTIN
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE		Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Bouteille	UA 0700			97/23/CE	
N° Exploitant	301			2014/68/UE (19/07/2016)	
Fabricant	WORTHINGTON	Fluide	AIR	Groupe	2
Matériaux	ACIER	Volume(en l)	6		
Année de fabrication	juil-19	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme		
Type de robinet	VTI 300B DIN M18X150 AX LD				
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification	10
date de dernière inspection		janv-22		date de dernière requalification	
				juil-19	

COMPTE RENDU D'INSPECTION			
Vérification extérieure:		résultat:	satisfaisant X
commentaires:.....			non satisf.
			sans objet
Vérification intérieure:		résultat:	satisfaisant X
commentaires:.....			non satisf.
			sans objet
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		résultat:	satisfaisant X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :			non satisf.
commentaires:.....			sans objet

REPLISSAGE / CONTRÔLE ETANCHEITE	
Regonflage et contrôle d'étanchéité:	résultat: satisfaisant X
commentaires:.....	non satisf.
	sans objet

RESULTAT FINAL:		EN CAS DE REFORME	
peut être maintenu en service	X	date de réforme	
apte à subir l'épreuve hydraulique		moyen de rebut	
ne pas remettre en service		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES		
PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

☒ Inspection périodique	☐ inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
---	--	--

IDENTIFICATION INSPECTEUR

	Société:	MATISEC	signature et cachet de l'inspecteur :  A. GERIN Service Après Vente
	Service:	SAV	
	Nom:	GERIN Anthony	
	Fonction:	INSPECTEUR	
	Date:	05/06/2026	

IDENTIFICATION EXPLOITANT

	NOM	CNPE TRICASTIN
	SERVICE	
	ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0516	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant	289		97/23/CE	
Fabricant	WORTHINGTON		2014/68/UE (19/07/2016)	X
Matériaux	ACIER	Fluide	AIR	Groupe 2
Année de fabrication	juil-19	Volume(en l)	6	
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	PE/PT(bar) 450
Type de robinet	VTI 300B DIN M18X150 AX LD			
Périodicités	inspection 4	an(s)	requalification 10	ans
date de dernière inspection	janv-22	date de dernière requalification	juil-19	

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille : commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	

REPLISSAGE / CONTRÔLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X	EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

☒ Inspection périodique	☐ inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
---	--	--

IDENTIFICATION INSPECTEUR

	Société:	MATISEC	signature et cachet de l'inspecteur :  A. GERIN Service Après Vente
	Service:	SAV	
	Nom:	GERIN Anthony	
	Fonction:	INSPECTEUR	
	Date:	05/06/2026	

IDENTIFICATION EXPLOITANT

	NOM	CNPE TRICASTIN
	SERVICE	
	ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0778	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Exploitant	302		97/23/CE		
Fabricant	WORTHINGTON		2014/68/UE (19/07/2016)	X	
Matériaux	ACIER	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	juil-19	Volume(en l)	6		
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Type de robinet	VTI 300B DIN M18X150 AX LD				
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification	10
date de dernière inspection		janv-22		date de dernière requalification	juil-19

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :		non satisf.	
commentaires:.....	résultat:	sans objet	

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X	EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

☒ Inspection périodique	☐ inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
---	--	--

IDENTIFICATION INSPECTEUR

	Société:	MATISEC	signature et cachet de l'inspecteur :  A. GERIN Service Après Vente
	Service:	SAV	
	Nom:	GERIN Anthony	
	Fonction:	INSPECTEUR	
	Date:	05/06/2026	

IDENTIFICATION EXPLOITANT

	NOM	CNPE TRICASTIN
	SERVICE	
	ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0432	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Exploitant	248		97/23/CE		
Fabricant	WORTHINGTON		2014/68/UE (19/07/2016)		X
Matériaux	ACIER	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	juil-19	Volume(en l)	6		
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Type de robinet	VTI 300B DIN M18X150 AX LD				
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification	10 ans
date de dernière inspection		janv-22		date de dernière requalification	
				juil-19	

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :		non satisf.	
commentaires:.....	résultat:	sans objet	

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X	EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

☒ Inspection périodique	☐ inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
---	--	--

IDENTIFICATION INSPECTEUR

	Société:	MATISEC	signature et cachet de l'inspecteur :
	Service:	SAV	
	Nom:	GERIN Anthony	
	Fonction:	INSPECTEUR	
	Date:	05/06/2026	

IDENTIFICATION EXPLOITANT

	NOM	CNPE TRICASTIN
	SERVICE	
	ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0788	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Exploitant	312		97/23/CE		
Fabricant	WORTHINGTON		2014/68/UE (19/07/2016)	X	
Matériaux	ACIER	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	juil-19	Volume(en l)	6		
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Type de robinet			X	Non conforme	
VTI 300B DIN M18X150 AX LD					
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification	10
date de dernière inspection		janv-22		date de dernière requalification	
				juil-19	

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
Vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :		non satisf.	
commentaires:.....	résultat:	sans objet	

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X	EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

☒ Inspection périodique	☐ inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
---	--	--

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **05/06/2026**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

IDENTIFICATION BOUTEILLE			Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Bouteille	UA 0794				97/23/CE		
N° Exploitant	318				2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	WORTHINGTON		Fluide	AIR	Groupe	2	
Matériaux	ACIER		Volume(en l)	6			
Année de fabrication	juil-19		PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme		
Type de robinet		VTI 300B DIN M18X150 AX LD					
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification	10	ans	
date de derniere inspection		janv-22		date de derniere requalification		juil-19	

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X	EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION



Inspection
périodique



inspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
Service: **SAV**
Nom: **GERIN Anthony**
Fonction: **INSPECTEUR**
Date: **05/06/2026**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0790	Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant	314			97/23/CE	
Fabricant	WORTHINGTON			2014/68/UE (19/07/2016)	X
Matériaux	ACIER	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	juil-19	Volume(en l)	6		
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Type de robinet	VTI 300B DIN M18X150 AX LD				
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification	10 ans
date de dernière inspection	janv-22	date de dernière requalification			juil-19

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X	EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique			
ne pas remettre en service		date de réforme	
		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

☒ Inspection périodique	☐ inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
---	--	--

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	05/06/2026

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0506	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant	279		97/23/CE	
Fabricant	WORTHINGTON	Fluide	AIR	Groupe 2
Matériaux	ACIER	Volume(en l)	6	
Année de fabrication	juil-19	PS (en bar)	300	PE/PT(bar) 450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet	VTI 300B DIN M18X150 AX LD			
Périodicités	inspection 4	an(s)	requalification 10	ans
date de dernière inspection	janv-22	date de dernière requalification	juil-19	

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X	EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **05/06/2026**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0436	Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant	251			97/23/CE	
Fabricant	WORTHINGTON	Fluide	AIR	Groupe	2
Matériaux	ACIER	Volume(en l)	6		
Année de fabrication	juil-19	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille		Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet		VTI 300B DIN M18X150 AX LD			
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification	10 ans
date de dernière inspection		janv-22		date de dernière requalification	juil-19

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant **X**
 non satisf.
 sans objet

commentaires:.....

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant **X**
 non satisf.
 sans objet

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant **X**
 non satisf.
 sans objet

commentaires:.....

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant **X**
 non satisf.
 sans objet

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X
apte à subir l'épreuve hydraulique	
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme	
moyen de rebut	
par inspecteur	par exploitant
visa de l'exploitant:	signature
nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION



Inspection
périodique



inspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
Service: **SAV**
Nom: **GERIN Anthony**
Fonction: **INSPECTEUR**
Date: **05/06/2026**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

IDENTIFICATION BOUTEILLE			Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Bouteille	UA 0369				97/23/CE		
N° Exploitant	244				2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	WORTHINGTON		Fluide	AIR	Groupe	2	
Matériaux	ACIER		Volume(en l)	6			
Année de fabrication	juil-19		PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme		
Type de robinet		VTI 300B DIN M18X150 AX LD					
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification	10	ans	
date de derniere inspection		janv-22		date de derniere requalification			juil-19

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X
apte à subir l'épreuve hydraulique	
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme	
moyen de rebut	
par inspecteur	par exploitant
visa de l'exploitant:	signature
nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **05/06/2026**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0523	Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant	294			97/23/CE	
Fabricant	WORTHINGTON	Fluide	AIR	Groupe	2
Matériaux	ACIER	Volume(en l)	6		
Année de fabrication	juil-19	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme		
Type de robinet	VTI 300B DIN M18X150 AX LD				
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification	10
				ans	
date de dernière inspection	janv-22		date de dernière requalification		juil-19

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

REPLISSAGE / CONTRÔLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X	EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique			
ne pas remettre en service		date de réforme	
		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **05/06/2026**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0513	Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant	286			97/23/CE	
Fabricant	WORTHINGTON	Fluide	AIR	Groupe	2
Matériaux	ACIER	Volume(en l)	6		
Année de fabrication	juil-19	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille		Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet		VTI 300B DIN M18X150 AX LD			
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification	10 ans
date de dernière inspection		janv-22	date de dernière requalification		juil-19

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X
apte à subir l'épreuve hydraulique	
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme

moyen de rebut

par inspecteur

par exploitant

visa de l'exploitant:

signature

nom

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION


Inspection
périodique

inspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
Service: **SAV**
Nom: **GERIN Anthony**
Fonction: **INSPECTEUR**
Date: **05/06/2026**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0430	Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant	246			97/23/CE	
Fabricant	WORTHINGTON	Fluide	AIR	Groupe	2
Matériaux	ACIER	Volume(en l)	6		
Année de fabrication	juil-19	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille		Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet		VTI 300B DIN M18X150 AX LD			
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification	10 ans
date de dernière inspection		janv-22	date de dernière requalification		juil-19

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :		non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X
apte à subir l'épreuve hydraulique	
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme	
moyen de rebut	
par inspecteur	par exploitant
visa de l'exploitant:	signature
nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

☒ Inspection périodique	☐ inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
---	--	--

IDENTIFICATION INSPECTEUR

	Société:	MATISEC	signature et cachet de l'inspecteur :  A. GERIN Service Après Vente
	Service:	SAV	
	Nom:	GERIN Anthony	
	Fonction:	INSPECTEUR	
	Date:	05/06/2026	

IDENTIFICATION EXPLOITANT

	NOM	CNPE TRICASTIN
	SERVICE	
	ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0796	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Exploitant	320		97/23/CE		
Fabricant	WORTHINGTON		2014/68/UE (19/07/2016)		X
Matériaux	ACIER	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	juil-19	Volume(en l)	6		
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Type de robinet	VTI 300B DIN M18X150 AX LD				
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification	10 ans
date de dernière inspection		janv-22		date de dernière requalification	
				juil-19	

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

REMPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X	EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

☒ Inspection périodique	☐ inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
---	--	--

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	05/06/2026

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0816	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant	337		97/23/CE	
Fabricant	WORTHINGTON	Fluide	AIR	Groupe 2
Matériaux	ACIER	Volume(en l)	6	
Année de fabrication	juil-19	PS (en bar)	300	PE/PT(bar) 450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet	VTI 300B DIN M18X150 AX LD			
Périodicités	inspection 4	an(s)	requalification 10	ans
date de dernière inspection	janv-22	date de dernière requalification	juil-19	

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
Vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X	EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION


Inspection
périodique

inspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR


Société: **MATISEC**
Service: **SAV**
Nom: **GERIN Anthony**
Fonction: **INSPECTEUR**
Date: **05/06/2026**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0821	Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant	342			97/23/CE	
Fabricant	WORTHINGTON	Fluide	AIR	Groupe	2
Matériaux	ACIER	Volume(en l)	6		
Année de fabrication	juil-19	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille		Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet		VTI 300B DIN M18X150 AX LD			
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification	10 ans
date de dernière inspection		janv-22	date de dernière requalification		juil-19

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant **X**
non satisf.
sans objet

commentaires:.....

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant **X**
non satisf.
sans objet

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant **X**
non satisf.
sans objet

commentaires:.....

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant **X**
non satisf.
sans objet

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X
apte à subir l'épreuve hydraulique	
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme	
moyen de rebut	
par inspecteur	par exploitant
visa de l'exploitant:	signature
nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **05/06/2026**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0433	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Exploitant	249		97/23/CE		
Fabricant	WORTHINGTON		2014/68/UE (19/07/2016)		X
Matériaux	ACIER	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	juil-19	Volume(en l)	6		
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Type de robinet	VTI 300B DIN M18X150 AX LD				
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification	10
date de dernière inspection	févr-22	date de dernière requalification		ans	juil-19

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X	EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

☒ Inspection périodique	☐ inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
---	--	--

IDENTIFICATION INSPECTEUR

	Société:	MATISEC	signature et cachet de l'inspecteur : A. GERIN Service Après Vente
	Service:	SAV	
	Nom:	GERIN Anthony	
	Fonction:	INSPECTEUR	
	Date:	05/06/2026	

IDENTIFICATION EXPLOITANT

	NOM	CNPE TRICASTIN
	SERVICE	
	ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0479	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant	252		97/23/CE	
Fabricant	WORTHINGTON		2014/68/UE (19/07/2016)	X
Matériaux	ACIER	Fluide	AIR	Groupe 2
Année de fabrication	juil-19	Volume(en l)	6	
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	PE/PT(bar) 450
Type de robinet	VTI 300B DIN M18X150 AX LD			
Périodicités	inspection 4	an(s)	requalification 10	ans
date de dernière inspection	janv-22	date de dernière requalification		juil-19

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X	EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION


Inspection
périodique

inspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
Service: **SAV**
Nom: **GERIN Anthony**
Fonction: **INSPECTEUR**
Date: **05/06/2026**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0484	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Exploitant	257		97/23/CE		
Fabricant	WORTHINGTON		2014/68/UE (19/07/2016)		X
Matériaux	ACIER	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	juil-19	Volume(en l)	6		
Marques d'identité de la bouteille		PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Type de robinet		Conforme	X	Non conforme	
Périodicités	inspection 4	an(s)	requalification 10	ans	
date de dernière inspection	janv-22	date de dernière requalification	juil-19		

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X
apte à subir l'épreuve hydraulique	
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme	
moyen de rebut	
par inspecteur	par exploitant
visa de l'exploitant:	signature
nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

☒ Inspection périodique	☐ inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
---	--	--

IDENTIFICATION INSPECTEUR

	Société:	MATISEC	signature et cachet de l'inspecteur :
	Service:	SAV	
	Nom:	GERIN Anthony	
	Fonction:	INSPECTEUR	
	Date:	05/06/2026	

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	CNPE TRICASTIN
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0486	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Exploitant	259		97/23/CE		
Fabricant	WORTHINGTON		2014/68/UE (19/07/2016)	X	
Matériaux	ACIER	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	juil-19	Volume(en l)	6		
Marques d'identité de la bouteille		PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Type de robinet		Conforme	X	Non conforme	
Périodicités	inspection 4	an(s)	requalification 10	ans	
date de dernière inspection	janv-22	date de dernière requalification			juil-19

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :		non satisf.	
commentaires:.....	résultat:	sans objet	

REPLISSAGE / CONTRÔLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X	EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

☒ Inspection périodique	☐ inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
---	--	--

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	05/06/2026

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0510	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant	283		97/23/CE	
Fabricant	WORTHINGTON	Fluide	AIR	Groupe 2
Matériaux	ACIER	Volume(en l)	6	
Année de fabrication	juil-19	PS (en bar)	300	PE/PT(bar) 450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet	VTI 300B DIN M18X150 AX LD			
Périodicités	inspection 4	an(s)	requalification 10	ans
date de dernière inspection	janv-22	date de dernière requalification	juil-19	

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille : commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X
apte à subir l'épreuve hydraulique	
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme	
moyen de rebut	
par inspecteur	par exploitant
visa de l'exploitant:	signature
nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

☒ Inspection périodique	☐ inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
---	--	--

IDENTIFICATION INSPECTEUR

	Société:	MATISEC	signature et cachet de l'inspecteur :  A. GERIN Service Après Vente
	Service:	SAV	
	Nom:	GERIN Anthony	
	Fonction:	INSPECTEUR	
	Date:	05/06/2026	

IDENTIFICATION EXPLOITANT

	NOM	CNPE TRICASTIN
	SERVICE	
	ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0493	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Exploitant	266		97/23/CE		
Fabricant	WORTHINGTON		2014/68/UE (19/07/2016)	X	
Matériaux	ACIER	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	juil-19	Volume(en l)	6		
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Type de robinet	VTI 300B DIN M18X150 AX LD				
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification	10
		4	ans		
date de dernière inspection	juil-19		date de dernière requalification	juil-19	

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :		non satisf.	
commentaires:.....	résultat:	sans objet	

REPLISSAGE / CONTRÔLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X	EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

☒ Inspection périodique	☐ inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
---	--	--

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **05/06/2026**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0815	Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant	336			97/23/CE	
Fabricant	WORTHINGTON	Fluide	AIR	Groupe	2
Matériaux	ACIER	Volume(en l)	6		
Année de fabrication	juil-19	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille		Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet		VTI 300B DIN M18X150 AX LD			
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification	10 ans
date de dernière inspection		janv-22	date de dernière requalification		juil-19

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :		non satisf.	
commentaires:.....	résultat:	sans objet	

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X
apte à subir l'épreuve hydraulique	
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:	signature	
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **05/06/2026**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0817	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Exploitant	338		97/23/CE		
Fabricant	WORTHINGTON		2014/68/UE (19/07/2016)		X
Matériaux	ACIER	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	juil-19	Volume(en l)	6		
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Type de robinet	VTI 300B DIN M18X150 AX LD				
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification	10
date de dernière inspection		janv-22		date de dernière requalification	juil-19

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant **X**
 non satisf.
 sans objet

commentaires:.....

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant **X**
 non satisf.
 sans objet

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant **X**
 non satisf.
 sans objet

commentaires:.....

REPLISSAGE / CONTRÔLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant **X**
 non satisf.
 sans objet

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X
apte à subir l'épreuve hydraulique	
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme	
moyen de rebut	
par inspecteur	
par exploitant	
visa de l'exploitant:	signature
nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

☒ Inspection périodique	☐ inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
---	--	--

IDENTIFICATION INSPECTEUR

	Société:	MATISEC	signature et cachet de l'inspecteur :
	Service:	SAV	
	Nom:	GERIN Anthony	
	Fonction:	INSPECTEUR	
	Date:	05/06/2026	

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	CNPE TRICASTIN
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0799	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Exploitant	323		97/23/CE		
Fabricant	WORTHINGTON		2014/68/UE (19/07/2016)	X	
Matériaux	ACIER	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	juil-19	Volume(en l)	6		
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Type de robinet			X	Non conforme	
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification	10
date de dernière inspection	janv-22			date de dernière requalification	juil-19

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	résultat:	non satisf.	
		sans objet	

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X	EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **05/06/2026**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0787	Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant	311			97/23/CE	
Fabricant	WORTHINGTON	Fluide	AIR	Groupe	2
Matériaux	ACIER	Volume(en l)	6		
Année de fabrication	juil-19	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille		Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet		VTI 300B DIN M18X150 AX LD			
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification	10 ans
date de dernière inspection		juin-22	date de dernière requalification		juil-19

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

REPLISSAGE / CONTRÔLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X
apte à subir l'épreuve hydraulique	
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme

moyen de rebut

par inspecteur

par exploitant

visa de l'exploitant:

signature

nom

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION


Inspection
périodique

inspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
Service: **SAV**
Nom: **GERIN Anthony**
Fonction: **INSPECTEUR**
Date: **05/06/2026**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0795	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant	319		97/23/CE	
Fabricant	WORTHINGTON	Fluide	AIR	Groupe 2
Matériaux	ACIER	Volume(en l)	6	
Année de fabrication	juil-19	PS (en bar)	300	PE/PT(bar) 450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet	VTI 300B DIN M18X150 AX LD			
Périodicités	inspection 4	an(s)	requalification 10	ans
date de dernière inspection	janv-22	date de dernière requalification	juil-19	

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

REPLISSAGE / CONTRÔLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X	EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

☒ Inspection périodique	☐ inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
---	--	--

IDENTIFICATION INSPECTEUR

	Société:	MATISEC	signature et cachet de l'inspecteur :
	Service:	SAV	
	Nom:	GERIN Anthony	
	Fonction:	INSPECTEUR	
	Date:	05/06/2026	

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	CNPE TRICASTIN
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0526	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant	297		97/23/CE	
Fabricant	WORTHINGTON	Fluide	AIR	Groupe 2
Matériaux	ACIER	Volume(en l)	6	
Année de fabrication	juil-19	PS (en bar)	300	PE/PT(bar) 450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet	VTI 300B DIN M18X150 AX LD			
Périodicités	inspection 4	an(s)	requalification 10	ans
date de dernière inspection	janv-22	date de dernière requalification	juil-19	

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:		non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:		non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :		non satisf.	
commentaires:		sans objet	

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
commentaires:		non satisf.	
		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X	EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

☒ Inspection périodique	☐ inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
---	--	--

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	05/06/2026

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0374	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant	394		97/23/CE	
Fabricant	WORTHINGTON	Fluide	AIR	Groupe 2
Matériaux	ACIER	Volume(en l)	6	
Année de fabrication	juil-19	PS (en bar)	300	PE/PT(bar) 450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet	VTI 300B DIN M18X150 AX LD			
Périodicités inspection	4	an(s)	requalification	10 ans
date de dernière inspection	févr-22	date de dernière requalification		juil-19

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X
apte à subir l'épreuve hydraulique	
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme	
moyen de rebut	
par inspecteur	par exploitant
visa de l'exploitant:	signature
nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **05/06/2026**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0396	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Exploitant	408		97/23/CE		
Fabricant	WORTHINGTON		2014/68/UE (19/07/2016)		X
Matériaux	ACIER	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	juil-19	Volume(en l)	6		
Marques d'identité de la bouteille		PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Type de robinet		Conforme	X	Non conforme	
Périodicités	inspection 4	an(s)		requalification	10
date de dernière inspection	févr-22			date de dernière requalification	juil-19

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

REPLISSAGE / CONTRÔLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X	EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

☒ Inspection périodique	☐ inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
---	--	--

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	05/06/2026

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0332	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant	353		97/23/CE	
Fabricant	WORTHINGTON	Fluide	AIR	Groupe
Matériaux	ACIER	Volume(en l)	6	
Année de fabrication	juil-19	PS (en bar)	300	PE/PT(bar) 450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet	VTI 300B DIN M18X150 AX LD			
Périodicités	inspection 4	an(s)	requalification 10	ans
date de dernière inspection	juin-22	date de dernière requalification	juil-19	

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:		non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:		non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :		non satisf.	
commentaires:		sans objet	

REMPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
commentaires:		non satisf.	
		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X	EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION


Inspection
périodique

inspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
Service: **SAV**
Nom: **GERIN Anthony**
Fonction: **INSPECTEUR**
Date: **05/06/2026**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0354	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant	375		97/23/CE	
Fabricant	WORTHINGTON		2014/68/UE (19/07/2016)	X
Matériaux	ACIER	Fluide	AIR	Groupe 2
Année de fabrication	juil-19	Volume(en l)	6	
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	PE/PT(bar) 450
Type de robinet	VTI 300B DIN M18X150 AX LD			
Périodicités	inspection 4	an(s)	requalification 10	ans
date de dernière inspection	févr-22	date de dernière requalification	juil-19	

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X
apte à subir l'épreuve hydraulique	
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme	
moyen de rebut	
par inspecteur	par exploitant
visa de l'exploitant:	signature
nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **05/06/2026**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0345	Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant	366			97/23/CE	
Fabricant	WORTHINGTON			2014/68/UE (19/07/2016)	X
Matériaux	ACIER	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	juil-19	Volume(en l)	6	PE/PT (bar)	450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300		
Type de robinet	VTI 300B DIN M18X150 AX LD				
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification	10 ans
date de dernière inspection		févr-22	date de dernière requalification		juil-19

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant **X**
 non satisf.
 sans objet

commentaires:.....

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant **X**
 non satisf.
 sans objet

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant **X**
 non satisf.
 sans objet

commentaires:.....

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant **X**
 non satisf.
 sans objet

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X
apte à subir l'épreuve hydraulique	
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme	
moyen de rebut	
par inspecteur	par exploitant
visa de l'exploitant:	signature
nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **05/06/2026**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0425	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant	432		97/23/CE	
Fabricant	WORTHINGTON	Fluide	AIR	Groupe 2
Matériaux	ACIER	Volume(en l)	6	
Année de fabrication	juil-19	PS (en bar)	300	PE/PT(bar) 450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet	VTI 300B DIN M18X150 AX LD			
Périodicités	inspection 4	an(s)	requalification 10	ans
date de dernière inspection	févr-22	date de dernière requalification	juil-19	

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

REMPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X	EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION


Inspection
périodique

inspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR


Société: **MATISEC**
Service: **SAV**
Nom: **GERIN Anthony**
Fonction: **INSPECTEUR**
Date: **05/06/2026**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0326	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant	347		97/23/CE	
Fabricant	WORTHINGTON	Fluide	AIR	Groupe 2
Matériaux	ACIER	Volume(en l)	6	
Année de fabrication	juil-19	PS (en bar)	300	PE/PT(bar) 450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme		X	Non conforme
Type de robinet	VTI 300B DIN M18X150 AX LD			
Périodicités	inspection 4	an(s)	requalification 10	ans
date de dernière inspection	févr-22	date de dernière requalification	juil-19	

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification intérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

REPLISSAGE / CONTRÔLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X
apte à subir l'épreuve hydraulique	
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme	
moyen de rebut	
par inspecteur	par exploitant
visa de l'exploitant:	signature
nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **05/06/2026**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0348	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Exploitant	369		97/23/CE		
Fabricant	WORTHINGTON		2014/68/UE (19/07/2016)		X
Matériaux	ACIER	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	juil-19	Volume(en l)	6		
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Type de robinet	VTI 300B DIN M18X150 AX LD				
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification	10 ans
date de dernière inspection		févr-22	date de dernière requalification		juil-19

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X
apte à subir l'épreuve hydraulique	
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

☒ Inspection périodique	☐ inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
---	--	--

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	05/06/2026

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	CNPE TRICASTIN
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0349	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant	370		97/23/CE	
Fabricant	WORTHINGTON	Fluide	AIR	Groupe 2
Matériaux	ACIER	Volume(en l)	6	
Année de fabrication	juil-19	PS (en bar)	300	PE/PT(bar) 450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet	VTI 300B DIN M18X150 AX LD			
Périodicités	inspection 4	an(s)	requalification 10	ans
date de dernière inspection	févr-22	date de dernière requalification	juil-19	

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:	résultat:	satisfaisant	X
commentaires:		non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:	résultat:	satisfaisant	X
commentaires:		non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:	résultat:	satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :		non satisf.	
commentaires:		sans objet	

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	résultat:	satisfaisant	X
commentaires:		non satisf.	
		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X
apte à subir l'épreuve hydraulique	
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme	
moyen de rebut	
par inspecteur	par exploitant
visa de l'exploitant:	signature
nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

☒ Inspection périodique	☐ inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
---	--	--

IDENTIFICATION INSPECTEUR

	Société:	MATISEC	signature et cachet de l'inspecteur :  A. GERIN Service Après Vente
	Service:	SAV	
	Nom:	GERIN Anthony	
	Fonction:	INSPECTEUR	
	Date:	05/06/2026	

IDENTIFICATION EXPLOITANT

	NOM	CNPE TRICASTIN
	SERVICE	
	ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0403	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Exploitant	415		97/23/CE		
Fabricant	WORTHINGTON		2014/68/UE (19/07/2016)	X	
Matériaux	ACIER	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	juil-19	Volume(en l)	6		
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Type de robinet	VTI 300B DIN M18X150 AX LD				
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification	10 ans
date de dernière inspection		févr-22	date de dernière requalification		juil-19

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :		non satisf.	
commentaires:.....	résultat:	sans objet	

REMPLISSAGE / CONTRÔLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X	EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **05/06/2026**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0570	Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant	438			97/23/CE	
Fabricant	WORTHINGTON	Fluide	AIR	Groupe	2
Matériaux	ACIER	Volume(en l)	6		
Année de fabrication	juil-19	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme		
Type de robinet	VTI 300B DIN M18X150 AX LD				
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification	10 ans
date de dernière inspection		févr-22	date de dernière requalification		juil-19

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant **X**
 non satisf.
 sans objet

commentaires:.....

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant **X**
 non satisf.
 sans objet

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant **X**
 non satisf.
 sans objet

commentaires:.....

REPLISSAGE / CONTRÔLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant **X**
 non satisf.
 sans objet

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X
apte à subir l'épreuve hydraulique	
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme	
moyen de rebut	
par inspecteur	par exploitant
visa de l'exploitant:	signature
nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

☒ Inspection périodique	☐ inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
---	--	--

IDENTIFICATION INSPECTEUR

	Société:	MATISEC	signature et cachet de l'inspecteur :  A. GERIN Service Après Vente
	Service:	SAV	
	Nom:	GERIN Anthony	
	Fonction:	INSPECTEUR	
	Date:	05/06/2026	

IDENTIFICATION EXPLOITANT

	NOM	CNPE TRICASTIN
	SERVICE	
	ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0424	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Exploitant	431		97/23/CE		
Fabricant	WORTHINGTON		2014/68/UE (19/07/2016)	X	
Matériaux	ACIER	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	juil-19	Volume(en l)	6		
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Type de robinet			X	Non conforme	
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification	10
date de dernière inspection	févr-22			date de dernière requalification	juil-19

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X	EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION


 Inspection
périodique

 inspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR


 Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **05/06/2026**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0565	Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant	435			97/23/CE	
Fabricant	WORTHINGTON	Fluide	AIR	Groupe	2
Matériaux	ACIER	Volume(en l)	6		
Année de fabrication	juil-19	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille		Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet		VTI 300B DIN M18X150 AX LD			
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification	10 ans
date de dernière inspection		févr-22		date de dernière requalification	
				juil-19	

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

 satisfaisant **X**
 non satisf.
 sans objet

commentaires:

Vérification intérieure:

résultat:

 satisfaisant **X**
 non satisf.
 sans objet

commentaires:

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

 satisfaisant **X**
 non satisf.
 sans objet

commentaires:

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

 satisfaisant **X**
 non satisf.
 sans objet

commentaires:

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X
apte à subir l'épreuve hydraulique	
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme	
moyen de rebut	
par inspecteur	par exploitant
visa de l'exploitant:	signature
nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

☒ Inspection périodique	☐ inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
---	--	--

IDENTIFICATION INSPECTEUR

	Société:	MATISEC	signature et cachet de l'inspecteur :
	Service:	SAV	
	Nom:	GERIN Anthony	
	Fonction:	INSPECTEUR	
	Date:	05/06/2026	

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	CNPE TRICASTIN
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0568	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Exploitant	437		97/23/CE		
Fabricant	WORTHINGTON		2014/68/UE (19/07/2016)	X	
Matériaux	ACIER	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	juil-19	Volume(en l)	6		
Marques d'identité de la bouteille		PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Type de robinet		Conforme	X	Non conforme	
VTI 300B DIN M18X150 AX LD					
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification	10
date de dernière inspection		févr-22		date de dernière requalification	
				juil-19	

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
commentaires:.....			

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X	EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION


Inspection
périodique

inspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR


Société: **MATISEC**
Service: **SAV**
Nom: **GERIN Anthony**
Fonction: **INSPECTEUR**
Date: **05/06/2026**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

IDENTIFICATION BOUTEILLE				Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Bouteille		UA 0401				97/23/CE		
N° Exploitant		413				2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant		WORTHINGTON		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux		ACIER		Volume(en l)	6			
Année de fabrication		juil-19		PS (en bar)	300		PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X		Non conforme	
Type de robinet		VTI 300B DIN M18X150 AX LD						
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification		10	ans	
date de derniere inspection			févr-22		date de derniere requalification			juil-19

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification intérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X
apte à subir l'épreuve hydraulique	
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:	signature	
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION


 Inspection
périodique

 inspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **05/06/2026**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE TRICASTIN

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	UA 0483	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Exploitant	256			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	WORTHINGTON	Fluide	AIR	Groupe	2	
Matériaux	ACIER	Volume(en l)	6			
Année de fabrication	juil-19	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme	X	Non conforme		
Type de robinet		VTI 300B DIN M18X150 AX LD				
Périodicités	inspection	4	an(s)	requalification	10	ans
date de derniere inspection		févr-22	date de derniere requalification			juil-19

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

REMPLEISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service		X	EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique				
ne pas remettre en service			date de réforme	
			moyen de rebut	
			par inspecteur	par exploitant
			visa de l'exploitant:	signature
			nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
juil-29	juil-29	sans objet