



## RAPPORT DE VÉRIFICATION

### Rapport de verification d'équipements sous pression

N° de rapport :  
135375053-001-1  
Date : 17/12/2025

Lieu d'intervention :  
MATERIELS INDUSTRIELS DE  
SECURITE - MATISEC  
2 RUE RUE BLAISE PASCAL  
38090 VAULX MILIEU

Date(s) d'intervention :  
Du 17/12/2025 au 17/12/2025

Intervenant :  
Mr VO MINH-HUY



SANS  
OBSERVATION

Ce rapport comporte 18 pages - Version modèle rapport PaolaBIP\_4.3.3



# ATTESTATION DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'EQUIPEMENT SOUS PRESSION

Arrêté ministériel du 20 novembre 2017  
N° 755287

|  |   |
|--|---|
| <b>LIEU</b><br>Nom : <b>MATERIELS INDUSTRIELS DE SECURITE - MATISEC</b><br>Adresse : <b>2 RUE RUE BLAISE PASCAL</b><br><b>38090 VAULX MILIEU</b> | <b>DEMANDEUR</b><br>Nom : <b>MATERIELS INDUSTRIELS DE SECURITE - MATISEC</b><br>Adresse : <b>2 RUE RUE BLAISE PASCAL</b><br><b>38090 VAULX MILIEU</b> |
| Emplacement : /  |   |
| N° dossier / mission : <b>A546169064 / 135375053-001-1</b>   |   |

|  |                            |                                       |  |                                 |
|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------|
| <b>CARACTERISTIQUES DE L'EQUIPEMENT</b>        |                            | Type : <b>Récipient</b>               | <input type="checkbox"/> ACAFR             | <input type="checkbox"/> Mobile |
| Désignation : <b>Bouteille</b>                 |                            | Nb Equipements : <b>1</b>             | <input type="checkbox"/> (liste en annexe) |                                 |
| N°APAVE  | Fabricant<br><b>LUXFER</b> | N° de fabrication<br><b>FIQ 24292</b> | Année de fab.<br><b>2014</b>               | Repère Exploitant<br>/          |
| Régime de fab. : <b>Directive 97/23/CE</b>     |                            | Volume (L) : <b>3</b>                 | ou DN :                                    |                                 |
| Matériau : <b>Composite</b>                    |                            | Puissance (kW) :                      |  | ou Débit (t/h) :                |
| Fluide : <b>Air</b>                            | Groupe : <b>2</b>          | PS (bar) : <b>300</b>                 | PE / PT / E (bar) : <b>450</b>             | TS (°C) : /                     |
| Dispositif d'isolation thermique : <b>Sans</b> |                            | Type :                                |  |                                 |
| Revêtement : <b>Sans</b>                       |                            | Type :                                |  |                                 |
|  |                            | Garnissage : <b>Sans</b>              | Type :                                     |                                 |

|                                   |                               |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>CONDITIONS DE PRESENTATION</b> | Extérieur : <b>Non revêtu</b> | Intérieur : <b>Non revêtu</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|

|  |       |  |       |
|--|-------|--|-------|
| <b>AMENAGEMENTS APPLIQUES : Sans objet</b> |       | <b>SUIVI AVEC PLAN D'INSPECTION : Sans Objet</b> |       |
| Référence : <b>Plan de contrôle</b>        | Rev : | Plan d'inspection référence :                    | Rev : |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <b>INSPECTION DE REQUALIFICATION</b>   |  | Fait le : <b>16/12/2025</b> par : <b>GERIN ANTHONY (MATISEC)</b> ou voir rapport n° : |  |
| Vérification extérieure : <b>Satisfaisante</b>   | Vérification intérieure : <b>Satisfaisante</b> | Vérification documentaire : <b>Satisfaisante</b>                                      |  |
| Vérification des accessoires sous pression : <b>Satisfaisante</b>  |  |   |  |
| Contrôles complémentaires : <b>Sans objet</b>  |  |   |  |
| Commentaires :   |  | Résultat : <b>Satisfaisante</b>   |  |
| <b>Accessoire sous pression : robinet. Contre-visite réalisée sur la bouteille N°FIQ 24309 par VO MINH-HUY le 17/12/2025 : sans observation.</b> |  |   |  |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>EPREUVE HYDRAULIQUE</b>                    | <input type="checkbox"/> Non applicable | Pression d'épreuve (bar) : <b>450</b>      |
| Fait le : <b>17/12/2025</b>                   | en présence de : <b>VO MINH-HUY</b>     |  |
| Accessoires sous pression associés éprouvés : |   | <input type="checkbox"/> (liste en annexe) |
| Commentaires :                                |   | Résultat : <b>Satisfaisante</b>            |
| <b>Néant</b>                                  |   |  |


|   |           |                                    |           |                         |
|---|-----------|------------------------------------|-----------|-------------------------|
| <b>VERIFICATION DES ACCESSOIRES DE SECURITE</b>                 |           |                                    |           |                         |
| Fait le : <b>17/12/2025</b>                                     |           | par : <b>VO MINH-HUY</b>           |           | voir rapport n°         |
| Description   | Fabricant | Identification                     | Situation | Valeur de Réglage (bar) |
| Autres accessoires :  |           |                                    |           |                         |
| Examen documentaire :   |           | Protection contre le dérèglement : |           |                         |
| Absence d'obstacle :  |           | Etat des éléments fonctionnels :   |           |                         |
| Essais des chaînes de sécurité :                                |           | Retarage :                         |           |                         |
| Commentaires :  |           |                                    |           |                         |
| Résultat : <b>Vérification non effectuée</b>                    |           |                                    |           |                         |
| <b>Sécurité contre les surpressions assurée au remplissage.</b> |           |                                    |           |                         |

|  |
|--|
| Vérification des dispositifs de sécurité (CAFR) : <b>Sans objet</b>                              |
| Vérification du fonctionnement des dispositifs de protection des générateurs : <b>Sans objet</b> |

|   |   |
|---|---|
| <b>RESULTAT DE LA REQUALIFICATION PERIODIQUE</b>  | <input type="checkbox"/> Requalification suite à intervention notable |
| La requalification périodique est prononcée : <b>OUI</b> , le : <b>17/12/2025</b>   |   |
| Observations : <input type="checkbox"/> (Voir en annexe)  |   |
| <b>Marquage réalisé par étiquettes du N°AEF 12061 au N°AEF 12080.</b>   |   |
| <b>Matériau : composite aluminium.</b>  |   |
| <b>Liste des bouteilles suivant le tableau N°2025/51/007 du 16/12/2025 en annexe.</b>   |   |
| <b>Nombre de bouteilles présentées et reçues à l'épreuve : 20.</b>  |   |
| <b>L'équipement est jugé apte à fonctionner en sécurité jusqu'à la prochaine opération de contrôle prévue par l'article L.557-28 du code de l'environnement, sous réserve de ne pas modifier les conditions d'exploitation.</b> |   |
| Périodicité inspection retenue par l'exploitant : <b>12 mois</b>  | L'expert : <b>MINH-HUY VO</b>   |
| Périodicité requalification retenue par l'exploitant : <b>2 ans</b>   | Signature : <b>signé électroniquement</b>                             |

L'exploitant est responsable du suivi en service des équipements sous pression qu'il exploite et, en particulier, du respect des échéances prescrites par le chapitre R.557 du Code de l'environnement.  
Ce document est à transmettre à l'exploitant (art. 2 §20 de l'AM 20/11/2017) lorsque ce dernier n'est pas le demandeur de cette opération de contrôle.

M\_PSCE.0522.V8



## LISTE DES BOUTEILLES PRESENTEES A L'EPREUVE HYDRAULIQUE

|   |               |             |
|---|---------------|-------------|
| Numéro de référence du document :                 | 2025/51/007   |             |
| Date d'inspection périodique de requalification : | 16/12/2025    |             |
| Nom de l'inspecteur ayant réalisé l'inspection:   | Anthony GERIN | DREAL/E     |
| Nombre de bouteilles présentées à l'épreuve :     | 20            | ALU         |
| Nombre de bouteilles reçues à l'épreuve :         | 20            | CE          |
| Date d'épreuve hydraulique                        | 17/12/2025    | 12MOIS/2ANS |

[illegible]

## COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection  
périodiqueinspection de  
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

## IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**  
 Service: **SAV**  
 Nom: **GERIN Anthony**  
 Fonction: **INSPECTEUR**  
 Date: **16/12/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
 Service Après Vente

## IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE ST LAURENT DES EAUX

SERVICE

ADRESSE

## IDENTIFICATION BOUTEILLE

|                                    |                                      |                       |            |                                  |                |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------|----------------|
| N° Bouteille                       | <b>FIQ 24292</b>                     | Régime de fabrication |            | D.M 18/01/43 (gaz)               |                |
| N° Exploitant                      | <b>027</b>                           |                       |            | 97/23/CE                         | X              |
| Fabricant                          | <b>LUXFER</b>                        | Fluide                | <b>AIR</b> | Groupe                           | <b>2</b>       |
| Matériaux                          | <b>COMPOSITE ALU</b>                 | Volume(en l)          | <b>3</b>   |                                  |                |
| Année de fabrication               | <b>févr-14</b>                       | PS ( en bar )         | <b>300</b> | PE/PT( bar )                     | <b>450</b>     |
| Marques d'identité de la bouteille | <b>Conforme</b>                      | X                     |            | Non conforme                     |                |
| Type de robinet                    | <b>VTI 300B DIN M18X150 AX IP LD</b> |                       |            |                                  |                |
| Périodicités                       | inspection                           | <b>1</b>              | an(s)      | requalification                  | <b>2</b> ans   |
| date de dernière inspection        | <b>févr-25</b>                       |                       |            | date de dernière requalification | <b>mars-24</b> |

## COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

commentaires:.....

## REMPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

sans objet

X

commentaires:.....

## RESULTAT FINAL:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| peut être maintenu en service      |   |
| apte à subir l'épreuve hydraulique | X |
| ne pas remettre en service         |   |

## EN CAS DE REFORME



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| date de réforme       |           |
| moyen de rebut        |           |
| par inspecteur        |           |
| par exploitant        |           |
| visa de l'exploitant: | signature |
| nom                   |           |

## TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

| PROCHAINE INSPECTION | PROCHAINE REQUALIFICATION | LIMITE DE VIE |
|----------------------|---------------------------|---------------|
|                      |                           |               |

**COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION**

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

| IDENTIFICATION INSPECTEUR  |           |                |  |                               |  |                                  |  |                   |             |
|--|-----------|----------------|--|-------------------------------|--|----------------------------------|--|-------------------|-------------|
|                                  | Société:  | <b>MATISEC</b> |  |                               | signature et cachet de l'inspecteur :<br><br>A. GERIN<br>Service Après Vente |                                  |  |                   |             |
|  | Service:  | <b>SAV</b>     |  |                               |  |                                  |  |                   |             |
|  | Nom:      | GERIN Anthony  |  |                               |  |                                  |  |                   |             |
|  | Fonction: | INSPECTEUR     |  |                               |  |                                  |  |                   |             |
|  | Date:     | 17/12/2025     |  |                               |  |                                  |  |                   |             |
| IDENTIFICATION EXPLOITANT  |           |                |  | NOM                           | CNPE ST LAURENT DES EAUX   |                                  |  |                   |             |
|  |           |                |  | SERVICE                       |  |                                  |  |                   |             |
|  |           |                |  | ADRESSE                       |  |                                  |  |                   |             |
| IDENTIFICATION BOUTEILLE   |           |                |  |                               |  |                                  |  |                   |             |
| N° Bouteille   |           | FIQ 24292      |  | Régime de fabrication         |  | D.M 18/01/43 (gaz)               |  |                   |             |
| N° Exploitant  |           | 027            |  |                               |  | 97/23/CE                         |  | X                 |             |
| Fabricant  |           | LUXFER         |  | Fluide                        |  | AIR                              |  | Groupe            |             |
| Matériaux  |           | COMPOSITE ALU  |  | Volume(en l)                  |  | 3                                |  | PT ( en bar ) 450 |             |
| Année de fabrication   |           | févr-14        |  | PS ( en bar )                 |  | 300                              |  | PE ( en bar ) 450 |             |
| Marques d'identité de la bouteille   |           |                |  | Conforme                      |  | X                                |  | Non conforme      |             |
| Type de robinet  |           |                |  | VTI 300B DIN M18X150 AX IP LD |  |                                  |  |                   |             |
| Périodicités   |           | inspection     |  | 1                             |  | an(s)                            |  | requalification   |             |
|  |           |                |  |                               |  |                                  |  | 2 ans             |             |
| date de dernière inspection  |           |                |  | déc-25                        |  | date de dernière requalification |  |                   |             |
|  |           |                |  |                               |  | déc-25                           |  |                   |             |
| COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION  |           |                |  |                               |  |                                  |  |                   |             |
| Inspection périodique avant épreuve réalisée le :  |           |                |  |                               | 16/12/2025   |                                  |  |                   |             |
| Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification :   |           |                |  |                               | GERIN Anthony  |                                  |  |                   |             |
| Resultat de l'inspection de requalification :  |           |                |  |                               | apte à subir l'épreuve hydraulique   |                                  |  |                   |             |
| Epreuve hydraulique réalisée le :  |           |                |  |                               | 17/12/2025   |                                  |  |                   |             |
| Epreuve hydraulique réalisée par :   |           |                |  |                               | Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL   |                                  |  |                   |             |
| Pression d' épreuve :  |           |                |  |                               | 450 bar  |                                  |  |                   |             |
| Compte rendu individuel de requalification périodique établi par :   |           |                |  |                               | GERIN Anthony  |                                  |  |                   |             |
| en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : |           |                |  |                               | APAVE  |                                  |  |                   |             |
| Regonflage et contrôle d'étanchéité:   |           |                |  |                               |  |                                  |  | satisfaisant      | X           |
| commentaires:.....   |           |                |  |                               |  |                                  |  | résultat:         | non satisf. |
|  |           |                |  |                               |  |                                  |  |                   | sans objet  |
| RESULTAT FINAL:  |           |                |  | EN CAS DE REFORME             |  |                                  |  |                   |             |
| ayant subi avec succès l'épreuve   |           |                |  | X                             |  | date de réforme                  |  |                   |             |
| épreuve non satisfaisante  |           |                |  |                               |  | moyen de rebutage                |  |                   |             |
| ne pas remettre en service   |           |                |  |                               |  | par inspecteur                   |  | par exploitant    |             |
|  |           |                |  |                               |  | visa de l'exploitant:            |  | signature         |             |
|  |           |                |  |                               |  | nom                              |  |                   |             |
| TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES   |           |                |  |                               |  |                                  |  |                   |             |
| PROCHAINE INSPECTION   |           |                |  | PROCHAINE REQUALIFICATION     |  |                                  |  | LIMITE DE VIE     |             |
| déc-26   |           |                |  | déc-27                        |  |                                  |  | févr-29           |             |

## COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection  
périodiqueinspection de  
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

## IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**  
 Service: **SAV**  
 Nom: **GERIN Anthony**  
 Fonction: **INSPECTEUR**  
 Date: **16/12/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
 Service Après Vente

## IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

**CNPE ST LAURENT DES EAUX**

SERVICE

ADRESSE

## IDENTIFICATION BOUTEILLE

|                                    |                                      |                                  |                          |                         |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| N° Bouteille                       | <b>FIQ 24394</b>                     | Régime de fabrication            | D.M 18/01/43 (gaz)       |                         |
| N° Exploitant                      | <b>038</b>                           |                                  | 97/23/CE                 | <b>X</b>                |
| Fabricant                          | <b>LUXFER</b>                        | Fluide                           | <b>AIR</b>               | Groupe                  |
| Matériaux                          | <b>COMPOSITE ALU</b>                 | Volume(en l)                     | <b>3</b>                 | <b>2</b>                |
| Année de fabrication               | <b>févr-14</b>                       | PS ( en bar )                    | <b>300</b>               | PE/PT( bar ) <b>450</b> |
| Marques d'identité de la bouteille | <b>Conforme</b>                      | <b>X</b>                         | <b>Non conforme</b>      |                         |
| Type de robinet                    | <b>VTI 300B DIN M18X150 AX IP LD</b> |                                  |                          |                         |
| Périodicités                       | inspection <b>1</b>                  | an(s)                            | requalification <b>2</b> | ans                     |
| date de dernière inspection        | <b>févr-25</b>                       | date de dernière requalification | <b>mars-24</b>           |                         |

## COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

**X**

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

**X**

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ....:

résultat:

satisfaisant

**X**

non satisf.

sans objet

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

commentaires:.....

## REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

sans objet

**X**

commentaires:.....

## RESULTAT FINAL:

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| peut être maintenu en service      |          |
| apte à subir l'épreuve hydraulique | <b>X</b> |
| ne pas remettre en service         |          |

## EN CAS DE REFORME

date de réforme

moyen de rebut

par inspecteur

par exploitant

visa de l'exploitant:

signature

nom



## TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

| PROCHAINE INSPECTION | PROCHAINE REQUALIFICATION | LIMITE DE VIE |
|----------------------|---------------------------|---------------|
|                      |                           |               |



**COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION**

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

| IDENTIFICATION INSPECTEUR  |           |                |  |
|--|-----------|----------------|--|
|  | Société:  | <b>MATISEC</b> | signature et cachet de l'inspecteur :<br><br><br>A. GERIN<br>Service Après Vente |
|  | Service:  | <b>SAV</b>     |  |
|  | Nom:      | GERIN Anthony  |  |
|  | Fonction: | INSPECTEUR     |  |
|  | Date:     | 17/12/2025     |  |

| IDENTIFICATION EXPLOITANT |  | NOM     | CNPE ST LAURENT DES EAUX |
|---------------------------|--|---------|--------------------------|
|                           |  | SERVICE |                          |
|                           |  | ADRESSE |                          |

| IDENTIFICATION BOUTEILLE           |               |   |                               | Régime de fabrication            |                         | D.M 18/01/43 (gaz) |        |
|------------------------------------|---------------|---|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|--------|
| N° Bouteille                       | FIQ 24394     |   |                               |                                  | 97/23/CE                |                    | X      |
| N° Exploitant                      | 038           |   |                               |                                  | 2014/68/UE (19/07/2016) |                    |        |
| Fabricant                          | LUXFER        |   | Fluide                        | AIR                              |                         | Groupe             | 2      |
| Matériaux                          | COMPOSITE ALU |   | Volume(en l)                  | 3                                | PT ( en bar )           | 450                |        |
| Année de fabrication               | févr-14       |   | PS ( en bar )                 | 300                              | PE ( en bar )           | 450                |        |
| Marques d'identité de la bouteille |               |   | Conforme                      | X                                | Non conforme            |                    |        |
| Type de robinet                    |               |   | VTI 300B DIN M18X150 AX IP LD |                                  |                         |                    |        |
| Périodicités                       | inspection    | 1 | an(s)                         | requalification                  | 2                       | ans                |        |
| date de dernière inspection        |               |   | déc-25                        | date de dernière requalification |                         |                    | déc-25 |

| COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION                            |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Inspection périodique avant épreuve réalisée le :          |  | 16/12/2025                                     |  |
| Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : |  | GERIN Anthony                                  |  |
| Résultat de l'inspection de requalification :              |  | apte à subir l'épreuve hydraulique             |  |
| Epreuve hydraulique réalisée le :                          |  | 17/12/2025                                     |  |
| Epreuve hydraulique réalisée par :                         |  | Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL |  |
| Pression d' épreuve :                                      |  | 450 bar  |  |

|  |  |              |             |
|--|--|--------------|-------------|
| Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony                                       |  |              |             |
| en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE |  |              |             |
| Regonflage et contrôle d'étanchéité:   |  | satisfaisant | X           |
|  |  | résultat:    | non satisf. |
| commentaires:.....   |  |              | sans objet  |

| RESULTAT FINAL:                  |   | EN CAS DE REFORME     |                |
|----------------------------------|---|-----------------------|----------------|
| ayant subi avec succès l'épreuve | X | date de réforme       |                |
| épreuve non satisfaisante        |   | moyen de rebutage     |                |
| ne pas remettre en service       |   | par inspecteur        | par exploitant |
|                                  |   | visa de l'exploitant: | signature      |
|                                  |   | nom                   |                |

| TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES |                           |               |
|--|---------------------------|---------------|
| PROCHAINE INSPECTION                     | PROCHAINE REQUALIFICATION | LIMITE DE VIE |
| déc-26                                   | déc-27                    | févr-29       |

## COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection  
périodiqueinspection de  
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

## IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**  
 Service: **SAV**  
 Nom: **GERIN Anthony**  
 Fonction: **INSPECTEUR**  
 Date: **16/12/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
 Service Après Vente

## IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE ST LAURENT DES EAUX

SERVICE

ADRESSE

## IDENTIFICATION BOUTEILLE

|                                    |                                      |                       |                                  |                         |                |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|
| N° Bouteille                       | <b>FIQ 24264</b>                     | Régime de fabrication |                                  | D.M 18/01/43 (gaz)      |                |
| N° Exploitant                      | <b>019</b>                           |                       |                                  | 97/23/CE                | X              |
| Fabricant                          | <b>LUXFER</b>                        |                       |                                  | 2014/68/UE (19/07/2016) |                |
| Matériaux                          | <b>COMPOSITE ALU</b>                 | Fluide                | <b>AIR</b>                       | Groupe                  | <b>2</b>       |
| Année de fabrication               | <b>févr-14</b>                       | Volume(en l)          | <b>3</b>                         | PE/PT( bar )            | <b>450</b>     |
| Marques d'identité de la bouteille | <b>Conforme</b>                      | PS ( en bar )         | <b>300</b>                       |                         |                |
| Type de robinet                    | <b>VTI 300B DIN M18X150 AX IP LD</b> |                       |                                  |                         |                |
| Périodicités                       | inspection                           | <b>1</b>              | an(s)                            | requalification         | <b>2</b> ans   |
| date de dernière inspection        |                                      | <b>févr-25</b>        | date de dernière requalification |                         | <b>mars-24</b> |

## COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant X  
 non satisf.  
 sans objet

commentaires:.....

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant X  
 non satisf.  
 sans objet

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ....

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant X  
 non satisf.  
 sans objet

commentaires:.....

## REPLISSAGE / CONTRÔLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant  
 non satisf.  
 sans objet X

commentaires:.....

## RESULTAT FINAL:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| peut être maintenu en service      |   |
| apte à subir l'épreuve hydraulique | X |
| ne pas remettre en service         |   |

## EN CAS DE REFORME

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| date de réforme       |                |
| moyen de rebut        |                |
| par inspecteur        | par exploitant |
| visa de l'exploitant: | signature      |
| nom                   |                |



## TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

| PROCHAINE INSPECTION | PROCHAINE REQUALIFICATION | LIMITE DE VIE |
|----------------------|---------------------------|---------------|
|                      |                           |               |



**COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION**

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

| IDENTIFICATION INSPECTEUR  |            |                |       |  |  |                                  |  |                   |             |        |
|--|------------|----------------|-------|--|--|----------------------------------|--|-------------------|-------------|--------|
|                                        | Société:   | <b>MATISEC</b> |       |  | signature et cachet de l'inspecteur :<br><br><br>A. GERIN<br>Service Après Vente |                                  |  |                   |             |        |
|  | Service:   | <b>SAV</b>     |       |  |  |                                  |  |                   |             |        |
|  | Nom:       | GERIN Anthony  |       |  |  |                                  |  |                   |             |        |
|  | Fonction:  | INSPECTEUR     |       |  |  |                                  |  |                   |             |        |
|  | Date:      | 17/12/2025     |       |  |  |                                  |  |                   |             |        |
| IDENTIFICATION EXPLOITANT  |            |                |       | NOM  | CNPE ST LAURENT DES EAUX   |                                  |  |                   |             |        |
|  |            |                |       | SERVICE  |  |                                  |  |                   |             |        |
|  |            |                |       | ADRESSE  |  |                                  |  |                   |             |        |
| IDENTIFICATION BOUTEILLE   |            |                |       |  |  |                                  |  |                   |             |        |
| N° Bouteille   |            | FIQ 24264      |       | Régime de fabrication                          |  | D.M 18/01/43 (gaz)               |  |                   |             |        |
| N° Exploitant  |            | 019            |       |  |  | 97/23/CE                         |  | X                 |             |        |
| Fabricant  |            | LUXFER         |       | Fluide   |  | AIR                              |  | Groupe            |             |        |
| Matériaux  |            | COMPOSITE ALU  |       | Volume(en l)                                   |  | 3                                |  | PT ( en bar ) 450 |             |        |
| Année de fabrication   |            | févr-14        |       | PS ( en bar )                                  |  | 300                              |  | PE ( en bar ) 450 |             |        |
| Marques d'identité de la bouteille   |            |                |       | Conforme                                       |  | X                                |  | Non conforme      |             |        |
| Type de robinet  |            |                |       | VTI 300B DIN M18X150 AX IP LD                  |  |                                  |  |                   |             |        |
| Périodicités   | inspection | 1              | an(s) | requalification                                | 2  | ans                              |  |                   |             |        |
| date de dernière inspection  |            |                |       | déc-25   |  | date de dernière requalification |  |                   |             | déc-25 |
| COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION  |            |                |       |  |  |                                  |  |                   |             |        |
| Inspection périodique avant épreuve réalisée le :  |            |                |       | 16/12/2025                                     |  |                                  |  |                   |             |        |
| Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification :   |            |                |       | GERIN Anthony                                  |  |                                  |  |                   |             |        |
| Resultat de l'inspection de requalification :  |            |                |       | apte à subir l'épreuve hydraulique             |  |                                  |  |                   |             |        |
| Epreuve hydraulique réalisée le :  |            |                |       | 17/12/2025                                     |  |                                  |  |                   |             |        |
| Epreuve hydraulique réalisée par :   |            |                |       | Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL |  |                                  |  |                   |             |        |
| Pression d' épreuve :  |            |                |       | 450 bar  |  |                                  |  |                   |             |        |
| Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony                                       |            |                |       |  |  |                                  |  |                   |             |        |
| en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE |            |                |       |  |  |                                  |  |                   |             |        |
| Regonflage et contrôle d'étanchéité:   |            |                |       |  |  |                                  |  | satisfaisant      | X           |        |
|  |            |                |       |  |  |                                  |  | résultat:         | non satisf. |        |
| commentaires:.....   |            |                |       |  |  |                                  |  | sans objet        |             |        |
| RESULTAT FINAL:  |            |                |       | EN CAS DE REFORME                              |  |                                  |  |                   |             |        |
| ayant subi avec succès l'épreuve   |            |                |       | X  |  | date de réforme                  |  |                   |             |        |
| épreuve non satisfaisante  |            |                |       |  |  | moyen de rebutage                |  |                   |             |        |
| ne pas remettre en service   |            |                |       |  |  | par inspecteur                   |  | par exploitant    |             |        |
| visa de l'exploitant:  |            |                |       |  |  | signature                        |  |                   |             |        |
| nom  |            |                |       |  |  |                                  |  |                   |             |        |
| TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES   |            |                |       |  |  |                                  |  |                   |             |        |
| PROCHAINE INSPECTION   |            |                |       | PROCHAINE REQUALIFICATION                      |  |                                  |  | LIMITE DE VIE     |             |        |
| déc-26   |            |                |       | déc-27   |  |                                  |  | févr-29           |             |        |

## COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection  
périodiqueinspection de  
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

## IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**  
 Service: **SAV**  
 Nom: **GERIN Anthony**  
 Fonction: **INSPECTEUR**  
 Date: **16/12/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
 Service Après Vente

## IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE ST LAURENT DES EAUX

SERVICE

ADRESSE

## IDENTIFICATION BOUTEILLE

|                                    |                                      |                       |                                  |                    |                |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| N° Bouteille                       | <b>FIQ 24268</b>                     | Régime de fabrication |                                  | D.M 18/01/43 (gaz) |                |
| N° Exploitant                      | <b>022</b>                           |                       |                                  | 97/23/CE           | <b>X</b>       |
| Fabricant                          | <b>LUXFER</b>                        | Fluide                | <b>AIR</b>                       | Groupe             | <b>2</b>       |
| Matériaux                          | <b>COMPOSITE ALU</b>                 | Volume(en l)          | <b>3</b>                         |                    |                |
| Année de fabrication               | <b>févr-14</b>                       | PS ( en bar )         | <b>300</b>                       | PE/PT( bar )       | <b>450</b>     |
| Marques d'identité de la bouteille | <b>Conforme</b>                      | <b>X</b>              | <b>Non conforme</b>              |                    |                |
| Type de robinet                    | <b>VTI 300B DIN M18X150 AX IP LD</b> |                       |                                  |                    |                |
| Périodicités                       | inspection                           | <b>1</b>              | an(s)                            | requalification    | <b>2</b> ans   |
| date de dernière inspection        |                                      | <b>févr-25</b>        | date de dernière requalification |                    | <b>mars-24</b> |

## COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

**X**

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

**X**

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ....

résultat:

satisfaisant

**X**

non satisf.

sans objet

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

commentaires:.....

## REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

sans objet

**X**

commentaires:.....

## RESULTAT FINAL:

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| peut être maintenu en service      |          |
| apte à subir l'épreuve hydraulique | <b>X</b> |
| ne pas remettre en service         |          |

## EN CAS DE REFORME

date de réforme

moyen de rebut

par inspecteur

par exploitant

visa de l'exploitant:

signature

nom

## TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

| PROCHAINE INSPECTION | PROCHAINE REQUALIFICATION | LIMITE DE VIE |
|----------------------|---------------------------|---------------|
|                      |                           |               |

**COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION**

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

**IDENTIFICATION INSPECTEUR**

Société: **MATISEC**  
 Service: **SAV**  
 Nom: **GERIN Anthony**  
 Fonction: **INSPECTEUR**  
 Date: **17/12/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
 Service Après Vente

**IDENTIFICATION EXPLOITANT**

NOM

**CNPE ST LAURENT DES EAUX**

SERVICE

ADRESSE

**IDENTIFICATION BOUTEILLE**

|                                    |            |                               |          |                       |                                  |                         |              |   |        |  |
|------------------------------------|------------|-------------------------------|----------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|---|--------|--|
| N° Bouteille                       |            | FIQ 24268                     |          | Régime de fabrication |                                  | 97/23/CE                |              | X |        |  |
| N° Exploitant                      |            | 022                           |          |                       |                                  | 2014/68/UE (19/07/2016) |              |   |        |  |
| Fabricant                          |            | LUXFER                        |          | Fluide                | AIR                              |                         | Groupe       |   | 2      |  |
| Matériaux                          |            | COMPOSITE ALU                 |          | Volume(en l)          | 3                                | PT ( en bar )           | 450          |   |        |  |
| Année de fabrication               |            | févr-14                       |          | PS ( en bar )         | 300                              | PE ( en bar )           | 450          |   |        |  |
| Marques d'identité de la bouteille |            |                               | Conforme |                       | X                                |                         | Non conforme |   |        |  |
| Type de robinet                    |            | VTI 300B DIN M18X150 AX IP LD |          |                       |                                  |                         |              |   |        |  |
| Périodicités                       | inspection | 1                             | an(s)    | requalification       |                                  | 2                       | ans          |   |        |  |
| date de derniere inspection        |            |                               | déc-25   |                       | date de derniere requalification |                         |              |   | déc-25 |  |

**COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION**

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : **16/12/2025**  
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : **GERIN Anthony**  
 Resultat de l'inspection de requalification : **apte à subir l'épreuve hydraulique**

Epreuve hydraulique réalisée le : **17/12/2025**  
 Epreuve hydraulique réalisée par : **Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL**  
 Pression d' épreuve : **450 bar**

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : **GERIN Anthony**  
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : **APAVE**

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

|                  |              |          |
|------------------|--------------|----------|
|                  | satisfaisant | <b>X</b> |
| <b>résultat:</b> | non satisf.  |          |
|                  | sans objet   |          |

commentaires:.....

**RESULTAT FINAL:**

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| ayant subi avec succès l'épreuve | <b>X</b> |
| épreuve non satisfaisante        |          |
| ne pas remettre en service       |          |

**EN CAS DE REFORME**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| date de réforme       |                |
| moyen de rebutage     |                |
| par inspecteur        | par exploitant |
| visa de l'exploitant: | signature      |
| nom                   |                |

**TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES**

| PROCHAINE INSPECTION | PROCHAINE REQUALIFICATION | LIMITE DE VIE  |
|----------------------|---------------------------|----------------|
| <b>déc-26</b>        | <b>déc-27</b>             | <b>févr-29</b> |

## COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION


 Inspection  
périodique

 inspection de  
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

### IDENTIFICATION INSPECTEUR


 Société: **MATISEC**  
 Service: **SAV**  
 Nom: **GERIN Anthony**  
 Fonction: **INSPECTEUR**  
 Date: **16/12/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

 A. GERIN  
 Service Après Vente

### IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

**CNPE ST LAURENT DES EAUX**

SERVICE

ADRESSE

### IDENTIFICATION BOUTEILLE

|                                    |                                      |                       |            |                                  |            |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------|------------|
| N° Bouteille                       | <b>FIQ 24248</b>                     | Régime de fabrication |            | D.M 18/01/43 (gaz)               |            |
| N° Exploitant                      | <b>015</b>                           |                       |            | 97/23/CE                         | X          |
| Fabricant                          | <b>LUXFER</b>                        |                       |            | 2014/68/UE (19/07/2016)          |            |
| Matériaux                          | <b>COMPOSITE ALU</b>                 | Fluide                | <b>AIR</b> | Groupe                           | <b>2</b>   |
| Année de fabrication               | <b>févr-14</b>                       | Volume(en l)          | <b>3</b>   | PE/PT( bar )                     | <b>450</b> |
| Marques d'identité de la bouteille | <b>Conforme</b>                      | PS ( en bar )         | <b>300</b> |                                  |            |
| Type de robinet                    | <b>VTI 300B DIN M18X150 AX IP LD</b> |                       |            |                                  |            |
| Périodicités                       | inspection                           | 1                     | an(s)      | requalification                  | 2 ans      |
| date de dernière inspection        |                                      | févr-25               |            | date de dernière requalification |            |
|                                    |                                      |                       |            | mars-24                          |            |

### COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

commentaires:

### REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

sans objet

X

commentaires:

### RESULTAT FINAL:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| peut être maintenu en service      |   |
| apte à subir l'épreuve hydraulique | X |
| ne pas remettre en service         |   |

### EN CAS DE REFORME



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| date de réforme       |           |
| moyen de rebut        |           |
| par inspecteur        |           |
| par exploitant        |           |
| visa de l'exploitant: | signature |
| nom                   |           |

### TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

| PROCHAINE INSPECTION | PROCHAINE REQUALIFICATION | LIMITE DE VIE |
|----------------------|---------------------------|---------------|
|                      |                           |               |

## COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

| IDENTIFICATION INSPECTEUR  |            |                  |       |  |  |                                  |  |                   |             |  |
|--|------------|------------------|-------|--|--|----------------------------------|--|-------------------|-------------|--|
|                                  | Société:   | <b>MATISEC</b>   |       |  | signature et cachet de l'inspecteur :  |                                  |  |                   |             |  |
|  | Service:   | <b>SAV</b>       |       |  | <br><b>A. GERIN</b><br>Service Après Vente |                                  |  |                   |             |  |
|  | Nom:       | GERIN Anthony    |       |  |  |                                  |  |                   |             |  |
|  | Fonction:  | INSPECTEUR       |       |  |  |                                  |  |                   |             |  |
|  | Date:      | 17/12/2025       |       |  |  |                                  |  |                   |             |  |
| IDENTIFICATION EXPLOITANT  |            |                  |       | NOM  | <b>CNPE ST LAURENT DES EAUX</b>  |                                  |  |                   |             |  |
|  |            |                  |       | SERVICE  |  |                                  |  |                   |             |  |
|  |            |                  |       | ADRESSE  |  |                                  |  |                   |             |  |
| IDENTIFICATION BOUTEILLE   |            |                  |       |  |  |                                  |  |                   |             |  |
| N° Bouteille   |            | <b>FIQ 24248</b> |       | Régime de fabrication                          |  | D.M 18/01/43 (gaz)               |  |                   |             |  |
| N° Exploitant  |            | 015              |       |  |  | 97/23/CE                         |  | X                 |             |  |
| Fabricant  |            | LUXFER           |       | Fluide   |  | AIR                              |  | Groupe            |             |  |
| Matériaux  |            | COMPOSITE ALU    |       | Volume(en l)                                   |  | 3                                |  | PT ( en bar ) 450 |             |  |
| Année de fabrication   |            | févr-14          |       | PS ( en bar )                                  |  | 300                              |  | PE ( en bar ) 450 |             |  |
| Marques d'identité de la bouteille   |            |                  |       | Conforme                                       |  | X                                |  | Non conforme      |             |  |
| Type de robinet  |            |                  |       | VTI 300B DIN M18X150 AX IP LD                  |  |                                  |  |                   |             |  |
| Périodicités   | inspection | 1                | an(s) | requalification                                | 2  | ans                              |  |                   |             |  |
| date de dernière inspection  |            |                  |       | déc-25   |  | date de dernière requalification |  |                   |             |  |
|  |            |                  |       |  |  | déc-25                           |  |                   |             |  |
| COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION  |            |                  |       |  |  |                                  |  |                   |             |  |
| Inspection périodique avant épreuve réalisée le :  |            |                  |       | 16/12/2025                                     |  |                                  |  |                   |             |  |
| Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification :   |            |                  |       | GERIN Anthony                                  |  |                                  |  |                   |             |  |
| Resultat de l'inspection de requalification :  |            |                  |       | apte à subir l'épreuve hydraulique             |  |                                  |  |                   |             |  |
| Epreuve hydraulique réalisée le :  |            |                  |       | 17/12/2025                                     |  |                                  |  |                   |             |  |
| Epreuve hydraulique réalisée par :   |            |                  |       | Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL |  |                                  |  |                   |             |  |
| Pression d' épreuve :  |            |                  |       | 450 bar  |  |                                  |  |                   |             |  |
| Compte rendu individuel de requalification périodique établi par :   |            |                  |       | GERIN Anthony                                  |  |                                  |  |                   |             |  |
| en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : |            |                  |       | APAVE  |  |                                  |  |                   |             |  |
| Regonflage et contrôle d'étanchéité:   |            |                  |       |  |  |                                  |  | satisfaisant      | X           |  |
|  |            |                  |       |  |  |                                  |  | résultat:         | non satisf. |  |
| commentaires:.....   |            |                  |       |  |  |                                  |  | sans objet        |             |  |
| RESULTAT FINAL:  |            |                  |       | EN CAS DE REFORME                              |  |                                  |  |                   |             |  |
| ayant subi avec succès l'épreuve   |            |                  |       | X  |  | date de réforme                  |  |                   |             |  |
| épreuve non satisfaisante  |            |                  |       |  |  | moyen de rebutage                |  |                   |             |  |
| ne pas remettre en service   |            |                  |       |  |  | par inspecteur                   |  | par exploitant    |             |  |
|  |            |                  |       |  |  | visa de l'exploitant:            |  | signature         |             |  |
|  |            |                  |       |  |  | nom                              |  |                   |             |  |
| TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES   |            |                  |       |  |  |                                  |  |                   |             |  |
| PROCHAINE INSPECTION   |            |                  |       | PROCHAINE REQUALIFICATION                      |  |                                  |  | LIMITE DE VIE     |             |  |
| déc-26   |            |                  |       | déc-27   |  |                                  |  | févr-29           |             |  |



## COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection  
périodiqueinspection de  
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

## IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**  
 Service: **SAV**  
 Nom: **GERIN Anthony**  
 Fonction: **INSPECTEUR**  
 Date: **16/12/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
 Service Après Vente

## IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE ST LAURENT DES EAUX

SERVICE

ADRESSE

## IDENTIFICATION BOUTEILLE

|                                    |                                      |                       |                                  |                         |                |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|
| N° Bouteille                       | <b>FIQ 24269</b>                     | Régime de fabrication |                                  | D.M 18/01/43 (gaz)      |                |
| N° Exploitant                      | <b>023</b>                           |                       |                                  | 97/23/CE                | X              |
| Fabricant                          | <b>LUXFER</b>                        |                       |                                  | 2014/68/UE (19/07/2016) |                |
| Matériaux                          | <b>COMPOSITE ALU</b>                 | Fluide                | <b>AIR</b>                       | Groupe                  | <b>2</b>       |
| Année de fabrication               | <b>févr-14</b>                       | Volume(en l)          | <b>3</b>                         | PE/PT( bar )            | <b>450</b>     |
| Marques d'identité de la bouteille | <b>Conforme</b>                      | PS ( en bar )         | <b>300</b>                       |                         |                |
| Type de robinet                    | <b>VTI 300B DIN M18X150 AX IP LD</b> |                       |                                  |                         |                |
| Périodicités                       | inspection                           | <b>1</b>              | an(s)                            | requalification         | <b>2</b> ans   |
| date de dernière inspection        |                                      | <b>févr-25</b>        | date de dernière requalification |                         | <b>mars-24</b> |

## COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ....

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

commentaires:.....

## REPLISSAGE / CONTRÔLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

sans objet

X

commentaires:.....

## RESULTAT FINAL:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| peut être maintenu en service      |   |
| apte à subir l'épreuve hydraulique | X |
| ne pas remettre en service         |   |

## EN CAS DE REFORME

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| date de réforme       |                |
| moyen de rebut        |                |
| par inspecteur        | par exploitant |
| visa de l'exploitant: | signature      |
| nom                   |                |



## TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

| PROCHAINE INSPECTION | PROCHAINE REQUALIFICATION | LIMITE DE VIE |
|----------------------|---------------------------|---------------|
|                      |                           |               |



**COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION**

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

| IDENTIFICATION INSPECTEUR  |            |                  |       |  |  |                                  |  |                   |             |        |
|--|------------|------------------|-------|--|--|----------------------------------|--|-------------------|-------------|--------|
|                                  | Société:   | <b>MATISEC</b>   |       |  | signature et cachet de l'inspecteur :<br><br><br>A. GERIN<br>Service Après Vente |                                  |  |                   |             |        |
|  | Service:   | <b>SAV</b>       |       |  |  |                                  |  |                   |             |        |
|  | Nom:       | GERIN Anthony    |       |  |  |                                  |  |                   |             |        |
|  | Fonction:  | INSPECTEUR       |       |  |  |                                  |  |                   |             |        |
|  | Date:      | 17/12/2025       |       |  |  |                                  |  |                   |             |        |
| IDENTIFICATION EXPLOITANT  |            |                  |       | NOM  | <b>CNPE ST LAURENT DES EAUX</b>  |                                  |  |                   |             |        |
|  |            |                  |       | SERVICE  |  |                                  |  |                   |             |        |
|  |            |                  |       | ADRESSE  |  |                                  |  |                   |             |        |
| IDENTIFICATION BOUTEILLE   |            |                  |       |  |  |                                  |  |                   |             |        |
| N° Bouteille   |            | <b>FIQ 24269</b> |       | Régime de fabrication                          |  | D.M 18/01/43 (gaz)               |  |                   |             |        |
| N° Exploitant  |            | 023              |       |  |  | 97/23/CE                         |  | X                 |             |        |
| Fabricant  |            | LUXFER           |       | Fluide   |  | AIR                              |  | Groupe            |             |        |
| Matériaux  |            | COMPOSITE ALU    |       | Volume(en l)                                   |  | 3                                |  | PT ( en bar ) 450 |             |        |
| Année de fabrication   |            | févr-14          |       | PS ( en bar )                                  |  | 300                              |  | PE ( en bar ) 450 |             |        |
| Marques d'identité de la bouteille   |            |                  |       | Conforme                                       |  | X                                |  | Non conforme      |             |        |
| Type de robinet  |            |                  |       | VTI 300B DIN M18X150 AX IP LD                  |  |                                  |  |                   |             |        |
| Périodicités   | inspection | 1                | an(s) | requalification                                | 2  | ans                              |  |                   |             |        |
| date de dernière inspection  |            |                  |       | déc-25   |  | date de dernière requalification |  |                   |             | déc-25 |
| COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION  |            |                  |       |  |  |                                  |  |                   |             |        |
| Inspection périodique avant épreuve réalisée le :  |            |                  |       | 16/12/2025                                     |  |                                  |  |                   |             |        |
| Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification :   |            |                  |       | GERIN Anthony                                  |  |                                  |  |                   |             |        |
| Resultat de l'inspection de requalification :  |            |                  |       | apte à subir l'épreuve hydraulique             |  |                                  |  |                   |             |        |
| Epreuve hydraulique réalisée le :  |            |                  |       | 17/12/2025                                     |  |                                  |  |                   |             |        |
| Epreuve hydraulique réalisée par :   |            |                  |       | Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL |  |                                  |  |                   |             |        |
| Pression d' épreuve :  |            |                  |       | 450 bar  |  |                                  |  |                   |             |        |
| Compte rendu individuel de requalification périodique établi par :   |            |                  |       | GERIN Anthony                                  |  |                                  |  |                   |             |        |
| en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : |            |                  |       | APAVE  |  |                                  |  |                   |             |        |
| Regonflage et contrôle d'étanchéité:   |            |                  |       |  |  |                                  |  | satisfaisant      | X           |        |
| commentaires:.....   |            |                  |       |  |  |                                  |  | résultat:         | non satisf. |        |
|  |            |                  |       |  |  |                                  |  |                   | sans objet  |        |
| RESULTAT FINAL:  |            |                  |       | EN CAS DE REFORME                              |  |                                  |  |                   |             |        |
| ayant subi avec succès l'épreuve   |            |                  |       | X  |  | date de réforme                  |  |                   |             |        |
| épreuve non satisfaisante  |            |                  |       |  |  | moyen de rebutage                |  |                   |             |        |
| ne pas remettre en service   |            |                  |       |  |  | par inspecteur                   |  | par exploitant    |             |        |
|  |            |                  |       |  |  | visa de l'exploitant:            |  | signature         |             |        |
|  |            |                  |       |  |  | nom                              |  |                   |             |        |
| TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES   |            |                  |       |  |  |                                  |  |                   |             |        |
| PROCHAINE INSPECTION   |            |                  |       | PROCHAINE REQUALIFICATION                      |  |                                  |  | LIMITE DE VIE     |             |        |
| déc-26   |            |                  |       | déc-27   |  |                                  |  | févr-29           |             |        |

## COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection  
périodiqueinspection de  
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

## IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**  
 Service: **SAV**  
 Nom: **GERIN Anthony**  
 Fonction: **INSPECTEUR**  
 Date: **16/12/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
 Service Après Vente

## IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE ST LAURENT DES EAUX

SERVICE

ADRESSE

## IDENTIFICATION BOUTEILLE

|                                    |                               |                       |                                  |                  |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------|
| N° Bouteille                       | <b>FIQ 24309</b>              | Régime de fabrication | D.M 18/01/43 (gaz)               |                  |
| N° Exploitant                      | <b>029</b>                    |                       | 97/23/CE                         | X                |
| Fabricant                          | <b>LUXFER</b>                 | Fluide                | AIR                              | Groupe           |
| Matériaux                          | <b>COMPOSITE ALU</b>          | Volume(en l)          | 3                                |                  |
| Année de fabrication               | <b>févr-14</b>                | PS ( en bar )         | 300                              | PE/PT( bar ) 450 |
| Marques d'identité de la bouteille | Conforme                      | X                     | Non conforme                     |                  |
| Type de robinet :                  | VTI 300B DIN M18X150 AX IP LD |                       |                                  |                  |
| Périodicités                       | inspection                    | 1                     | an(s)                            | requalification  |
|                                    |                               |                       | 2                                | ans              |
| date de dernière inspection        |                               | févr-25               | date de dernière requalification | mars-24          |

## COMPTE RENDU D'INSPECTION

|  |                  |              |   |
|--|------------------|--------------|---|
| Vérification extérieure:                                 |                  | satisfaisant | X |
|  | <b>résultat:</b> | non satisf.  |   |
| commentaires:.....                                       |                  | sans objet   |   |
| Vérification intérieure:                                 |                  | satisfaisant | X |
|  | <b>résultat:</b> | non satisf.  |   |
| commentaires:.....                                       |                  | sans objet   |   |
| Vérification accessoire sous pression : robinet ...:     |                  | satisfaisant | X |
| vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille : | <b>résultat:</b> | non satisf.  |   |
| commentaires:.....                                       |                  | sans objet   |   |

## REPLISSAGE / CONTRÔLE ETANCHEITE

|                                      |                  |              |   |
|--------------------------------------|------------------|--------------|---|
| Regonflage et contrôle d'étanchéité: |                  | satisfaisant |   |
|                                      | <b>résultat:</b> | non satisf.  |   |
| commentaires:.....                   |                  | sans objet   | X |

## RESULTAT FINAL:



|                                    |   |                       |                |
|------------------------------------|---|-----------------------|----------------|
| peut être maintenu en service      |   | EN CAS DE REFORME     |                |
| apte à subir l'épreuve hydraulique | X | date de réforme       |                |
| ne pas remettre en service         |   | moyen de rebut        |                |
|                                    |   | par inspecteur        | par exploitant |
|                                    |   | visa de l'exploitant: | signature      |
|                                    |   | nom                   |                |

## TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

|                      |                           |               |
|----------------------|---------------------------|---------------|
| PROCHAINE INSPECTION | PROCHAINE REQUALIFICATION | LIMITE DE VIE |
|                      |                           |               |

**COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION**

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

| IDENTIFICATION INSPECTEUR  |            |                |                           |  |  |                                  |  |                   |             |
|--|------------|----------------|---------------------------|--|--|----------------------------------|--|-------------------|-------------|
|                                  | Société:   | <b>MATISEC</b> |                           |  | signature et cachet de l'inspecteur :<br><br><br>A. GERIN<br>Service Après Vente |                                  |  |                   |             |
|  | Service:   | <b>SAV</b>     |                           |  |  |                                  |  |                   |             |
|  | Nom:       | GERIN Anthony  |                           |  |  |                                  |  |                   |             |
|  | Fonction:  | INSPECTEUR     |                           |  |  |                                  |  |                   |             |
|  | Date:      | 17/12/2025     |                           |  |  |                                  |  |                   |             |
| IDENTIFICATION EXPLOITANT  |            |                |                           | NOM  | CNPE ST LAURENT DES EAUX   |                                  |  |                   |             |
|  |            |                |                           | SERVICE  |  |                                  |  |                   |             |
|  |            |                |                           | ADRESSE  |  |                                  |  |                   |             |
| IDENTIFICATION BOUTEILLE   |            |                |                           |  |  |                                  |  |                   |             |
| N° Bouteille   |            | FIQ 24309      |                           | Régime de fabrication                          |  | D.M 18/01/43 (gaz)               |  |                   |             |
| N° Exploitant  |            | 029            |                           |  |  | 97/23/CE                         |  | X                 |             |
| Fabricant  |            | LUXFER         |                           | Fluide   |  | AIR                              |  | Groupe            |             |
| Matériaux  |            | COMPOSITE ALU  |                           | Volume(en l)                                   |  | 3                                |  | PT ( en bar ) 450 |             |
| Année de fabrication   |            | févr-14        |                           | PS ( en bar )                                  |  | 300                              |  | PE ( en bar ) 450 |             |
| Marques d'identité de la bouteille   |            |                |                           | Conforme                                       |  | X                                |  | Non conforme      |             |
| Type de robinet  |            |                |                           | VTI 300B DIN M18X150 AX IP LD                  |  |                                  |  |                   |             |
| Périodicités   | inspection | 1              | an(s)                     | requalification                                | 2  | ans                              |  |                   |             |
| date de dernière inspection  |            |                |                           | déc-25   |  | date de dernière requalification |  | déc-25            |             |
| COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION  |            |                |                           |  |  |                                  |  |                   |             |
| Inspection périodique avant épreuve réalisée le :  |            |                |                           | 16/12/2025                                     |  |                                  |  |                   |             |
| Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification :   |            |                |                           | GERIN Anthony                                  |  |                                  |  |                   |             |
| Resultat de l'inspection de requalification :  |            |                |                           | apte à subir l'épreuve hydraulique             |  |                                  |  |                   |             |
| Epreuve hydraulique réalisée le :  |            |                |                           | 17/12/2025                                     |  |                                  |  |                   |             |
| Epreuve hydraulique réalisée par :   |            |                |                           | Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL |  |                                  |  |                   |             |
| Pression d' épreuve :  |            |                |                           | 450 bar  |  |                                  |  |                   |             |
| Compte rendu individuel de requalification périodique établi par :   |            |                |                           | GERIN Anthony                                  |  |                                  |  |                   |             |
| en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : |            |                |                           | APAVE  |  |                                  |  |                   |             |
| Regonflage et contrôle d'étanchéité:   |            |                |                           |  |  |                                  |  | satisfaisant      | X           |
| commentaires:.....   |            |                |                           |  |  |                                  |  | résultat:         | non satisf. |
|  |            |                |                           |  |  |                                  |  |                   | sans objet  |
| RESULTAT FINAL:  |            |                |                           | EN CAS DE REFORME                              |  |                                  |  |                   |             |
| ayant subi avec succès l'épreuve   |            |                |                           | X  |  | date de réforme                  |  |                   |             |
| épreuve non satisfaisante  |            |                |                           |  |  | moyen de rebutage                |  |                   |             |
| ne pas remettre en service   |            |                |                           |  |  | par inspecteur                   |  | par exploitant    |             |
|  |            |                |                           |  |  | visa de l'exploitant:            |  | signature         |             |
|  |            |                |                           |  |  | nom                              |  |                   |             |
| TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES   |            |                |                           |  |  |                                  |  |                   |             |
| PROCHAINE INSPECTION   |            |                | PROCHAINE REQUALIFICATION |  |  | LIMITE DE VIE                    |  |                   |             |
| déc-26   |            |                | déc-27                    |  |  | févr-29                          |  |                   |             |

## COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection  
périodiqueinspection de  
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

## IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**  
 Service: **SAV**  
 Nom: **GERIN Anthony**  
 Fonction: **INSPECTEUR**  
 Date: **16/12/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
 Service Après Vente

## IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE ST LAURENT DES EAUX

SERVICE

ADRESSE

## IDENTIFICATION BOUTEILLE

|                                    |                                      |                                  |                          |                         |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| N° Bouteille                       | <b>FIQ 24274</b>                     | Régime de fabrication            | D.M 18/01/43 (gaz)       |                         |
| N° Exploitant                      | <b>024</b>                           |                                  | 97/23/CE                 | <b>X</b>                |
| Fabricant                          | <b>LUXFER</b>                        | Fluide                           | <b>AIR</b>               | Groupe                  |
| Matériaux                          | <b>COMPOSITE ALU</b>                 | Volume(en l)                     | <b>3</b>                 | <b>2</b>                |
| Année de fabrication               | <b>févr-14</b>                       | PS ( en bar )                    | <b>300</b>               | PE/PT( bar ) <b>450</b> |
| Marques d'identité de la bouteille | Conforme                             | <b>X</b>                         | Non conforme             |                         |
| Type de robinet                    | <b>VTI 300B DIN M18X150 AX IP LD</b> |                                  |                          |                         |
| Périodicités                       | inspection <b>1</b>                  | an(s)                            | requalification <b>2</b> | ans                     |
| date de dernière inspection        | <b>févr-25</b>                       | date de dernière requalification | <b>mars-24</b>           |                         |

## COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

**X**

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

**X**

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant

**X**

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

## REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

sans objet

**X**

commentaires:.....

## RESULTAT FINAL:

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| peut être maintenu en service      |          |
| apte à subir l'épreuve hydraulique | <b>X</b> |
| ne pas remettre en service         |          |

## EN CAS DE REFORME



|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| date de réforme       |                |
| moyen de rebut        |                |
| par inspecteur        | par exploitant |
| visa de l'exploitant: | signature      |
| nom                   |                |

## TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

| PROCHAINE INSPECTION | PROCHAINE REQUALIFICATION | LIMITE DE VIE |
|----------------------|---------------------------|---------------|
|                      |                           |               |

**COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION**

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

| IDENTIFICATION INSPECTEUR  |            |                               |                           |  |  |                    |              |               |  |
|--|------------|-------------------------------|---------------------------|--|--|--------------------|--------------|---------------|--|
|                                  | Société:   | <b>MATISEC</b>                |                           |  | signature et cachet de l'inspecteur :<br><br><br>A. GERIN<br>Service Après Vente |                    |              |               |  |
|  | Service:   | <b>SAV</b>                    |                           |  |  |                    |              |               |  |
|  | Nom:       | GERIN Anthony                 |                           |  |  |                    |              |               |  |
|  | Fonction:  | INSPECTEUR                    |                           |  |  |                    |              |               |  |
|  | Date:      | 17/12/2025                    |                           |  |  |                    |              |               |  |
| IDENTIFICATION EXPLOITANT  |            |                               |                           | NOM  | CNPE ST LAURENT DES EAUX   |                    |              |               |  |
|  |            |                               |                           | SERVICE  |  |                    |              |               |  |
|  |            |                               |                           | ADRESSE  |  |                    |              |               |  |
| IDENTIFICATION BOUTEILLE   |            |                               |                           |  |  |                    |              |               |  |
| N° Bouteille   |            | FIQ 24274                     |                           | Régime de fabrication                          |  | D.M 18/01/43 (gaz) |              |               |  |
| N° Exploitant  |            | 024                           |                           |  |  | 97/23/CE           |              | X             |  |
| Fabricant  |            | LUXFER                        |                           | Fluide   |  | AIR                |              | Groupe        |  |
| Matériaux  |            | COMPOSITE ALU                 |                           | Volume(en l)                                   |  | 3                  |              | PT ( en bar ) |  |
| Année de fabrication   |            | févr-14                       |                           | PS ( en bar )                                  |  | 300                |              | PE ( en bar ) |  |
| Marques d'identité de la bouteille   |            | Conforme                      |                           | X  |  | Non conforme       |              |               |  |
| Type de robinet  |            | VTI 300B DIN M18X150 AX IP LD |                           |  |  |                    |              |               |  |
| Périodicités   | inspection | 1                             | an(s)                     | requalification                                | 2  | ans                |              |               |  |
| date de dernière inspection  |            | déc-25                        |                           | date de dernière requalification               |  | déc-25             |              |               |  |
| COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION  |            |                               |                           |  |  |                    |              |               |  |
| Inspection périodique avant épreuve réalisée le :  |            |                               |                           | 16/12/2025                                     |  |                    |              |               |  |
| Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification :   |            |                               |                           | GERIN Anthony                                  |  |                    |              |               |  |
| Resultat de l'inspection de requalification :  |            |                               |                           | apte à subir l'épreuve hydraulique             |  |                    |              |               |  |
| Epreuve hydraulique réalisée le :  |            |                               |                           | 17/12/2025                                     |  |                    |              |               |  |
| Epreuve hydraulique réalisée par :   |            |                               |                           | Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL |  |                    |              |               |  |
| Pression d' épreuve :  |            |                               |                           | 450 bar  |  |                    |              |               |  |
| Compte rendu individuel de requalification périodique établi par :   |            |                               |                           | GERIN Anthony                                  |  |                    |              |               |  |
| en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : |            |                               |                           | APAVE  |  |                    |              |               |  |
| Regonflage et contrôle d'étanchéité:   |            |                               |                           |  |  |                    | satisfaisant | X             |  |
|  |            |                               |                           |  |  |                    | résultat:    | non satisf.   |  |
| commentaires:.....   |            |                               |                           |  |  |                    |              | sans objet    |  |
| RESULTAT FINAL:  |            |                               |                           | EN CAS DE REFORME                              |  |                    |              |               |  |
| ayant subi avec succès l'épreuve   |            | X                             |                           | date de réforme                                |  |                    |              |               |  |
| épreuve non satisfaisante  |            |                               |                           | moyen de rebutage                              |  |                    |              |               |  |
| ne pas remettre en service   |            |                               |                           | par inspecteur                                 |  | par exploitant     |              |               |  |
|  |            |                               |                           | visa de l'exploitant:                          |  | signature          |              |               |  |
|  |            |                               |                           | nom  |  |                    |              |               |  |
| TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES   |            |                               |                           |  |  |                    |              |               |  |
| PROCHAINE INSPECTION   |            |                               | PROCHAINE REQUALIFICATION |  |  | LIMITE DE VIE      |              |               |  |
| déc-26   |            |                               | déc-27                    |  |  | févr-29            |              |               |  |



## COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection  
périodiqueinspection de  
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

## IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**  
 Service: **SAV**  
 Nom: **GERIN Anthony**  
 Fonction: **INSPECTEUR**  
 Date: **16/12/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
 Service Après Vente

## IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE ST LAURENT DES EAUX

SERVICE

ADRESSE

## IDENTIFICATION BOUTEILLE

| IDENTIFICATION BOUTEILLE           |            |                               |          | Régime de fabrication |                                  | D.M 18/01/43 (gaz)      |              |     |         |
|------------------------------------|------------|-------------------------------|----------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|-----|---------|
| N° Bouteille                       |            | FIQ 24388                     |          |                       |                                  | 97/23/CE                |              | X   |         |
| N° Exploitant                      |            | 036                           |          |                       |                                  | 2014/68/UE (19/07/2016) |              |     |         |
| Fabricant                          |            | LUXFER                        |          | Fluide                | AIR                              |                         | Groupe       | 2   |         |
| Matériaux                          |            | COMPOSITE ALU                 |          | Volume(en l)          | 3                                |                         |              |     |         |
| Année de fabrication               |            | févr-14                       |          | PS ( en bar )         | 300                              |                         | PE/PT( bar ) | 450 |         |
| Marques d'identité de la bouteille |            |                               | Conforme |                       | X                                |                         | Non conforme |     |         |
| Type de robinet                    |            | VTI 300B DIN M18X150 AX IP LD |          |                       |                                  |                         |              |     |         |
| Périodicités                       | inspection | 1                             |          | an(s)                 | requalification                  |                         | 2            | ans |         |
| date de derniere inspection        |            |                               | févr-25  |                       | date de derniere requalification |                         |              |     | mars-24 |

## COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ....

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

commentaires:.....

## REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

sans objet

X

commentaires:.....

## RESULTAT FINAL:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| peut être maintenu en service      |   |
| apte à subir l'épreuve hydraulique | X |
| ne pas remettre en service         |   |

## EN CAS DE REFORME

date de réforme

moyen de rebut

par inspecteur

par exploitant

visa de l'exploitant:

signature

nom



## TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

| PROCHAINE INSPECTION | PROCHAINE REQUALIFICATION | LIMITE DE VIE |
|----------------------|---------------------------|---------------|
|                      |                           |               |



**COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION**

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

| IDENTIFICATION INSPECTEUR  |           |                |  |
|--|-----------|----------------|--|
|  | Société:  | <b>MATISEC</b> | signature et cachet de l'inspecteur :<br><br><br>A. GERIN<br>Service Après Vente |
|  | Service:  | <b>SAV</b>     |  |
|  | Nom:      | GERIN Anthony  |  |
|  | Fonction: | INSPECTEUR     |  |
|  | Date:     | 17/12/2025     |  |

| IDENTIFICATION EXPLOITANT |  | NOM     | CNPE ST LAURENT DES EAUX |
|---------------------------|--|---------|--------------------------|
|                           |  | SERVICE |                          |
|                           |  | ADRESSE |                          |

| IDENTIFICATION BOUTEILLE           |                  |   |                               | Régime de fabrication            |                         | D.M 18/01/43 (gaz) |        |
|------------------------------------|------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|--------|
| N° Bouteille                       | <b>FIQ 24388</b> |   |                               |                                  | 97/23/CE                |                    | X      |
| N° Exploitant                      | 036              |   |                               |                                  | 2014/68/UE (19/07/2016) |                    |        |
| Fabricant                          | LUXFER           |   | Fluide                        | AIR                              |                         | Groupe             | 2      |
| Matériaux                          | COMPOSITE ALU    |   | Volume(en l)                  | 3                                | PT ( en bar )           | 450                |        |
| Année de fabrication               | févr-14          |   | PS ( en bar )                 | 300                              | PE ( en bar )           | 450                |        |
| Marques d'identité de la bouteille |                  |   | Conforme                      | X                                | Non conforme            |                    |        |
| Type de robinet                    |                  |   | VTI 300B DIN M18X150 AX IP LD |                                  |                         |                    |        |
| Périodicités                       | inspection       | 1 | an(s)                         | requalification                  | 2                       | ans                |        |
| date de dernière inspection        |                  |   | déc-25                        | date de dernière requalification |                         |                    | déc-25 |

| COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION                            |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Inspection périodique avant épreuve réalisée le :          |  | 16/12/2025                                     |  |
| Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : |  | GERIN Anthony                                  |  |
| Resultat de l'inspection de requalification :              |  | apte à subir l'épreuve hydraulique             |  |
| Epreuve hydraulique réalisée le :                          |  | 17/12/2025                                     |  |
| Epreuve hydraulique réalisée par :                         |  | Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL |  |
| Pression d' épreuve :                                      |  | 450 bar  |  |

|  |  |              |             |
|--|--|--------------|-------------|
| Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony                                       |  |              |             |
| en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE |  |              |             |
| Regonflage et contrôle d'étanchéité:   |  | satisfaisant | X           |
|  |  | résultat:    | non satisf. |
| commentaires:.....   |  |              | sans objet  |

| RESULTAT FINAL:                  |   | EN CAS DE REFORME     |                |
|----------------------------------|---|-----------------------|----------------|
| ayant subi avec succès l'épreuve | X | date de réforme       |                |
| épreuve non satisfaisante        |   | moyen de rebutage     |                |
| ne pas remettre en service       |   | par inspecteur        | par exploitant |
|                                  |   | visa de l'exploitant: | signature      |
|                                  |   | nom                   |                |

| TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES |                           |               |
|--|---------------------------|---------------|
| PROCHAINE INSPECTION                     | PROCHAINE REQUALIFICATION | LIMITE DE VIE |
| déc-26                                   | déc-27                    | févr-29       |

## COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection  
périodiqueinspection de  
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

## IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**  
 Service: **SAV**  
 Nom: **GERIN Anthony**  
 Fonction: **INSPECTEUR**  
 Date: **16/12/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
 Service Après Vente

## IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE ST LAURENT DES EAUX

SERVICE

ADRESSE

## IDENTIFICATION BOUTEILLE

|                                    |                                      |                                  |                          |                         |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| N° Bouteille                       | <b>FIQ 24220</b>                     | Régime de fabrication            | D.M 18/01/43 (gaz)       |                         |
| N° Exploitant                      | <b>006</b>                           |                                  | 97/23/CE                 | <b>X</b>                |
| Fabricant                          | <b>LUXFER</b>                        | Fluide                           | <b>AIR</b>               | Groupe                  |
| Matériaux                          | <b>COMPOSITE ALU</b>                 | Volume(en l)                     | <b>3</b>                 | <b>2</b>                |
| Année de fabrication               | <b>févr-14</b>                       | PS ( en bar )                    | <b>300</b>               | PE/PT( bar ) <b>450</b> |
| Marques d'identité de la bouteille | <b>Conforme</b>                      | <b>X</b>                         | <b>Non conforme</b>      |                         |
| Type de robinet                    | <b>VTI 300B DIN M18X150 AX IP LD</b> |                                  |                          |                         |
| Périodicités                       | inspection <b>1</b>                  | an(s)                            | requalification <b>2</b> | ans                     |
| date de dernière inspection        | <b>févr-25</b>                       | date de dernière requalification | <b>mars-24</b>           |                         |

## COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

**X**

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

**X**

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

résultat:

satisfaisant

**X**

non satisf.

sans objet

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

commentaires:.....

## REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

sans objet

**X**

commentaires:.....

## RESULTAT FINAL:

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| peut être maintenu en service      |          |
| apte à subir l'épreuve hydraulique | <b>X</b> |
| ne pas remettre en service         |          |

## EN CAS DE REFORME



|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| date de réforme       |                |
| moyen de rebut        |                |
| par inspecteur        | par exploitant |
| visa de l'exploitant: | signature      |
| nom                   |                |

## TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

| PROCHAINE INSPECTION | PROCHAINE REQUALIFICATION | LIMITE DE VIE |
|----------------------|---------------------------|---------------|
|                      |                           |               |

**COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION**

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

| IDENTIFICATION INSPECTEUR  |           |                |  |
|--|-----------|----------------|--|
|  | Société:  | <b>MATISEC</b> | signature et cachet de l'inspecteur :<br><br><br>A. GERIN<br>Service Après Vente |
|  | Service:  | <b>SAV</b>     |  |
|  | Nom:      | GERIN Anthony  |  |
|  | Fonction: | INSPECTEUR     |  |
|  | Date:     | 17/12/2025     |  |

| IDENTIFICATION EXPLOITANT |  | NOM     | CNPE ST LAURENT DES EAUX |
|---------------------------|--|---------|--------------------------|
|                           |  | SERVICE |                          |
|                           |  | ADRESSE |                          |

| IDENTIFICATION BOUTEILLE           |                  |   |                               | Régime de fabrication            |                         | D.M 18/01/43 (gaz) |   |
|------------------------------------|------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|---|
| N° Bouteille                       | <b>FIQ 24220</b> |   |                               |                                  | 97/23/CE                |                    | X |
| N° Exploitant                      | 006              |   |                               |                                  | 2014/68/UE (19/07/2016) |                    |   |
| Fabricant                          | LUXFER           |   | Fluide                        | AIR                              |                         | Groupe             | 2 |
| Matériaux                          | COMPOSITE ALU    |   | Volume(en l)                  | 3                                | PT ( en bar )           | 450                |   |
| Année de fabrication               | févr-14          |   | PS ( en bar )                 | 300                              | PE ( en bar )           | 450                |   |
| Marques d'identité de la bouteille |                  |   | Conforme                      | X                                | Non conforme            |                    |   |
| Type de robinet                    |                  |   | VTI 300B DIN M18X150 AX IP LD |                                  |                         |                    |   |
| Périodicités                       | inspection       | 1 | an(s)                         | requalification                  | 2                       | ans                |   |
| date de dernière inspection        |                  |   | déc-25                        | date de dernière requalification |                         | déc-25             |   |

| COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION                            |                                    |
|--|------------------------------------|
| Inspection périodique avant épreuve réalisée le :          | 16/12/2025                         |
| Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : | GERIN Anthony                      |
| Resultat de l'inspection de requalification :              | apte à subir l'épreuve hydraulique |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Epreuve hydraulique réalisée le :  | 17/12/2025                                     |
| Epreuve hydraulique réalisée par : | Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL |
| Pression d' épreuve :              | 450 bar  |

|  |               |
|--|---------------|
| Compte rendu individuel de requalification périodique établi par :   | GERIN Anthony |
| en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE |               |

|                                      |              |             |
|--------------------------------------|--------------|-------------|
| Regonflage et contrôle d'étanchéité: | satisfaisant | X           |
| commentaires:.....                   | résultat:    | non satisf. |
|                                      |              | sans objet  |

| RESULTAT FINAL:                  |   | EN CAS DE REFORME     |                |
|----------------------------------|---|-----------------------|----------------|
| ayant subi avec succès l'épreuve | X | date de réforme       |                |
| épreuve non satisfaisante        |   | moyen de rebutage     |                |
| ne pas remettre en service       |   | par inspecteur        | par exploitant |
|                                  |   | visa de l'exploitant: | signature      |
|                                  |   | nom                   |                |

| TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES |                           |               |
|--|---------------------------|---------------|
| PROCHAINE INSPECTION                     | PROCHAINE REQUALIFICATION | LIMITE DE VIE |
| déc-26                                   | déc-27                    | févr-29       |

## COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection  
périodiqueinspection de  
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

## IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**  
 Service: **SAV**  
 Nom: **GERIN Anthony**  
 Fonction: **INSPECTEUR**  
 Date: **16/12/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
 Service Après Vente

## IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE ST LAURENT DES EAUX

SERVICE

ADRESSE

## IDENTIFICATION BOUTEILLE

|                                    |                               |                                  |                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------|
| N° Bouteille                       | <b>FIQ 24219</b>              | Régime de fabrication            | D.M 18/01/43 (gaz) |                         |
| N° Exploitant                      | <b>005</b>                    |                                  | 97/23/CE           | <b>X</b>                |
| Fabricant                          | <b>LUXFER</b>                 | Fluide                           | <b>AIR</b>         | Groupe                  |
| Matériaux                          | <b>COMPOSITE ALU</b>          | Volume(en l)                     | <b>3</b>           | <b>2</b>                |
| Année de fabrication               | <b>févr-14</b>                | PS ( en bar )                    | <b>300</b>         | PE/PT( bar ) <b>450</b> |
| Marques d'identité de la bouteille | Conforme                      | <b>X</b>                         | Non conforme       |                         |
| Type de robinet                    | VTI 300B DIN M18X150 AX IP LD |                                  |                    |                         |
| Périodicités                       | inspection                    | <b>1</b>                         | an(s)              | requalification         |
|                                    |                               |                                  | <b>2</b>           | ans                     |
| date de dernière inspection        | <b>févr-25</b>                | date de dernière requalification | <b>mars-24</b>     |                         |

## COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

**X**

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

**X**

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant

**X**

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

## REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

sans objet

**X**

commentaires:.....

## RESULTAT FINAL:

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| peut être maintenu en service      |          |
| apte à subir l'épreuve hydraulique | <b>X</b> |
| ne pas remettre en service         |          |

## EN CAS DE REFORME



|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| date de réforme       |                |
| moyen de rebut        |                |
| par inspecteur        | par exploitant |
| visa de l'exploitant: | signature      |
| nom                   |                |

## TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

| PROCHAINE INSPECTION | PROCHAINE REQUALIFICATION | LIMITE DE VIE |
|----------------------|---------------------------|---------------|
|                      |                           |               |

**COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION**

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

| IDENTIFICATION INSPECTEUR  |           |                |  |
|--|-----------|----------------|--|
|  | Société:  | <b>MATISEC</b> | signature et cachet de l'inspecteur :<br><br><br>A. GERIN<br>Service Après Vente |
|  | Service:  | <b>SAV</b>     |  |
|  | Nom:      | GERIN Anthony  |  |
|  | Fonction: | INSPECTEUR     |  |
|  | Date:     | 17/12/2025     |  |

| IDENTIFICATION EXPLOITANT |  | NOM     | CNPE ST LAURENT DES EAUX |
|---------------------------|--|---------|--------------------------|
|                           |  | SERVICE |                          |
|                           |  | ADRESSE |                          |

| IDENTIFICATION BOUTEILLE           |                  |   |                               | Régime de fabrication            |                         | D.M 18/01/43 (gaz) |        |
|------------------------------------|------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|--------|
| N° Bouteille                       | <b>FIQ 24219</b> |   |                               |                                  | 97/23/CE                |                    | X      |
| N° Exploitant                      | 005              |   |                               |                                  | 2014/68/UE (19/07/2016) |                    |        |
| Fabricant                          | LUXFER           |   | Fluide                        | AIR                              |                         | Groupe             | 2      |
| Matériaux                          | COMPOSITE ALU    |   | Volume(en l)                  | 3                                | PT ( en bar )           | 450                |        |
| Année de fabrication               | févr-14          |   | PS ( en bar )                 | 300                              | PE ( en bar )           | 450                |        |
| Marques d'identité de la bouteille |                  |   | Conforme                      | X                                | Non conforme            |                    |        |
| Type de robinet                    |                  |   | VTI 300B DIN M18X150 AX IP LD |                                  |                         |                    |        |
| Périodicités                       | inspection       | 1 | an(s)                         | requalification                  | 2                       | ans                |        |
| date de dernière inspection        |                  |   | déc-25                        | date de dernière requalification |                         |                    | déc-25 |

| COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION                            |                                    |
|--|------------------------------------|
| Inspection périodique avant épreuve réalisée le :          | 16/12/2025                         |
| Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : | GERIN Anthony                      |
| Resultat de l'inspection de requalification :              | apte à subir l'épreuve hydraulique |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Epreuve hydraulique réalisée le :  | 17/12/2025                                     |
| Epreuve hydraulique réalisée par : | Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL |
| Pression d' épreuve :              | 450 bar  |

|  |               |
|--|---------------|
| Compte rendu individuel de requalification périodique établi par :   | GERIN Anthony |
| en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE |               |

|                                      |              |             |
|--------------------------------------|--------------|-------------|
| Regonflage et contrôle d'étanchéité: | satisfaisant | X           |
| commentaires:.....                   | résultat:    | non satisf. |
|                                      |              | sans objet  |

| RESULTAT FINAL:                  |   | EN CAS DE REFORME     |                |
|----------------------------------|---|-----------------------|----------------|
| ayant subi avec succès l'épreuve | X | date de réforme       |                |
| epreuve non satisfaisante        |   | moyen de rebutage     |                |
| ne pas remettre en service       |   | par inspecteur        | par exploitant |
|                                  |   | visa de l'exploitant: | signature      |
|                                  |   | nom                   |                |

| TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES |                           |               |
|--|---------------------------|---------------|
| PROCHAINE INSPECTION                     | PROCHAINE REQUALIFICATION | LIMITE DE VIE |
| déc-26                                   | déc-27                    | févr-29       |



## COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection  
périodiqueinspection de  
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

## IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**  
 Service: **SAV**  
 Nom: **GERIN Anthony**  
 Fonction: **INSPECTEUR**  
 Date: **16/12/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
 Service Après Vente

## IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE ST LAURENT DES EAUX

SERVICE

ADRESSE

## IDENTIFICATION BOUTEILLE

| IDENTIFICATION BOUTEILLE           |            |                               |          | Régime de fabrication            |                 | D.M 18/01/43 (gaz)      |              |         |
|------------------------------------|------------|-------------------------------|----------|----------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|---------|
| N° Bouteille                       |            | FIQ 24319                     |          |                                  |                 | 97/23/CE                |              | X       |
| N° Exploitant                      |            | 032                           |          |                                  |                 | 2014/68/UE (19/07/2016) |              |         |
| Fabricant                          |            | LUXFER                        |          | Fluide                           | AIR             |                         | Groupe       | 2       |
| Matériaux                          |            | COMPOSITE ALU                 |          | Volume(en l)                     | 3               |                         |              |         |
| Année de fabrication               |            | févr-14                       |          | PS ( en bar )                    | 300             |                         | PE/PT( bar ) | 450     |
| Marques d'identité de la bouteille |            |                               | Conforme |                                  | X               |                         | Non conforme |         |
| Type de robinet                    |            | VTI 300B DIN M18X150 AX IP LD |          |                                  |                 |                         |              |         |
| Périodicités                       | inspection | 1                             |          | an(s)                            | requalification |                         | 2            | ans     |
| date de derniere inspection        |            | févr-25                       |          | date de derniere requalification |                 |                         |              | mars-24 |

## COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant **X**  
 non satisf.  
 sans objet

commentaires:.....

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant **X**  
 non satisf.  
 sans objet

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ....

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant **X**  
 non satisf.  
 sans objet

commentaires:.....

## REMPLISSAGE / CONTRÔLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant  
 non satisf.  
 sans objet **X**

commentaires:.....

## RESULTAT FINAL:

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| peut être maintenu en service      |          |
| apte à subir l'épreuve hydraulique | <b>X</b> |
| ne pas remettre en service         |          |

## EN CAS DE REFORME

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| date de réforme       |                |
| moyen de rebut        |                |
| par inspecteur        | par exploitant |
| visa de l'exploitant: | signature      |
| nom                   |                |



## TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

| PROCHAINE INSPECTION | PROCHAINE REQUALIFICATION | LIMITE DE VIE |
|----------------------|---------------------------|---------------|
|                      |                           |               |



**COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION**

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

| IDENTIFICATION INSPECTEUR  |            |                               |                           |  |  |                       |              |                |  |  |
|--|------------|-------------------------------|---------------------------|--|--|-----------------------|--------------|----------------|--|--|
|                                  | Société:   | <b>MATISEC</b>                |                           |  | signature et cachet de l'inspecteur :<br><br>A. GERIN<br>Service Après Vente |                       |              |                |  |  |
|  | Service:   | <b>SAV</b>                    |                           |  |  |                       |              |                |  |  |
|  | Nom:       | GERIN Anthony                 |                           |  |  |                       |              |                |  |  |
|  | Fonction:  | INSPECTEUR                    |                           |  |  |                       |              |                |  |  |
|  | Date:      | 17/12/2025                    |                           |  |  |                       |              |                |  |  |
| IDENTIFICATION EXPLOITANT  |            |                               |                           | NOM  | CNPE ST LAURENT DES EAUX   |                       |              |                |  |  |
|  |            |                               |                           | SERVICE  |  |                       |              |                |  |  |
|  |            |                               |                           | ADRESSE  |  |                       |              |                |  |  |
| IDENTIFICATION BOUTEILLE   |            |                               |                           |  |  |                       |              |                |  |  |
| N° Bouteille   |            | FIQ 24319                     |                           | Régime de fabrication                          |  | D.M 18/01/43 (gaz)    |              |                |  |  |
| N° Exploitant  |            | 032                           |                           |  |  | 97/23/CE              |              | X              |  |  |
| Fabricant  |            | LUXFER                        |                           | Fluide   |  | AIR                   |              | Groupe         |  |  |
| Matériaux  |            | COMPOSITE ALU                 |                           | Volume(en l)                                   |  | 3                     |              | PT ( en bar )  |  |  |
| Année de fabrication   |            | févr-14                       |                           | PS ( en bar )                                  |  | 300                   |              | PE ( en bar )  |  |  |
| Marques d'identité de la bouteille   |            | Conforme                      |                           | X  |  | Non conforme          |              |                |  |  |
| Type de robinet  |            | VTI 300B DIN M18X150 AX IP LD |                           |  |  |                       |              |                |  |  |
| Périodicités   | inspection | 1                             | an(s)                     | requalification                                | 2  | ans                   |              |                |  |  |
| date de dernière inspection  |            | déc-25                        |                           | date de dernière requalification               |  | déc-25                |              |                |  |  |
| COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION  |            |                               |                           |  |  |                       |              |                |  |  |
| Inspection périodique avant épreuve réalisée le :  |            |                               |                           | 16/12/2025                                     |  |                       |              |                |  |  |
| Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification :   |            |                               |                           | GERIN Anthony                                  |  |                       |              |                |  |  |
| Resultat de l'inspection de requalification :  |            |                               |                           | apte à subir l'épreuve hydraulique             |  |                       |              |                |  |  |
| Epreuve hydraulique réalisée le :  |            |                               |                           | 17/12/2025                                     |  |                       |              |                |  |  |
| Epreuve hydraulique réalisée par :   |            |                               |                           | Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL |  |                       |              |                |  |  |
| Pression d' épreuve :  |            |                               |                           | 450 bar  |  |                       |              |                |  |  |
| Compte rendu individuel de requalification périodique établi par :   |            |                               |                           | GERIN Anthony                                  |  |                       |              |                |  |  |
| en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : |            |                               |                           | APAVE  |  |                       |              |                |  |  |
| Regonflage et contrôle d'étanchéité:   |            |                               |                           |  |  |                       | satisfaisant | X              |  |  |
| commentaires:.....   |            |                               |                           |  |  |                       | résultat:    | non satisf.    |  |  |
|  |            |                               |                           |  |  |                       |              | sans objet     |  |  |
| RESULTAT FINAL:  |            |                               |                           | EN CAS DE REFORME                              |  |                       |              |                |  |  |
| ayant subi avec succès l'épreuve   |            |                               |                           | X  |  | date de réforme       |              |                |  |  |
| épreuve non satisfaisante  |            |                               |                           |  |  | moyen de rebutage     |              |                |  |  |
| ne pas remettre en service   |            |                               |                           |  |  | par inspecteur        |              | par exploitant |  |  |
|  |            |                               |                           |  |  | visa de l'exploitant: |              | signature      |  |  |
|  |            |                               |                           |  |  | nom                   |              |                |  |  |
| TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES   |            |                               |                           |  |  |                       |              |                |  |  |
| PROCHAINE INSPECTION   |            |                               | PROCHAINE REQUALIFICATION |  |  | LIMITE DE VIE         |              |                |  |  |
| déc-26   |            |                               | déc-27                    |  |  | févr-29               |              |                |  |  |

## COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection  
périodiqueinspection de  
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

## IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**  
 Service: **SAV**  
 Nom: **GERIN Anthony**  
 Fonction: **INSPECTEUR**  
 Date: **16/12/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
 Service Après Vente

## IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE ST LAURENT DES EAUX

SERVICE

ADRESSE

## IDENTIFICATION BOUTEILLE

|                                    |                                      |                                  |                          |                         |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| N° Bouteille                       | <b>FIQ 24320</b>                     | Régime de fabrication            | D.M 18/01/43 (gaz)       |                         |
| N° Exploitant                      | <b>033</b>                           |                                  | 97/23/CE                 | <b>X</b>                |
| Fabricant                          | <b>LUXFER</b>                        | Fluide                           | <b>AIR</b>               | Groupe                  |
| Matériaux                          | <b>COMPOSITE ALU</b>                 | Volume(en l)                     | <b>3</b>                 | <b>2</b>                |
| Année de fabrication               | <b>févr-14</b>                       | PS ( en bar )                    | <b>300</b>               | PE/PT( bar ) <b>450</b> |
| Marques d'identité de la bouteille | <b>Conforme</b>                      | <b>X</b>                         | <b>Non conforme</b>      |                         |
| Type de robinet                    | <b>VTI 300B DIN M18X150 AX IP LD</b> |                                  |                          |                         |
| Périodicités                       | inspection <b>1</b>                  | an(s)                            | requalification <b>2</b> | ans                     |
| date de dernière inspection        | <b>févr-25</b>                       | date de dernière requalification | <b>mars-24</b>           |                         |

## COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant **X**  
 non satisf.  
 sans objet

commentaires:.....

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant **X**  
 non satisf.  
 sans objet

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ....

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant **X**  
 non satisf.  
 sans objet

commentaires:.....

## REPLISSAGE / CONTRÔLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant  
 non satisf.  
 sans objet **X**

commentaires:.....

## RESULTAT FINAL:

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| peut être maintenu en service      |          |
| apte à subir l'épreuve hydraulique | <b>X</b> |
| ne pas remettre en service         |          |

## EN CAS DE REFORME



|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| date de réforme       |                |
| moyen de rebut        |                |
| par inspecteur        | par exploitant |
| visa de l'exploitant: | signature      |
| nom                   |                |

## TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

| PROCHAINE INSPECTION | PROCHAINE REQUALIFICATION | LIMITE DE VIE |
|----------------------|---------------------------|---------------|
|                      |                           |               |

**COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION**

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

| IDENTIFICATION INSPECTEUR  |           |                  |  |                               |  |                                  |                |                   |             |  |
|--|-----------|------------------|--|-------------------------------|--|----------------------------------|----------------|-------------------|-------------|--|
|                                  | Société:  | <b>MATISEC</b>   |  |                               | signature et cachet de l'inspecteur :<br><br>A. GERIN<br>Service Après Vente |                                  |                |                   |             |  |
|  | Service:  | <b>SAV</b>       |  |                               |  |                                  |                |                   |             |  |
|  | Nom:      | GERIN Anthony    |  |                               |  |                                  |                |                   |             |  |
|  | Fonction: | INSPECTEUR       |  |                               |  |                                  |                |                   |             |  |
|  | Date:     | 17/12/2025       |  |                               |  |                                  |                |                   |             |  |
| IDENTIFICATION EXPLOITANT  |           |                  |  | NOM                           | <b>CNPE ST LAURENT DES EAUX</b>  |                                  |                |                   |             |  |
|  |           |                  |  | SERVICE                       |  |                                  |                |                   |             |  |
|  |           |                  |  | ADRESSE                       |  |                                  |                |                   |             |  |
| IDENTIFICATION BOUTEILLE   |           |                  |  |                               |  |                                  |                |                   |             |  |
| N° Bouteille   |           | <b>FIQ 24320</b> |  | Régime de fabrication         |  | D.M 18/01/43 (gaz)               |                |                   |             |  |
| N° Exploitant  |           | 033              |  |                               |  | 97/23/CE                         |                | X                 |             |  |
| Fabricant  |           | LUXFER           |  | Fluide                        |  | AIR                              |                | Groupe            |             |  |
| Matériaux  |           | COMPOSITE ALU    |  | Volume(en l)                  |  | 3                                |                | PT ( en bar ) 450 |             |  |
| Année de fabrication   |           | févr-14          |  | PS ( en bar )                 |  | 300                              |                | PE ( en bar ) 450 |             |  |
| Marques d'identité de la bouteille   |           |                  |  | Conforme                      |  | X                                |                | Non conforme      |             |  |
| Type de robinet  |           |                  |  | VTI 300B DIN M18X150 AX IP LD |  |                                  |                |                   |             |  |
| Périodicités inspection  |           | 1                |  | an(s)                         |  | requalification                  |                | 2 ans             |             |  |
| date de dernière inspection  |           |                  |  | déc-25                        |  | date de dernière requalification |                |                   |             |  |
|  |           |                  |  |                               |  | déc-25                           |                |                   |             |  |
| COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION  |           |                  |  |                               |  |                                  |                |                   |             |  |
| Inspection périodique avant épreuve réalisée le :  |           |                  |  |                               | 16/12/2025   |                                  |                |                   |             |  |
| Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification :   |           |                  |  |                               | GERIN Anthony  |                                  |                |                   |             |  |
| Resultat de l'inspection de requalification :  |           |                  |  |                               | apte à subir l'épreuve hydraulique   |                                  |                |                   |             |  |
| Epreuve hydraulique réalisée le :  |           |                  |  |                               | 17/12/2025   |                                  |                |                   |             |  |
| Epreuve hydraulique réalisée par :   |           |                  |  |                               | Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL   |                                  |                |                   |             |  |
| Pression d' épreuve :  |           |                  |  |                               | 450 bar  |                                  |                |                   |             |  |
| Compte rendu individuel de requalification périodique établi par :   |           |                  |  |                               | GERIN Anthony  |                                  |                |                   |             |  |
| en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : |           |                  |  |                               | APAVE  |                                  |                |                   |             |  |
| Regonflage et contrôle d'étanchéité:   |           |                  |  |                               |  |                                  |                | satisfaisant      | X           |  |
| commentaires:.....   |           |                  |  |                               |  |                                  |                | <b>résultat:</b>  | non satisf. |  |
|  |           |                  |  |                               |  |                                  |                |                   | sans objet  |  |
| RESULTAT FINAL:  |           |                  |  |                               | EN CAS DE REFORME  |                                  |                |                   |             |  |
| ayant subi avec succès l'épreuve X   |           |                  |  |                               | date de réforme  |                                  |                |                   |             |  |
|  |           |                  |  |                               | moyen de rebutage  |                                  |                |                   |             |  |
|  |           |                  |  |                               | par inspecteur   |                                  | par exploitant |                   |             |  |
|  |           |                  |  |                               | visa de l'exploitant:  |                                  | signature      |                   |             |  |
|  |           |                  |  |                               | nom  |                                  |                |                   |             |  |
| TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES   |           |                  |  |                               |  |                                  |                |                   |             |  |
| PROCHAINE INSPECTION   |           |                  |  | PROCHAINE REQUALIFICATION     |  |                                  |                | LIMITE DE VIE     |             |  |
| déc-26   |           |                  |  | déc-27                        |  |                                  |                | févr-29           |             |  |

## COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION


 Inspection  
périodique

 inspection de  
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

### IDENTIFICATION INSPECTEUR


 Société: **MATISEC**  
 Service: **SAV**  
 Nom: **GERIN Anthony**  
 Fonction: **INSPECTEUR**  
 Date: **16/12/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
 Service Après Vente

### IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

**CNPE ST LAURENT DES EAUX**

SERVICE

ADRESSE

### IDENTIFICATION BOUTEILLE

|                                    |                      |                                      |            |                                  |                |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------|----------------------------------|----------------|
| N° Bouteille                       | <b>FIQ 24251</b>     | Régime de fabrication                |            | D.M 18/01/43 (gaz)               |                |
| N° Exploitant                      | <b>016</b>           |                                      |            | 97/23/CE                         | <b>X</b>       |
| Fabricant                          | <b>LUXFER</b>        | Fluide                               | <b>AIR</b> | Groupe                           | <b>2</b>       |
| Matériaux                          | <b>COMPOSITE ALU</b> | Volume(en l)                         | <b>3</b>   |                                  |                |
| Année de fabrication               | <b>févr-14</b>       | PS ( en bar )                        | <b>300</b> | PE/PT( bar )                     | <b>450</b>     |
| Marques d'identité de la bouteille |                      | Conforme                             | <b>X</b>   | Non conforme                     |                |
| Type de robinet                    |                      | <b>VTI 300B DIN M18X150 AX IP LD</b> |            |                                  |                |
| Périodicités                       | inspection           | <b>1</b>                             | an(s)      | requalification                  | <b>2</b> ans   |
| date de dernière inspection        |                      | <b>févr-25</b>                       |            | date de dernière requalification | <b>mars-24</b> |

### COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

**X**

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

**X**

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ....

résultat:

satisfaisant

**X**

non satisf.

sans objet

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

commentaires:.....

### REPLISSAGE / CONTRÔLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

sans objet

**X**

commentaires:.....

### RESULTAT FINAL:

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| peut être maintenu en service      |          |
| apte à subir l'épreuve hydraulique | <b>X</b> |
| ne pas remettre en service         |          |

### EN CAS DE REFORME



|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| date de réforme       |                |
| moyen de rebut        |                |
| par inspecteur        | par exploitant |
| visa de l'exploitant: | signature      |
| nom                   |                |

### TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

| PROCHAINE INSPECTION | PROCHAINE REQUALIFICATION | LIMITE DE VIE |
|----------------------|---------------------------|---------------|
|                      |                           |               |

**COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION**

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

| IDENTIFICATION INSPECTEUR  |            |                               |                           |  |  |                    |  |               |             |  |
|--|------------|-------------------------------|---------------------------|--|--|--------------------|--|---------------|-------------|--|
|                                  | Société:   | <b>MATISEC</b>                |                           |  | signature et cachet de l'inspecteur :<br><br><br>A. GERIN<br>Service Après Vente |                    |  |               |             |  |
|  | Service:   | <b>SAV</b>                    |                           |  |  |                    |  |               |             |  |
|  | Nom:       | GERIN Anthony                 |                           |  |  |                    |  |               |             |  |
|  | Fonction:  | INSPECTEUR                    |                           |  |  |                    |  |               |             |  |
|  | Date:      | 17/12/2025                    |                           |  |  |                    |  |               |             |  |
| IDENTIFICATION EXPLOITANT  |            |                               |                           | NOM  | <b>CNPE ST LAURENT DES EAUX</b>  |                    |  |               |             |  |
|  |            |                               |                           | SERVICE  |  |                    |  |               |             |  |
|  |            |                               |                           | ADRESSE  |  |                    |  |               |             |  |
| IDENTIFICATION BOUTEILLE   |            |                               |                           |  |  |                    |  |               |             |  |
| N° Bouteille   |            | <b>FIQ 24251</b>              |                           | Régime de fabrication                          |  | D.M 18/01/43 (gaz) |  |               |             |  |
| N° Exploitant  |            | 016                           |                           |  |  | 97/23/CE           |  | X             |             |  |
| Fabricant  |            | LUXFER                        |                           | Fluide   |  | AIR                |  | Groupe        |             |  |
| Matériaux  |            | COMPOSITE ALU                 |                           | Volume(en l)                                   |  | 3                  |  | PT ( en bar ) |             |  |
| Année de fabrication   |            | févr-14                       |                           | PS ( en bar )                                  |  | 300                |  | PE ( en bar ) |             |  |
| Marques d'identité de la bouteille   |            | Conforme                      |                           | X  |  | Non conforme       |  |               |             |  |
| Type de robinet  |            | VTI 300B DIN M18X150 AX IP LD |                           |  |  |                    |  |               |             |  |
| Périodicités   | inspection | 1                             | an(s)                     | requalification                                | 2  | ans                |  |               |             |  |
| date de dernière inspection  |            | déc-25                        |                           | date de dernière requalification               |  | déc-25             |  |               |             |  |
| COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION  |            |                               |                           |  |  |                    |  |               |             |  |
| Inspection périodique avant épreuve réalisée le :  |            |                               |                           | 16/12/2025                                     |  |                    |  |               |             |  |
| Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification :   |            |                               |                           | GERIN Anthony                                  |  |                    |  |               |             |  |
| Resultat de l'inspection de requalification :  |            |                               |                           | apte à subir l'épreuve hydraulique             |  |                    |  |               |             |  |
| Epreuve hydraulique réalisée le :  |            |                               |                           | 17/12/2025                                     |  |                    |  |               |             |  |
| Epreuve hydraulique réalisée par :   |            |                               |                           | Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL |  |                    |  |               |             |  |
| Pression d' épreuve :  |            |                               |                           | 450 bar  |  |                    |  |               |             |  |
| Compte rendu individuel de requalification périodique établi par :   |            |                               |                           | GERIN Anthony                                  |  |                    |  |               |             |  |
| en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : |            |                               |                           | APAVE  |  |                    |  |               |             |  |
| Regonflage et contrôle d'étanchéité:   |            |                               |                           |  |  |                    |  | satisfaisant  | X           |  |
| commentaires:.....   |            |                               |                           |  |  |                    |  | résultat:     | non satisf. |  |
|  |            |                               |                           |  |  |                    |  |               | sans objet  |  |
| RESULTAT FINAL:  |            |                               |                           | EN CAS DE REFORME                              |  |                    |  |               |             |  |
| ayant subi avec succès l'épreuve   |            | X                             |                           | date de réforme                                |  |                    |  |               |             |  |
| épreuve non satisfaisante  |            |                               |                           | moyen de rebutage                              |  |                    |  |               |             |  |
| ne pas remettre en service   |            |                               |                           | par inspecteur                                 |  | par exploitant     |  |               |             |  |
|  |            |                               |                           | visa de l'exploitant:                          |  | signature          |  |               |             |  |
|  |            |                               |                           | nom  |  |                    |  |               |             |  |
| TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES   |            |                               |                           |  |  |                    |  |               |             |  |
| PROCHAINE INSPECTION   |            |                               | PROCHAINE REQUALIFICATION |  |  | LIMITE DE VIE      |  |               |             |  |
| déc-26   |            |                               | déc-27                    |  |  | févr-29            |  |               |             |  |



## COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection  
périodiqueinspection de  
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

## IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**  
 Service: **SAV**  
 Nom: **GERIN Anthony**  
 Fonction: **INSPECTEUR**  
 Date: **16/12/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
 Service Après Vente

## IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE ST LAURENT DES EAUX

SERVICE

ADRESSE

## IDENTIFICATION BOUTEILLE

|                                    |                                      |                                  |                          |                         |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| N° Bouteille                       | <b>FIQ 24207</b>                     | Régime de fabrication            | D.M 18/01/43 (gaz)       |                         |
| N° Exploitant                      | <b>002</b>                           |                                  | 97/23/CE                 | <b>X</b>                |
| Fabricant                          | <b>LUXFER</b>                        | Fluide                           | <b>AIR</b>               | Groupe                  |
| Matériaux                          | <b>COMPOSITE ALU</b>                 | Volume(en l)                     | <b>3</b>                 | <b>2</b>                |
| Année de fabrication               | <b>févr-14</b>                       | PS ( en bar )                    | <b>300</b>               | PE/PT( bar ) <b>450</b> |
| Marques d'identité de la bouteille | <b>Conforme</b>                      | <b>X</b>                         | <b>Non conforme</b>      |                         |
| Type de robinet                    | <b>VTI 300B DIN M18X150 AX IP LD</b> |                                  |                          |                         |
| Périodicités                       | inspection <b>1</b>                  | an(s)                            | requalification <b>2</b> | ans                     |
| date de dernière inspection        | <b>févr-25</b>                       | date de dernière requalification | <b>mars-24</b>           |                         |

## COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant **X**  
 non satisf.  
 sans objet

commentaires:.....

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant **X**  
 non satisf.  
 sans objet

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

résultat:

satisfaisant **X**  
 non satisf.  
 sans objet

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

commentaires:.....

## REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant  
 non satisf.  
 sans objet **X**

commentaires:.....

## RESULTAT FINAL:

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| peut être maintenu en service      |          |
| apte à subir l'épreuve hydraulique | <b>X</b> |
| ne pas remettre en service         |          |

## EN CAS DE REFORME

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| date de réforme       |                |
| moyen de rebut        |                |
| par inspecteur        | par exploitant |
| visa de l'exploitant: | signature      |
| nom                   |                |



## TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

| PROCHAINE INSPECTION | PROCHAINE REQUALIFICATION | LIMITE DE VIE |
|----------------------|---------------------------|---------------|
|                      |                           |               |



**COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION**

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

| IDENTIFICATION INSPECTEUR  |           |                |  |
|--|-----------|----------------|--|
|  | Société:  | <b>MATISEC</b> | signature et cachet de l'inspecteur :<br><br><br>A. GERIN<br>Service Après Vente |
|  | Service:  | <b>SAV</b>     |  |
|  | Nom:      | GERIN Anthony  |  |
|  | Fonction: | INSPECTEUR     |  |
|  | Date:     | 17/12/2025     |  |

| IDENTIFICATION EXPLOITANT |  | NOM     | CNPE ST LAURENT DES EAUX |
|---------------------------|--|---------|--------------------------|
|                           |  | SERVICE |                          |
|                           |  | ADRESSE |                          |

| IDENTIFICATION BOUTEILLE           |                  |   |                               | Régime de fabrication            |                         | D.M 18/01/43 (gaz) |        |
|------------------------------------|------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|--------|
| N° Bouteille                       | <b>FIQ 24207</b> |   |                               |                                  | 97/23/CE                |                    | X      |
| N° Exploitant                      | 002              |   |                               |                                  | 2014/68/UE (19/07/2016) |                    |        |
| Fabricant                          | LUXFER           |   | Fluide                        | AIR                              |                         | Groupe             | 2      |
| Matériaux                          | COMPOSITE ALU    |   | Volume(en l)                  | 3                                | PT ( en bar )           | 450                |        |
| Année de fabrication               | févr-14          |   | PS ( en bar )                 | 300                              | PE ( en bar )           | 450                |        |
| Marques d'identité de la bouteille |                  |   | Conforme                      | X                                | Non conforme            |                    |        |
| Type de robinet                    |                  |   | VTI 300B DIN M18X150 AX IP LD |                                  |                         |                    |        |
| Périodicités                       | inspection       | 1 | an(s)                         | requalification                  | 2                       | ans                |        |
| date de dernière inspection        |                  |   | déc-25                        | date de dernière requalification |                         |                    | déc-25 |

| COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION                            |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Inspection périodique avant épreuve réalisée le :          |  | 16/12/2025                                     |  |
| Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : |  | GERIN Anthony                                  |  |
| Résultat de l'inspection de requalification :              |  | apte à subir l'épreuve hydraulique             |  |
| Epreuve hydraulique réalisée le :                          |  | 17/12/2025                                     |  |
| Epreuve hydraulique réalisée par :                         |  | Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL |  |
| Pression d' épreuve :                                      |  | 450 bar  |  |

|  |  |              |             |
|--|--|--------------|-------------|
| Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony                                       |  |              |             |
| en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE |  |              |             |
| Regonflage et contrôle d'étanchéité:   |  | satisfaisant | X           |
|  |  | résultat:    | non satisf. |
| commentaires:.....   |  |              | sans objet  |

| RESULTAT FINAL:                  |   | EN CAS DE REFORME     |                |
|----------------------------------|---|-----------------------|----------------|
| ayant subi avec succès l'épreuve | X | date de réforme       |                |
| épreuve non satisfaisante        |   | moyen de rebutage     |                |
| ne pas remettre en service       |   | par inspecteur        | par exploitant |
|                                  |   | visa de l'exploitant: | signature      |
|                                  |   | nom                   |                |

| TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES |                           |               |
|--|---------------------------|---------------|
| PROCHAINE INSPECTION                     | PROCHAINE REQUALIFICATION | LIMITE DE VIE |
| déc-26                                   | déc-27                    | févr-29       |

## COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION


 Inspection  
périodique

 inspection de  
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

### IDENTIFICATION INSPECTEUR


 Société: **MATISEC**  
 Service: **SAV**  
 Nom: **GERIN Anthony**  
 Fonction: **INSPECTEUR**  
 Date: **16/12/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

 A. GERIN  
 Service Après Vente

### IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE ST LAURENT DES EAUX

SERVICE

ADRESSE

### IDENTIFICATION BOUTEILLE

|                                    |                                      |                       |                                  |                    |                |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| N° Bouteille                       | <b>FIQ 24221</b>                     | Régime de fabrication |                                  | D.M 18/01/43 (gaz) |                |
| N° Exploitant                      | <b>007</b>                           |                       |                                  | 97/23/CE           | X              |
| Fabricant                          | <b>LUXFER</b>                        | Fluide                | <b>AIR</b>                       | Groupe             | <b>2</b>       |
| Matériaux                          | <b>COMPOSITE ALU</b>                 | Volume(en l)          | <b>3</b>                         |                    |                |
| Année de fabrication               | <b>févr-14</b>                       | PS ( en bar )         | <b>300</b>                       | PE/PT( bar )       | <b>450</b>     |
| Marques d'identité de la bouteille | <b>Conforme</b>                      | <b>X</b>              | <b>Non conforme</b>              |                    |                |
| Type de robinet                    | <b>VTI 300B DIN M18X150 AX IP LD</b> |                       |                                  |                    |                |
| Périodicités                       | inspection                           | <b>1</b>              | an(s)                            | requalification    | <b>2</b> ans   |
| date de dernière inspection        |                                      | <b>févr-25</b>        | date de dernière requalification |                    | <b>mars-24</b> |

### COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ....

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

### REMPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

sans objet

X

commentaires:.....

### RESULTAT FINAL:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| peut être maintenu en service      |   |
| apte à subir l'épreuve hydraulique | X |
| ne pas remettre en service         |   |

### EN CAS DE REFORME



|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| date de réforme       |                |
| moyen de rebut        |                |
| par inspecteur        | par exploitant |
| visa de l'exploitant: | signature      |
| nom                   |                |

### TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

| PROCHAINE INSPECTION | PROCHAINE REQUALIFICATION | LIMITE DE VIE |
|----------------------|---------------------------|---------------|
|                      |                           |               |

**COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION**

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

| IDENTIFICATION INSPECTEUR  |            |                |       |  |  |                                  |  |                   |             |        |
|--|------------|----------------|-------|--|--|----------------------------------|--|-------------------|-------------|--------|
|                                        | Société:   | <b>MATISEC</b> |       |  | signature et cachet de l'inspecteur :<br><br><br>A. GERIN<br>Service Après Vente |                                  |  |                   |             |        |
|  | Service:   | <b>SAV</b>     |       |  |  |                                  |  |                   |             |        |
|  | Nom:       | GERIN Anthony  |       |  |  |                                  |  |                   |             |        |
|  | Fonction:  | INSPECTEUR     |       |  |  |                                  |  |                   |             |        |
|  | Date:      | 17/12/2025     |       |  |  |                                  |  |                   |             |        |
| IDENTIFICATION EXPLOITANT  |            |                |       | NOM  | CNPE ST LAURENT DES EAUX   |                                  |  |                   |             |        |
|  |            |                |       | SERVICE  |  |                                  |  |                   |             |        |
|  |            |                |       | ADRESSE  |  |                                  |  |                   |             |        |
| IDENTIFICATION BOUTEILLE   |            |                |       |  |  |                                  |  |                   |             |        |
| N° Bouteille   |            | FIQ 24221      |       | Régime de fabrication                          |  | D.M 18/01/43 (gaz)               |  |                   |             |        |
| N° Exploitant  |            | 007            |       |  |  | 97/23/CE                         |  | X                 |             |        |
| Fabricant  |            | LUXFER         |       | Fluide   |  | AIR                              |  | Groupe            |             |        |
| Matériaux  |            | COMPOSITE ALU  |       | Volume(en l)                                   |  | 3                                |  | PT ( en bar ) 450 |             |        |
| Année de fabrication   |            | févr-14        |       | PS ( en bar )                                  |  | 300                              |  | PE ( en bar ) 450 |             |        |
| Marques d'identité de la bouteille   |            |                |       | Conforme                                       |  | X                                |  | Non conforme      |             |        |
| Type de robinet  |            |                |       | VTI 300B DIN M18X150 AX IP LD                  |  |                                  |  |                   |             |        |
| Périodicités   | inspection | 1              | an(s) | requalification                                | 2  | ans                              |  |                   |             |        |
| date de dernière inspection  |            |                |       | déc-25   |  | date de dernière requalification |  |                   |             | déc-25 |
| COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION  |            |                |       |  |  |                                  |  |                   |             |        |
| Inspection périodique avant épreuve réalisée le :  |            |                |       | 16/12/2025                                     |  |                                  |  |                   |             |        |
| Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification :   |            |                |       | GERIN Anthony                                  |  |                                  |  |                   |             |        |
| Resultat de l'inspection de requalification :  |            |                |       | apte à subir l'épreuve hydraulique             |  |                                  |  |                   |             |        |
| Epreuve hydraulique réalisée le :  |            |                |       | 17/12/2025                                     |  |                                  |  |                   |             |        |
| Epreuve hydraulique réalisée par :   |            |                |       | Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL |  |                                  |  |                   |             |        |
| Pression d' épreuve :  |            |                |       | 450 bar  |  |                                  |  |                   |             |        |
| Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony                                       |            |                |       |  |  |                                  |  |                   |             |        |
| en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE |            |                |       |  |  |                                  |  |                   |             |        |
| Regonflage et contrôle d'étanchéité:   |            |                |       |  |  |                                  |  | satisfaisant      | X           |        |
| commentaires:.....   |            |                |       |  |  |                                  |  | résultat:         | non satisf. |        |
|  |            |                |       |  |  |                                  |  |                   | sans objet  |        |
| RESULTAT FINAL:  |            |                |       | EN CAS DE REFORME                              |  |                                  |  |                   |             |        |
| ayant subi avec succès l'épreuve   |            |                |       | X  |  | date de réforme                  |  |                   |             |        |
| épreuve non satisfaisante  |            |                |       |  |  | moyen de rebutage                |  |                   |             |        |
| ne pas remettre en service   |            |                |       |  |  | par inspecteur                   |  | par exploitant    |             |        |
| visa de l'exploitant:  |            |                |       |  |  | signature                        |  |                   |             |        |
| nom  |            |                |       |  |  |                                  |  |                   |             |        |
| TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES   |            |                |       |  |  |                                  |  |                   |             |        |
| PROCHAINE INSPECTION   |            |                |       | PROCHAINE REQUALIFICATION                      |  |                                  |  | LIMITE DE VIE     |             |        |
| déc-26   |            |                |       | déc-27   |  |                                  |  | févr-29           |             |        |

## COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection  
périodiqueinspection de  
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

## IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**  
 Service: **SAV**  
 Nom: **GERIN Anthony**  
 Fonction: **INSPECTEUR**  
 Date: **16/12/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
 Service Après Vente

## IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE ST LAURENT DES EAUX

SERVICE

ADRESSE

## IDENTIFICATION BOUTEILLE

|                                    |                                      |                       |                                  |                 |                |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|
| N° Bouteille                       | <b>FIQ 24310</b>                     | Régime de fabrication | D.M 18/01/43 (gaz)               |                 |                |
| N° Exploitant                      | <b>030</b>                           |                       | 97/23/CE                         |                 | <b>X</b>       |
| Fabricant                          | <b>LUXFER</b>                        |                       | 2014/68/UE (19/07/2016)          |                 |                |
| Matériaux                          | <b>COMPOSITE ALU</b>                 | Fluide                | <b>AIR</b>                       | Groupe          | <b>2</b>       |
| Année de fabrication               | <b>févr-14</b>                       | Volume(en l)          | <b>3</b>                         |                 |                |
| Marques d'identité de la bouteille | <b>Conforme</b>                      | PS ( en bar )         | <b>300</b>                       | PE/PT( bar )    | <b>450</b>     |
| Type de robinet                    | <b>VTI 300B DIN M18X150 AX IP LD</b> |                       |                                  |                 |                |
| Périodicités                       | inspection                           | <b>1</b>              | an(s)                            | requalification | <b>2</b> ans   |
| date de dernière inspection        |                                      | <b>févr-25</b>        | date de dernière requalification |                 | <b>mars-24</b> |

## COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant **X**  
 non satisf.  
 sans objet

commentaires:.....

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant **X**  
 non satisf.  
 sans objet

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ....

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant **X**  
 non satisf.  
 sans objet

commentaires:.....

## REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant  
 non satisf.  
 sans objet **X**

commentaires:.....

## RESULTAT FINAL:

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| peut être maintenu en service      |          |
| apte à subir l'épreuve hydraulique | <b>X</b> |
| ne pas remettre en service         |          |

## EN CAS DE REFORME



|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| date de réforme       |                |
| moyen de rebut        |                |
| par inspecteur        | par exploitant |
| visa de l'exploitant: | signature      |
| nom                   |                |

## TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

| PROCHAINE INSPECTION | PROCHAINE REQUALIFICATION | LIMITE DE VIE |
|----------------------|---------------------------|---------------|
|                      |                           |               |

**COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION**

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

| IDENTIFICATION INSPECTEUR  |            |                               |                           |  |  |                    |  |               |             |  |
|--|------------|-------------------------------|---------------------------|--|--|--------------------|--|---------------|-------------|--|
|                                  | Société:   | <b>MATISEC</b>                |                           |  | signature et cachet de l'inspecteur :<br><br><br>A. GERIN<br>Service Après Vente |                    |  |               |             |  |
|  | Service:   | <b>SAV</b>                    |                           |  |  |                    |  |               |             |  |
|  | Nom:       | GERIN Anthony                 |                           |  |  |                    |  |               |             |  |
|  | Fonction:  | INSPECTEUR                    |                           |  |  |                    |  |               |             |  |
|  | Date:      | 17/12/2025                    |                           |  |  |                    |  |               |             |  |
| IDENTIFICATION EXPLOITANT  |            |                               |                           | NOM  | <b>CNPE ST LAURENT DES EAUX</b>  |                    |  |               |             |  |
|  |            |                               |                           | SERVICE  |  |                    |  |               |             |  |
|  |            |                               |                           | ADRESSE  |  |                    |  |               |             |  |
| IDENTIFICATION BOUTEILLE   |            |                               |                           |  |  |                    |  |               |             |  |
| N° Bouteille   |            | <b>FIQ 24310</b>              |                           | Régime de fabrication                          |  | D.M 18/01/43 (gaz) |  |               |             |  |
| N° Exploitant  |            | 030                           |                           |  |  | 97/23/CE           |  | X             |             |  |
| Fabricant  |            | LUXFER                        |                           | Fluide   |  | AIR                |  | Groupe        |             |  |
| Matériaux  |            | COMPOSITE ALU                 |                           | Volume(en l)                                   |  | 3                  |  | PT ( en bar ) |             |  |
| Année de fabrication   |            | févr-14                       |                           | PS ( en bar )                                  |  | 300                |  | PE ( en bar ) |             |  |
| Marques d'identité de la bouteille   |            | Conforme                      |                           | X  |  | Non conforme       |  |               |             |  |
| Type de robinet  |            | VTI 300B DIN M18X150 AX IP LD |                           |  |  |                    |  |               |             |  |
| Périodicités   | inspection | 1                             | an(s)                     | requalification                                | 2  | ans                |  |               |             |  |
| date de dernière inspection  |            | déc-25                        |                           | date de dernière requalification               |  | déc-25             |  |               |             |  |
| COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION  |            |                               |                           |  |  |                    |  |               |             |  |
| Inspection périodique avant épreuve réalisée le :  |            |                               |                           | 16/12/2025                                     |  |                    |  |               |             |  |
| Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification :   |            |                               |                           | GERIN Anthony                                  |  |                    |  |               |             |  |
| Resultat de l'inspection de requalification :  |            |                               |                           | apte à subir l'épreuve hydraulique             |  |                    |  |               |             |  |
| Epreuve hydraulique réalisée le :  |            |                               |                           | 17/12/2025                                     |  |                    |  |               |             |  |
| Epreuve hydraulique réalisée par :   |            |                               |                           | Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL |  |                    |  |               |             |  |
| Pression d' épreuve :  |            |                               |                           | 450 bar  |  |                    |  |               |             |  |
| Compte rendu individuel de requalification périodique établi par :   |            |                               |                           | GERIN Anthony                                  |  |                    |  |               |             |  |
| en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : |            |                               |                           | APAVE  |  |                    |  |               |             |  |
| Regonflage et contrôle d'étanchéité:   |            |                               |                           |  |  |                    |  | satisfaisant  | X           |  |
| commentaires:.....   |            |                               |                           |  |  |                    |  | résultat:     | non satisf. |  |
|  |            |                               |                           |  |  |                    |  |               | sans objet  |  |
| RESULTAT FINAL:  |            |                               |                           | EN CAS DE REFORME                              |  |                    |  |               |             |  |
| ayant subi avec succès l'épreuve   |            | X                             |                           | date de réforme                                |  |                    |  |               |             |  |
| épreuve non satisfaisante  |            |                               |                           | moyen de rebutage                              |  |                    |  |               |             |  |
| ne pas remettre en service   |            |                               |                           | par inspecteur                                 |  | par exploitant     |  |               |             |  |
|  |            |                               |                           | visa de l'exploitant:                          |  | signature          |  |               |             |  |
|  |            |                               |                           | nom  |  |                    |  |               |             |  |
| TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES   |            |                               |                           |  |  |                    |  |               |             |  |
| PROCHAINE INSPECTION   |            |                               | PROCHAINE REQUALIFICATION |  |  | LIMITE DE VIE      |  |               |             |  |
| déc-26   |            |                               | déc-27                    |  |  | févr-29            |  |               |             |  |



## COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION



Inspection  
périodique



inspection de  
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

### IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**  
Service: **SAV**  
Nom: **GERIN Anthony**  
Fonction: **INSPECTEUR**  
Date: **16/12/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
Service Après Vente

### IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

**CNPE ST LAURENT DES EAUX**

SERVICE

ADRESSE

### IDENTIFICATION BOUTEILLE

|                                    |                               |                                  |                    |                  |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|
| N° Bouteille                       | <b>FIQ 24354</b>              | Régime de fabrication            | D.M 18/01/43 (gaz) |                  |
| N° Exploitant                      | <b>035</b>                    |                                  | 97/23/CE           | X                |
| Fabricant                          | <b>LUXFER</b>                 | Fluide                           | AIR                | Groupe           |
| Matériaux                          | <b>COMPOSITE ALU</b>          | Volume(en l)                     | 3                  | 2                |
| Année de fabrication               | <b>févr-14</b>                | PS ( en bar )                    | 300                | PE/PT( bar ) 450 |
| Marques d'identité de la bouteille | Conforme                      | X                                | Non conforme       |                  |
| Type de robinet                    | VTI 300B DIN M18X150 AX IP LD |                                  |                    |                  |
| Périodicités                       | inspection                    | 1                                | an(s)              | requalification  |
|                                    |                               |                                  |                    | 2 ans            |
| date de dernière inspection        | févr-25                       | date de dernière requalification |                    | mars-24          |

### COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ....

résultat:

satisfaisant

X

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

### REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

sans objet

X

commentaires:.....

### RESULTAT FINAL:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| peut être maintenu en service      |   |
| apte à subir l'épreuve hydraulique | X |
| ne pas remettre en service         |   |

### EN CAS DE REFORME



|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| date de réforme       |                |
| moyen de rebut        |                |
| par inspecteur        | par exploitant |
| visa de l'exploitant: | signature      |
| nom                   |                |

### TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

| PROCHAINE INSPECTION | PROCHAINE REQUALIFICATION | LIMITE DE VIE |
|----------------------|---------------------------|---------------|
|                      |                           |               |

**COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION**

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

| IDENTIFICATION INSPECTEUR  |            |                |       |  |  |                                  |  |                   |             |
|--|------------|----------------|-------|--|--|----------------------------------|--|-------------------|-------------|
|                                  | Société:   | <b>MATISEC</b> |       |  | signature et cachet de l'inspecteur :<br><br><br>A. GERIN<br>Service Après Vente |                                  |  |                   |             |
|  | Service:   | <b>SAV</b>     |       |  |  |                                  |  |                   |             |
|  | Nom:       | GERIN Anthony  |       |  |  |                                  |  |                   |             |
|  | Fonction:  | INSPECTEUR     |       |  |  |                                  |  |                   |             |
|  | Date:      | 17/12/2025     |       |  |  |                                  |  |                   |             |
| IDENTIFICATION EXPLOITANT  |            |                |       | NOM  | CNPE ST LAURENT DES EAUX   |                                  |  |                   |             |
|  |            |                |       | SERVICE  |  |                                  |  |                   |             |
|  |            |                |       | ADRESSE  |  |                                  |  |                   |             |
| IDENTIFICATION BOUTEILLE   |            |                |       |  |  |                                  |  |                   |             |
| N° Bouteille   |            | FIQ 24354      |       | Régime de fabrication                          |  | D.M 18/01/43 (gaz)               |  |                   |             |
| N° Exploitant  |            | 035            |       |  |  | 97/23/CE                         |  | X                 |             |
| Fabricant  |            | LUXFER         |       | Fluide   |  | AIR                              |  | Groupe            |             |
| Matériaux  |            | COMPOSITE ALU  |       | Volume(en l)                                   |  | 3                                |  | PT ( en bar ) 450 |             |
| Année de fabrication   |            | févr-14        |       | PS ( en bar )                                  |  | 300                              |  | PE ( en bar ) 450 |             |
| Marques d'identité de la bouteille   |            |                |       | Conforme                                       |  | X                                |  | Non conforme      |             |
| Type de robinet  |            |                |       | VTI 300B DIN M18X150 AX IP LD                  |  |                                  |  |                   |             |
| Périodicités   | inspection | 1              | an(s) | requalification                                | 2  | ans                              |  |                   |             |
| date de dernière inspection  |            |                |       | déc-25   |  | date de dernière requalification |  | déc-25            |             |
| COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION  |            |                |       |  |  |                                  |  |                   |             |
| Inspection périodique avant épreuve réalisée le :  |            |                |       | 16/12/2025                                     |  |                                  |  |                   |             |
| Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification :   |            |                |       | GERIN Anthony                                  |  |                                  |  |                   |             |
| Resultat de l'inspection de requalification :  |            |                |       | apte à subir l'épreuve hydraulique             |  |                                  |  |                   |             |
| Epreuve hydraulique réalisée le :  |            |                |       | 17/12/2025                                     |  |                                  |  |                   |             |
| Epreuve hydraulique réalisée par :   |            |                |       | Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL |  |                                  |  |                   |             |
| Pression d' épreuve :  |            |                |       | 450 bar  |  |                                  |  |                   |             |
| Compte rendu individuel de requalification périodique établi par :   |            |                |       | GERIN Anthony                                  |  |                                  |  |                   |             |
| en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : |            |                |       | APAVE  |  |                                  |  |                   |             |
| Regonflage et contrôle d'étanchéité:   |            |                |       |  |  |                                  |  | satisfaisant      | X           |
| commentaires:.....   |            |                |       |  |  |                                  |  | résultat:         | non satisf. |
|  |            |                |       |  |  |                                  |  |                   | sans objet  |
| RESULTAT FINAL:  |            |                |       | EN CAS DE REFORME                              |  |                                  |  |                   |             |
| ayant subi avec succès l'épreuve   |            |                |       | X  |  | date de réforme                  |  |                   |             |
| épreuve non satisfaisante  |            |                |       |  |  | moyen de rebutage                |  |                   |             |
| ne pas remettre en service   |            |                |       |  |  | par inspecteur                   |  | par exploitant    |             |
| visa de l'exploitant:  |            |                |       |  |  | signature                        |  |                   |             |
|  |            |                |       |  |  | nom                              |  |                   |             |
| TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES   |            |                |       |  |  |                                  |  |                   |             |
| PROCHAINE INSPECTION   |            |                |       | PROCHAINE REQUALIFICATION                      |  |                                  |  | LIMITE DE VIE     |             |
| déc-26   |            |                |       | déc-27   |  |                                  |  | févr-29           |             |

## COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION



Inspection  
périodique



inspection de  
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

### IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**  
Service: **SAV**  
Nom: **GERIN Anthony**  
Fonction: **INSPECTEUR**  
Date: **16/12/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
Service Après Vente

### IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

**CNPE ST LAURENT DES EAUX**

SERVICE

ADRESSE

### IDENTIFICATION BOUTEILLE

|                                    |                                      |                                  |                          |                         |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| N° Bouteille                       | <b>FIQ 24210</b>                     | Régime de fabrication            | D.M 18/01/43 (gaz)       |                         |
| N° Exploitant                      | <b>003</b>                           |                                  | 97/23/CE                 | <b>X</b>                |
| Fabricant                          | <b>LUXFER</b>                        | Fluide                           | <b>AIR</b>               | Groupe <b>2</b>         |
| Matériaux                          | <b>COMPOSITE ALU</b>                 | Volume(en l)                     | <b>3</b>                 |                         |
| Année de fabrication               | <b>févr-14</b>                       | PS ( en bar )                    | <b>300</b>               | PE/PT( bar ) <b>450</b> |
| Marques d'identité de la bouteille | <b>Conforme</b>                      | <b>X</b>                         | <b>Non conforme</b>      |                         |
| Type de robinet                    | <b>VTI 300B DIN M18X150 AX IP LD</b> |                                  |                          |                         |
| Périodicités                       | inspection <b>1</b>                  | an(s)                            | requalification <b>2</b> | ans                     |
| date de dernière inspection        | <b>mars-25</b>                       | date de dernière requalification | <b>mars-24</b>           |                         |

### COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant **X**  
non satisf.  
sans objet

commentaires:.....

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant **X**  
non satisf.  
sans objet

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ....

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant **X**  
non satisf.  
sans objet

commentaires:.....

### REPLISSAGE / CONTRÔLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant  
non satisf.  
sans objet **X**

commentaires:.....

### RESULTAT FINAL:

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| peut être maintenu en service      |          |
| apte à subir l'épreuve hydraulique | <b>X</b> |
| ne pas remettre en service         |          |

### EN CAS DE REFORME



|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| date de réforme       |                |
| moyen de rebut        |                |
| par inspecteur        | par exploitant |
| visa de l'exploitant: | signature      |
| nom                   |                |

### TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

| PROCHAINE INSPECTION | PROCHAINE REQUALIFICATION | LIMITE DE VIE |
|----------------------|---------------------------|---------------|
|                      |                           |               |

**COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION**

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

| IDENTIFICATION INSPECTEUR  |            |                  |       |  |  |                                  |     |                   |             |        |
|--|------------|------------------|-------|--|--|----------------------------------|-----|-------------------|-------------|--------|
|                                        | Société:   | <b>MATISEC</b>   |       |  | signature et cachet de l'inspecteur :<br><br><br>A. GERIN<br>Service Après Vente |                                  |     |                   |             |        |
|  | Service:   | <b>SAV</b>       |       |  |  |                                  |     |                   |             |        |
|  | Nom:       | GERIN Anthony    |       |  |  |                                  |     |                   |             |        |
|  | Fonction:  | INSPECTEUR       |       |  |  |                                  |     |                   |             |        |
|  | Date:      | 17/12/2025       |       |  |  |                                  |     |                   |             |        |
| IDENTIFICATION EXPLOITANT  |            |                  |       | NOM  | <b>CNPE ST LAURENT DES EAUX</b>  |                                  |     |                   |             |        |
|  |            |                  |       | SERVICE  |  |                                  |     |                   |             |        |
|  |            |                  |       | ADRESSE  |  |                                  |     |                   |             |        |
| IDENTIFICATION BOUTEILLE   |            |                  |       |  |  |                                  |     |                   |             |        |
| N° Bouteille   |            | <b>FIQ 24210</b> |       | Régime de fabrication                          |  | D.M 18/01/43 (gaz)               |     |                   |             |        |
| N° Exploitant  |            | 003              |       |  |  | 97/23/CE                         |     | X                 |             |        |
| Fabricant  |            | LUXFER           |       | Fluide   |  | AIR                              |     | Groupe            |             |        |
| Matériaux  |            | COMPOSITE ALU    |       | Volume(en l)                                   |  | 3                                |     | PT ( en bar ) 450 |             |        |
| Année de fabrication   |            | févr-14          |       | PS ( en bar )                                  |  | 300                              |     | PE ( en bar ) 450 |             |        |
| Marques d'identité de la bouteille   |            |                  |       | Conforme                                       |  | X                                |     | Non conforme      |             |        |
| Type de robinet  |            |                  |       | VTI 300B DIN M18X150 AX IP LD                  |  |                                  |     |                   |             |        |
| Périodicités   | inspection | 1                | an(s) | requalification                                |  | 2                                | ans |                   |             |        |
| date de dernière inspection  |            |                  |       | déc-25   |  | date de dernière requalification |     |                   |             | déc-25 |
| COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION  |            |                  |       |  |  |                                  |     |                   |             |        |
| Inspection périodique avant épreuve réalisée le :  |            |                  |       | 16/12/2025                                     |  |                                  |     |                   |             |        |
| Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification :   |            |                  |       | GERIN Anthony                                  |  |                                  |     |                   |             |        |
| Resultat de l'inspection de requalification :  |            |                  |       | apte à subir l'épreuve hydraulique             |  |                                  |     |                   |             |        |
| Epreuve hydraulique réalisée le :  |            |                  |       | 17/12/2025                                     |  |                                  |     |                   |             |        |
| Epreuve hydraulique réalisée par :   |            |                  |       | Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL |  |                                  |     |                   |             |        |
| Pression d' épreuve :  |            |                  |       | 450 bar  |  |                                  |     |                   |             |        |
| Compte rendu individuel de requalification périodique établi par :   |            |                  |       | GERIN Anthony                                  |  |                                  |     |                   |             |        |
| en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE |            |                  |       |  |  |                                  |     |                   |             |        |
| Regonflage et contrôle d'étanchéité:   |            |                  |       |  |  |                                  |     | satisfaisant      | X           |        |
|  |            |                  |       |  |  |                                  |     | résultat:         | non satisf. |        |
| commentaires:.....   |            |                  |       |  |  |                                  |     | sans objet        |             |        |
| RESULTAT FINAL:  |            |                  |       | EN CAS DE REFORME                              |  |                                  |     |                   |             |        |
| ayant subi avec succès l'épreuve   |            |                  |       | X  |  | date de réforme                  |     |                   |             |        |
| épreuve non satisfaisante  |            |                  |       |  |  | moyen de rebutage                |     |                   |             |        |
| ne pas remettre en service   |            |                  |       |  |  | par inspecteur                   |     | par exploitant    |             |        |
|  |            |                  |       |  |  | visa de l'exploitant:            |     | signature         |             |        |
|  |            |                  |       |  |  | nom                              |     |                   |             |        |
| TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES   |            |                  |       |  |  |                                  |     |                   |             |        |
| PROCHAINE INSPECTION   |            |                  |       | PROCHAINE REQUALIFICATION                      |  |                                  |     | LIMITE DE VIE     |             |        |
| déc-26   |            |                  |       | déc-27   |  |                                  |     | févr-29           |             |        |

## COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection  
périodiqueinspection de  
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

## IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**  
 Service: **SAV**  
 Nom: **GERIN Anthony**  
 Fonction: **INSPECTEUR**  
 Date: **16/12/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
 Service Après Vente

## IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

CNPE ST LAURENT DES EAUX

SERVICE

ADRESSE

## IDENTIFICATION BOUTEILLE

| IDENTIFICATION BOUTEILLE           |            |                               |          | Régime de fabrication |                                  | D.M 18/01/43 (gaz)      |              |         |
|------------------------------------|------------|-------------------------------|----------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|---------|
| N° Bouteille                       |            | FIQ 24222                     |          |                       |                                  | 97/23/CE                |              | X       |
| N° Exploitant                      |            | 008                           |          |                       |                                  | 2014/68/UE (19/07/2016) |              |         |
| Fabricant                          |            | LUXFER                        |          | Fluide                | AIR                              |                         | Groupe       | 2       |
| Matériaux                          |            | COMPOSITE ALU                 |          | Volume(en l)          | 3                                |                         |              |         |
| Année de fabrication               |            | févr-14                       |          | PS ( en bar )         | 300                              |                         | PE/PT( bar ) | 450     |
| Marques d'identité de la bouteille |            |                               | Conforme |                       | X                                |                         | Non conforme |         |
| Type de robinet                    |            | VTI 300B DIN M18X150 AX IP LD |          |                       |                                  |                         |              |         |
| Périodicités                       | inspection | 1                             | an(s)    | requalification       |                                  | 2                       | ans          |         |
| date de derniere inspection        |            |                               | mars-25  |                       | date de derniere requalification |                         |              | mars-24 |

## COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

commentaires:.....

## REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

sans objet

X

commentaires:.....

## RESULTAT FINAL:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| peut être maintenu en service      |   |
| apte à subir l'épreuve hydraulique | X |
| ne pas remettre en service         |   |

## EN CAS DE REFORME

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| date de réforme       |                |
| moyen de rebut        |                |
| par inspecteur        | par exploitant |
| visa de l'exploitant: | signature      |
| nom                   |                |



## TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

| PROCHAINE INSPECTION | PROCHAINE REQUALIFICATION | LIMITE DE VIE |
|----------------------|---------------------------|---------------|
|                      |                           |               |



**COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION**

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

| IDENTIFICATION INSPECTEUR  |           |  |
|--|-----------|--|
|  | Société:  | <b>MATISEC</b>   |
|  | Service:  | <b>SAV</b>   |
|  | Nom:      | GERIN Anthony  |
|  | Fonction: | INSPECTEUR   |
|  | Date:     | 17/12/2025   |
|  |           | signature et cachet de l'inspecteur :<br><br>A. GERIN<br>Service Après Vente |

| IDENTIFICATION EXPLOITANT |  | NOM     | CNPE ST LAURENT DES EAUX |
|---------------------------|--|---------|--------------------------|
|                           |  | SERVICE |                          |
|                           |  | ADRESSE |                          |

| IDENTIFICATION BOUTEILLE           |               |   |       | Régime de fabrication         |                                  | D.M 18/01/43 (gaz)      |        |
|------------------------------------|---------------|---|-------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------|
| N° Bouteille                       | FIQ 24222     |   |       |                               |                                  | 97/23/CE                |        |
| N° Exploitant                      | 008           |   |       |                               |                                  | 2014/68/UE (19/07/2016) |        |
| Fabricant                          | LUXFER        |   |       | Fluide                        | AIR                              |                         | Groupe |
| Matériaux                          | COMPOSITE ALU |   |       | Volume(en l)                  | 3                                | PT ( en bar )           | 450    |
| Année de fabrication               | févr-14       |   |       | PS ( en bar )                 | 300                              | PE ( en bar )           | 450    |
| Marques d'identité de la bouteille |               |   |       | Conforme                      | X                                | Non conforme            |        |
| Type de robinet                    |               |   |       | VTI 300B DIN M18X150 AX IP LD |                                  |                         |        |
| Périodicités                       | inspection    | 1 | an(s) | requalification               | 2                                | ans                     |        |
| date de dernière inspection        |               |   |       | déc-25                        | date de dernière requalification |                         | déc-25 |

| COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION                            |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Inspection périodique avant épreuve réalisée le :          |  | 16/12/2025                                     |  |
| Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : |  | GERIN Anthony                                  |  |
| Résultat de l'inspection de requalification :              |  | apte à subir l'épreuve hydraulique             |  |
| Epreuve hydraulique réalisée le :                          |  | 17/12/2025                                     |  |
| Epreuve hydraulique réalisée par :                         |  | Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL |  |
| Pression d'épreuve :                                       |  | 450 bar  |  |

|  |  |              |             |
|--|--|--------------|-------------|
| Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony                                       |  |              |             |
| en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE |  |              |             |
| Regonflage et contrôle d'étanchéité:   |  | satisfaisant | X           |
|  |  | résultat:    | non satisf. |
| commentaires:.....   |  |              | sans objet  |

| RESULTAT FINAL:                  |   | EN CAS DE REFORME     |                |
|----------------------------------|---|-----------------------|----------------|
| ayant subi avec succès l'épreuve | X | date de réforme       |                |
| épreuve non satisfaisante        |   | moyen de rebutage     |                |
| ne pas remettre en service       |   | par inspecteur        | par exploitant |
|                                  |   | visa de l'exploitant: | signature      |
|                                  |   | nom                   |                |

| TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES |                           |               |
|--|---------------------------|---------------|
| PROCHAINE INSPECTION                     | PROCHAINE REQUALIFICATION | LIMITE DE VIE |
| déc-26                                   | déc-27                    | févr-29       |