

	<b>CERTIFICAT DE CONTRÔLE GEVAC</b>	N° : PE-078
		MAJ : 25/11/22
		Ind 1
		Page 1 sur 2

N° de série	Matissec : 387 / G² : SAL076		
N° de détenteur	1402137		
N° de cagoule	4172		
Date de fabrication	03/2014		
Contrôle visuel complet de l'appareil			
sacoche, sangles, robinet, manomètre, détenteur, flexibles MP	Correct  X	Incorrect	Observations
Contrôle fonctionnel et réglages			
Vérification du débit de l'appareil (lire la valeur sur le débitmètre : mini 55 NI/mn ; maxi 60NI/mn). Si besoin ajuster cette valeur en agissant sur le réglage du détenteur	Correct  X	Incorrect	Observations
VALEUR DEBIT (NI/mn)	55		
Vérification de la valeur de déclenchement du sifflet : mini 50 bar ; maxi 60 bar. Si besoin ajuster cette valeur en agissant sur le réglage du sifflet	Correct  X	Incorrect	Observations
VALEUR SIFFLET (Bars)	60		
Vérification de la date de péremption de la cagoule.	Correct  X	Incorrect	Observations
DATE PEREMPTION CAGOULE	05/2027		
Vérification visuelle de la ou des bouteilles Vérification des échéances règlementaires Vérification robinetterie	Correct  X	Incorrect	Observations
Reconditionner l'appareil dans son état d'origine	Correct  X	Incorrect	Observations
Apposition de la pastille de l'année sur la soupape de la cagoule	Correct  X	Incorrect	Observations


## Maintenance de l'équipement

Pièces de rechanges remplacées :

- 1- 1 JOINT 11\*.2.5.....
- 2- .....
- 3- .....
- 4- .....
- 5- .....
- 6- .....
- 7- .....
- 8- .....
- 9- .....

## Remarques et observations

## RESULTAT DU CONTROLE

Opérateur	THOUIN Guillaume	Conforme	X	Visa contrôleur
Date de contrôle	22/10/2025	Non conforme		 G. THOUIN Service Après Vente
Prochain contrôle	22/10/2026	Reforme		