

	CERTIFICAT DE CONTRÔLE GEVAC	N° : PE-078
		MAJ : 25/11/22
		Ind 1
		Page 1 sur 2

N° de série	Matisec : 1065 / G² : SAL129		
N° de détenteur	2415398		
N° de cagoule	6363		
Date de fabrication	06/2024		
Contrôle visuel complet de l'appareil			
sacoche, sangles, robinet, manomètre, détenteur, flexibles MP	Correct X	Incorrect	Observations
Contrôle fonctionnel et réglages			
Vérification du débit de l'appareil (lire la valeur sur le débitmètre : mini 55 Ml/mn ; maxi 60Ml/mn). Si besoin ajuster cette valeur en agissant sur le réglage du détenteur	Correct X	Incorrect	Observations
VALEUR DEBIT (Ml/mn)	55		
Vérification de la valeur de déclenchement du sifflet : mini 50 bar ; maxi 60 bar. Si besoin ajuster cette valeur en agissant sur le réglage du sifflet	Correct X	Incorrect	Observations
VALEUR SIFFLET (Bars)	55		
Vérification de la date de péremption de la cagoule.	Correct X	Incorrect	Observations
DATE PEREMPTION CAGOULE	06/2029		
Vérification visuelle de la ou des bouteilles Vérification des échéances règlementaires Vérification robinetterie	Correct X	Incorrect	Observations
Reconditionner l'appareil dans son état d'origine	Correct X	Incorrect	Observations
Apposition de la pastille de l'année sur la soupape de la cagoule	Correct X	Incorrect	Observations


Maintenance de l'équipement

Pièces de rechanges remplacées :

- 1- 1 JOINT 11*.2.5.....
- 2-
- 3-
- 4-
- 5-
- 6-
- 7-
- 8-
- 9-

Remarques et observations

RESULTAT DU CONTROLE

Opérateur	GINET Mickaël	Conforme	X	Visa contrôleur
Date de contrôle	19/11/2025	Non conforme		
Prochain contrôle	19/11/2026	Reforme		