



FICHE DE CONTRÔLE ARI

N° d'essai :

Effectué le :

13/11/2025

Nom:

GINET

Table de paramètres:

10

Fonction:

Technicien S

	Type d'appareil : Numéro de Chassis: Numéro de régulateur: Numéro de détendeur: Numéro de masque:	MASQUE FILTRANT M7519-SAL006 T3F/7519	Nature: Fabriqué en:	S mars-25
Etanchéité masque Résultat: Correct	Valeur début test: Valeur fin test: Remarques:	-12.6 mb -12.5 mb SRARIMACMAPZ-SAL006	Pente fuite Référence: Pente de fuite mesurée:	1 mb/mn 0.60000 mb/mn
Manomètre Résultat:	Consignes Remarques:	Mesures 	Tolérance haute 	Tolérance basse Saisie opérateur
Moyenne pression Résultat:	Seuil référence: Valeur MP+10s:		Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	
Etanchéité détendeur Résultat:	Valeur MP+20s: Remarque:		Pente de fuite Référence: Pente de fuite mesurée:	
Sifflet manuel Résultat:	Seuil Référence: Valeur mesurée: Remarque:		Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	
Soupape de sécurité Résultat:	Seuil Référence: Valeur mesurée: Remarque:		Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	

