


PV CONTROLE FINAL CHARIOT PORTE BOUTEILLES

Date : 04/12/2025	Client : EDF CNPE DE SAINT ALBAN
Libellé du produit : Chariot porte bouteilles	Numéro de série : Matisec : 11 ; SRARIMATIS-SAL001
Nom du contrôleur : GINET Mickael	Visa : 

EXAMEN VISUEL	Conformité		Commentaire
	OUI	NON	
Châssis	X		
Sangles de bouteilles	X		
Enrouleur	X		2 enrouleurs avec flexible de longueur de 20m
Flexibles	X		
Manomètres	X		
Raccords d'entrée et de sortie	X		

CONTROLE DU RESEAU D'AIR

Contrôle étanchéité	Valeur HP			Conformité		Commentaire
	Départ (a)	+ 1 min (b)	Ecart : a-b	OUI	NON	
Bouteille n°1	250B	245B	5B	X		
Bouteille n°2	250B	245B	5B	X		
Bouteille n°3	260B	255B	5B	X		
Bouteille n°4	230B	225	5B	X		

Contrôle détente	Valeur MP			Conformité		Commentaire
	Départ (a)	+ 1 min (b)	Ecart : a-b	OUI	NON	
	8.3B	8,3B	0B	X		

Contrôle déclenchement sifflet	Valeur sifflet	Basculement		Conformité		Commentaire
		OUI	NON	OUI	NON	
Groupe 1	60B	X		X		
Groupe 2	60B	X		X		

Contrôle raccords	Conformité		Commentaire
	OUI	NON	
Fonctionnement	X		

Résultat du contrôle : ☒ Conforme

☐ Non-conforme