

Date : 24/12/2015

Indice de mise à jour : 1

N° Interne : PE-087

PV CONTROLE FLEXIBLES**IDENTIFICATION CLIENT**

Nom du client:	EDF - CNPE St ALBAN
Adresse du client:	38550 Saint maurice l'exil

IDENTIFICATION PRESTATION

Prestation:	Contrôle des flexibles d'alimentation ligne d'air respirable
Points de contrôle :	<ul style="list-style-type: none">- contrôle du raccord male- contrôle du raccord femelle- contrôle du flexible- graissage du raccord femelle- contrôle d'étanchéité

IDENTIFICATION EQUIPEMENT


Liste associée:	flexibles AMONT 112023
-----------------	------------------------

Nombre d'équipements:	
CONFORME	169
NON CONFORME	13

OBSERVATIONS ET REMARQUES

--

IDENTIFICATION ET VALIDATION CONTROLEUR

Nom du Technicien :	GINET Mickael	Visa :	
Date du Contrôle	12/12/2025		

Matériel	Code matériel	Número d'axe	Code magasin	Libellé Magasin	Code article	Description	Número de sé	date contrôle	resultat contrôle
Flexible Amont	SRTUB1920-SAL025	025	BES LPR	MAGASIN BES FROID OUTILLAGE	SRTUB1920	FLEXIBLE AIR RESPIRABLE UFS/BFS DIAMETRE 19 MM LONGUEUR 20 M	2434819	06/11/2025	NON CONFORME
Flexible Amont	SRTUB1940-SAL023	023	ZC2 LPR/OS	Magasin LPR Tranche 2	SRTUB1940	FLEXIBLE AIR AMONT UFS/BFS DIAMETRE 19 MM LONGUEUR 40 M	2434444	04/12/2025	NON CONFORME
Flexible Amont	SRADAUFSFAMON-SAL122	122	ZC2 LPR/OS	Magasin LPR Tranche 2	SRADAUFSFAMON	FLEXIBLE AMONT 20M D19 NØ ART. 34721040	E.F 1245776	04/12/2025	NON CONFORME
Flexible Amont	SRADAUFSFAMON-SAL238	238	ZC1 LPR/OS	Magasin LPR Tranche 1	SRADAUFSFAMON	FLEXIBLE AMONT 20M D19 NØ ART. 34721040	1245772	04/12/2025	NON CONFORME
Flexible Amont	SRADAUFSFAMON-SAL004	004	ZC2 LPR/OS	Magasin LPR Tranche 2	SRADAUFSFAMON	FLEXIBLE AMONT 20M D19 NØ ART. 34721040	E.F1245639	25/11/2025	NON CONFORME
Flexible Amont	SRTUB1920-SAL008	008	BES LPR	MAGASIN BES FROID OUTILLAGE	SRTUB1920	FLEXIBLE AIR RESPIRABLE UFS/BFS DIAMETRE 19 MM LONGUEUR 20 M	2434743	17/11/2025	NON CONFORME
Flexible Amont	SRADAUFSFAMON-SAL010	010	BTE LPR / OS	Magasin BTE LPR / OS	SRADAUFSFAMON	FLEXIBLE AMONT 20M D19 NØ ART. 34721040	E.F1245637	25/11/2025	NON CONFORME
Flexible Amont	SRTUB195-SAL016	016	ZC2 LPR/OS	Magasin LPR Tranche 2	SRTUB195	FLEXIBLE AIR RESPIRABLE UFS/BFS DIAMETRE 19 MM LONGUEUR 5 M	2434460	25/11/2025	NON CONFORME
Flexible Amont	SRADAUFSFAMON-SAL043	043	BES LPR	MAGASIN BES FROID OUTILLAGE	SRADAUFSFAMON	FLEXIBLE AMONT 20M D19 NØ ART. 34721040	E.F 1245733	25/11/2025	NON CONFORME
Flexible Amont	SRTUB195-SAL045	045	ZC2 LPR/OS	Magasin LPR Tranche 2	SRTUB195	FLEXIBLE AIR RESPIRABLE UFS/BFS DIAMETRE 19 MM LONGUEUR 5 M	2434766	08/12/2025	NON CONFORME
Flexible Amont	SRADAUFSFAMON-SAL107	107	ZC2 LPR/OS	Magasin LPR Tranche 2	SRADAUFSFAMON	FLEXIBLE AMONT 20M D19 NØ ART. 34721040	E.F 1245771	03/12/2025	NON CONFORME
Flexible Amont	SRADAUFSFAMON-SAL149	149	ZC2 LPR/OS	Magasin LPR Tranche 2	SRADAUFSFAMON	FLEXIBLE AMONT 20M D19 NØ ART. 34721040	0380876	04/12/2025	NON CONFORME
Flexible Amont	SRTUB1910-SAL005	005	ZC2 LPR/OS	Magasin LPR Tranche 2	SRTUB1910	FLEXIBLE AMONT 10M D19 NØ ART. 34721040		04/12/2025	NON CONFORME